

Dokumentation | DE

EL5072

Zweikanaliges LVDT- Interface



EtherCAT®

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	5
1.1	Hinweise zur Dokumentation	5
1.2	Sicherheitshinweise	6
1.3	Ausgabestände der Dokumentation	7
1.4	Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten	7
1.4.1	Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung	7
1.4.2	Versionsidentifikation von EL Klemmen	9
1.4.3	Beckhoff Identification Code (BIC)	9
1.4.4	Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)	11
2	Produktbeschreibung	13
2.1	Einführung	13
2.2	Technische Daten	14
2.3	Grundlagen Induktive Messtaster	15
3	Grundlagen der Kommunikation	17
3.1	EtherCAT-Grundlagen	17
3.2	EtherCAT-Verkabelung - Drahtgebunden	17
3.3	Allgemeine Hinweise zur Watchdog-Einstellung	18
3.4	EtherCAT State Machine	20
3.5	CoE-Interface	22
3.6	Distributed Clock	27
4	Montage und Verdrahtung	28
4.1	Hinweise zum ESD-Schutz	28
4.2	Tragschienenmontage	28
4.3	Anschluss	32
4.3.1	Anschlusstechnik	32
4.3.2	Verdrahtung	34
4.3.3	Schirmung	35
4.4	Hinweis Spannungsversorgung	35
4.5	Einbaulagen	36
4.6	Positionierung von passiven Klemmen	38
4.7	EL5072 - Anschlussbelegung	39
4.7.1	Hinweise zum elektrischen Anschluss induktiver Messtaster	40
4.7.2	LVDT - Anschlussbelegung	41
4.7.3	Halbbrücke - Anschlussbelegung	43
4.7.4	Variable Eingangsimpedanzen	44
4.8	EL5072 - LEDs	45
4.9	Entsorgung	46
5	Inbetriebnahme	47
5.1	TwinCAT Entwicklungsumgebung	47
5.1.1	Installation TwinCAT Realtime Treiber	47
5.1.2	Hinweise ESI-Gerätebeschreibung	53
5.1.3	TwinCAT ESI Updater	57
5.1.4	Unterscheidung Online/Offline	57

5.1.5	OFFLINE Konfigurationserstellung	58
5.1.6	ONLINE Konfigurationserstellung	63
5.1.7	EtherCAT Teilnehmerkonfiguration.....	71
5.1.8	Import/Export von EtherCAT-Teilnehmern mittels SCI und XTI.....	81
5.2	Allgemeine Inbetriebnahmehinweise des EtherCAT Slaves	88
6	EL5072 - Inbetriebnahme.....	97
6.1	Übersicht der Funktionen	97
6.2	Prozessdaten	98
6.2.1	Sync Manager (SM)	98
6.2.2	PDO - Zuordnung.....	99
6.2.3	Predefined PDO Assignment	101
6.2.4	Betriebsart - Synchronität.....	102
6.2.5	EtherCAT Zykluszeit	103
6.3	Funktionen	104
6.3.1	Parametrierung zur Auswertung des Messtasters	106
6.3.2	Positionswertausgabe	122
6.3.3	Anwendungshinweise zu Messabweichungen.....	122
6.3.4	Positionswert setzen	123
6.3.5	Positionswert speichern	125
6.3.6	Zeitstempel zum gespeicherten Positionswert.....	126
6.3.7	Digitaler-Eingang.....	127
7	Diagnose	129
7.1	Diagnose - EL5072	129
7.2	Diagnose - Grundlagen zu Diag Messages	131
8	Objektbeschreibung und Parametrierung	141
8.1	Restore-Objekt	141
8.2	Konfigurationsdaten	141
8.3	Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)	143
8.4	Kommando-Objekt	143
8.5	Eingangsdaten	144
8.6	Ausgangsdaten	145
8.7	Informations-/Diagnosedaten (kanalspezifisch)	145
8.8	Diagnosis History Daten.....	145
8.9	Standardobjekte	145
9	Anhang	152
9.1	Firmware Kompatibilität.....	152
9.2	Firmware Update EL/ES/ELM/EM/EPxxxx.....	152
9.2.1	Gerätebeschreibung ESI-File/XML	153
9.2.2	Erläuterungen zur Firmware.....	156
9.2.3	Update Controller-Firmware *.efw.....	157
9.2.4	FPGA-Firmware *.rbf.....	159
9.2.5	Gleichzeitiges Update mehrerer EtherCAT-Geräte.....	163
9.3	Wiederherstellen des Auslieferungszustandes	164
9.4	Support und Service.....	165

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen!
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet.
Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“ • Update Kapitel „Einführung“ • Update Kapitel „Technische Daten“ • Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“ • Kapitel „Einstellungsempfehlungen gängiger Sensor-Serien“ hinzugefügt • Update Revisionsstand • Update Struktur
1.0	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Veröffentlichung
0.2	<ul style="list-style-type: none"> • Änderungen
0.1	<ul style="list-style-type: none"> • Vorläufige Dokumentation für EL5072

1.4 Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten

1.4.1 Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung

Bezeichnung

Ein Beckhoff EtherCAT-Gerät hat eine 14stellige technische Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus

- Familienschlüssel
- Typ
- Version
- Revision

Beispiel	Familie	Typ	Version	Revision
EL3314-0000-0016	EL-Klemme (12 mm, nicht steckbare Anschlussebene)	3314 (4 kanalige Thermoelementklemme)	0000 (Grundtyp)	0016
ES3602-0010-0017	ES-Klemme (12 mm, steckbare Anschlussebene)	3602 (2 kanalige Spannungsmessung)	0010 (Hochpräzise Version)	0017
CU2008-0000-0000	CU-Gerät	2008 (8 Port FastEthernet Switch)	0000 (Grundtyp)	0000

Hinweise

- die oben genannten Elemente ergeben die **technische Bezeichnung**, im Folgenden wird das Beispiel EL3314-0000-0016 verwendet.
- Davon ist EL3314-0000 die Bestellbezeichnung, umgangssprachlich bei „-0000“ dann oft nur EL3314 genannt. „-0016“ ist die EtherCAT-Revision.
- Die **Bestellbezeichnung** setzt sich zusammen aus
 - Familienschlüssel (EL, EP, CU, ES, KL, CX, ...)
 - Typ (3314)
 - Version (-0000)
- Die **Revision** -0016 gibt den technischen Fortschritt wie z. B. Feature-Erweiterung in Bezug auf die EtherCAT Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet. Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders z. B. in der Dokumentation angegeben. Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT

Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht. Die Revision wird seit 2014/01 außen auf den IP20-Klemmen aufgebracht, siehe Abb. „*EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer und Revisionskennzeichnung (seit 2014/01)*“.

- Typ, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.

1.4.2 Versionsidentifikation von EL Klemmen

Als Seriennummer/Date Code bezeichnet Beckhoff im IO-Bereich im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module einer Charge.

Aufbau der Seriennummer: **KK YY FF HH**

- KK - Produktionswoche (Kalenderwoche)
- YY - Produktionsjahr
- FF - Firmware-Stand
- HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 12 06 3A 02:

- 12 - Produktionswoche 12
- 06 - Produktionsjahr 2006
- 3A - Firmware-Stand 3A
- 02 - Hardware-Stand 02



Abb. 1: EL2872 mit Revision 0022 und Seriennummer 01200815

1.4.3 Beckhoff Identification Code (BIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird vermehrt auf Beckhoff-Produkten zur eindeutigen Identitätsbestimmung des Produkts aufgebracht. Der BIC ist als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) dargestellt, der Inhalt orientiert sich am ANSI-Standard MH10.8.2-2016.




Abb. 2: BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)

Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise über alle Produktgruppen hinweg. Er ist je nach Produkt an folgenden Stellen zu finden:

- auf der Verpackungseinheit
- direkt auf dem Produkt (bei ausreichendem Platz)
- auf Verpackungseinheit und Produkt

Der BIC ist maschinenlesbar und enthält Informationen, die auch kundenseitig für Handling und Produktverwaltung genutzt werden können.

Jede Information ist anhand des so genannten Datenidentifikators (ANSI MH10.8.2-2016) eindeutig identifizierbar. Dem Datenidentifikator folgt eine Zeichenkette. Beide zusammen haben eine maximale Länge gemäß nachstehender Tabelle. Sind die Informationen kürzer, werden sie um Leerzeichen ergänzt.

Folgende Informationen sind möglich, die Positionen 1 bis 4 sind immer vorhanden, die weiteren je nach Produktfamilienbedarf:

Pos-Nr.	Art der Information	Erklärung	Datenidentifikator	Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
1	Beckhoff-Artikelnummer	Beckhoff - Artikelnummer	1P	8	1P 072222
2	Beckhoff Traceability Number (BTN)	Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.	SBTN	12	SBTN k4p562d7
3	Artikelbezeichnung	Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008	1K	32	1K EL1809
4	Menge	Menge in Verpackungseinheit, z. B. 1, 10...	Q	6	Q 1
5	Chargennummer	Optional: Produktionsjahr und -woche	2P	14	2P 401503180016
6	ID-/Seriennummer	Optional: vorheriges Seriennummer-System, z. B. bei Safety-Produkten oder kalibrierten Klemmen	51S	12	51S 678294
7	Variante	Optional: Produktvarianten-Nummer auf Basis von Standardprodukten	30P	32	30P F971, 2*K183
...					

Weitere Informationsarten und Datenidentifikatoren werden von Beckhoff verwendet und dienen internen Prozessen.

Aufbau des BIC

Beispiel einer zusammengesetzten Information aus den Positionen 1 bis 4 und dem o.a. Beispielwert in Position 6. Die Datenidentifikatoren sind in Fettschrift hervorgehoben:

1P072222**SBTN**k4p562d7**1K**EL1809 **Q**1 **51S**678294

Entsprechend als DMC:



Abb. 3: Beispiel-DMC **1P**072222**SBTN**k4p562d7**1K**EL1809 **Q**1 **51S**678294

BTN

Ein wichtiger Bestandteil des BICs ist die Beckhoff Traceability Number (BTN, Pos.-Nr. 2). Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen wird (z. B. Chargenbezeichnungen auf IO-Komponenten, bisheriger Seriennummernkreis für Safety-Produkte, etc.). Die BTN wird ebenfalls schrittweise eingeführt, somit kann es vorkommen, dass die BTN noch nicht im BIC codiert ist.

HINWEIS

Diese Information wurde sorgfältig erstellt. Das beschriebene Verfahren wird jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Verfahren und Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Information können keine Ansprüche auf Änderung geltend gemacht werden.

1.4.4 Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)

Elektronischer BIC (eBIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird auf Beckhoff Produkten außen sichtbar aufgebracht. Er soll wo möglich, auch elektronisch auslesbar sein.

Für die elektronische Auslesung ist die Schnittstelle entscheidend, über die das Produkt elektronisch angesprochen werden kann.

K-Bus Geräte (IP20, IP67)

Für diese Geräte sind derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.


EtherCAT-Geräte (P20, IP67)

Alle Beckhoff EtherCAT-Geräte haben ein sogenanntes ESI-EEPROM, das die EtherCAT-Identität mit der Revision beinhaltet. Darin wird die EtherCAT-Slave-Information gespeichert, umgangssprachlich auch als ESI/XML-Konfigurationsdatei für den EtherCAT-Master bekannt. Zu den Zusammenhängen siehe die entsprechenden Kapitel im EtherCAT-Systemhandbuch ([Link](#)).

In das ESI-EEPROM wird auch die eBIC gespeichert. Die Einführung des eBIC in die Beckhoff IO Produktion (Klemmen, Box-Module) erfolgt ab 2020; mit einer weitgehenden Umsetzung ist in 2021 zu rechnen.

Anwenderseitig ist die eBIC (wenn vorhanden) wie folgt elektronisch zugänglich:

- Bei allen EtherCAT-Geräten kann der EtherCAT Master (TwinCAT) den eBIC aus dem ESI-EEPROM auslesen
 - Ab TwinCAT 3.1 build 4024.11 kann der eBIC im Online-View angezeigt werden.
 - Dazu unter EtherCAT → Erweiterte Einstellungen → Diagnose das Kontrollkästchen „Show Beckhoff Identification Code (BIC)“ aktivieren:



- Die BTN und Inhalte daraus werden dann angezeigt:

No	Addr	Name	State	CRC	Fw	Hw	Production Data	ItemNo	BTN	Description	Quantity	BatchNo	SerialNo
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0,0	0	0	---						
2	1002	Term 2 (EL1018)	OP	0,0	0	0	2020 KW36 Fr	072222	k4p562d7	EL1809	1		678294
3	1003	Term 3 (EL3204)	OP	0,0	7	6	2012 KW24 Sa						
4	1004	Term 4 (EL2004)	OP	0,0	0	0	---	072223	k4p562d7	EL2004	1		678295
5	1005	Term 5 (EL1008)	OP	0,0	0	0	---						
6	1006	Term 6 (EL2008)	OP	0,0	0	12	2014 KW14 Mo						
7	1007	Term 7 (EK1110)	OP	0	1	8	2012 KW25 Mo						

- Hinweis: ebenso können wie in der Abbildung zu sehen die seit 2012 programmierten Produktionsdaten HW-Stand, FW-Stand und Produktionsdatum per „Show Production Info“ angezeigt werden.
- Ab TwinCAT 3.1. build 4024.24 stehen in der Tc2_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen *FB_EcReadBIC* und *FB_EcReadBTN* zum Einlesen in die PLC und weitere eBIC-Hilfsfunktionen zur Verfügung.
- Bei EtherCAT-Geräten mit CoE-Verzeichnis kann zusätzlich das Objekt 0x10E2:01 zur Anzeige der eigenen eBIC genutzt werden, hier kann auch die PLC einfach auf die Information zugreifen:
 - Das Gerät muss zum Zugriff in PREOP/SAFEOP/OP sein:

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)
1008	Device name	RO	ELM3704-0000
1009	Hardware version	RO	00
100A	Software version	RO	01
100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0
1011:0	Restore default parameters	RO	> 1 <
1018:0	Identity	RO	> 4 <
10E2:0	Manufacturer-specific Identification C...	RO	> 1 <
10E2:01	SubIndex 001	RO	1P1584425BTN0008jekp1KELM3704 Q1 2P482001000016
10F0:0	Backup parameter handling	RO	> 1 <
10F3:0	Diagnosis History	RO	> 21 <
10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170bfb277e

- Das Objekt 0x10E2 wird in Bestandsprodukten vorrangig im Zuge einer notwendigen Firmware-Überarbeitung eingeführt.
- Ab TwinCAT 3.1. build 4024.24 stehen in der Tc2_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen *FB_EcCoEReadBIC* und *FB_EcCoEReadBTN* zum Einlesen in die PLC und weitere eBIC-Hilfsfunktionen zur Verfügung.
- Hinweis: bei elektronischer Weiterverarbeitung ist die BTN als String(8) zu behandeln, der Identifier „SBTN“ ist nicht Teil der BTN.
- Technischer Hintergrund
Die neue BIC Information wird als Category zusätzlich bei der Geräteproduktion ins ESI-EEPROM geschrieben. Die Struktur des ESI-Inhalts ist durch ETG Spezifikationen weitgehend vorgegeben, demzufolge wird der zusätzliche herstellereigene Inhalt mithilfe einer Category nach ETG.2010 abgelegt. Durch die ID 03 ist für alle EtherCAT Master vorgegeben, dass sie im Updatefall diese Daten nicht überschreiben bzw. nach einem ESI-Update die Daten wiederherstellen sollen. Die Struktur folgt dem Inhalt des BIC, siehe dort. Damit ergibt sich ein Speicherbedarf von ca. 50..200 Byte im EEPROM.
- Sonderfälle
 - Sind mehrere ESC in einem Gerät verbaut die hierarchisch angeordnet sind, trägt nur der TopLevel ESC die eBIC Information.
 - Sind mehrere ESC in einem Gerät verbaut die nicht hierarchisch angeordnet sind, tragen alle ESC die eBIC Information gleich.
 - Besteht das Gerät aus mehreren Sub-Geräten mit eigener Identität, aber nur das TopLevel-Gerät ist über EtherCAT zugänglich, steht im CoE-Objekt-Verzeichnis 0x10E2:01 die eBIC des TopLevel-Geräts, in 0x10E2:nn folgen die eBIC der Sub-Geräte.

Profibus/Profinet/DeviceNet... Geräte

Für diese Geräte ist derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.

2 Produktbeschreibung

2.1 Einführung




Abb. 4: EL5072

2-Kanal-induktives-Wegsensor-Interface (LVDT, Halbbrücke, RVDT)

Die EtherCAT-Klemme EL5072 dient zum direkten Anschluss von bis zu zwei induktiven Wegsensoren, dazu zählen Messtaster in LVDT- und Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausführung. Die integrierte Erregerquelle stellt einen weiten Bereich mit verschiedenen einstellbaren Erregerfrequenzen und -spannungen zur Verfügung. Durch interne Umschaltung und zuschaltbare Eingangsimpedanzen können marktüblichen induktiven Sensoren wie LVDT in 4-, 5-, 6-Leiter bis Halbbrücke in 3- und 5-Leiter angeschlossen und ausgewertet werden.

Alle Sensorparameter wie Erregerfrequenz, Erregerspannung, Messbereich und Empfindlichkeit werden direkt in der Klemme eingestellt. Dabei wird der Messsignalbereich automatisch angepasst, eine direkte Ausgabe des Messwertes erfolgt als 32 Bit Positionswert. Eine Invertierung des Messsignals und eine Referenzposition können über die Prozessdaten parametrisiert werden. Weiterhin werden Kurzschluss oder Überlast der Erregerquelle, sowie Amplitudenfehler des Eingangssignals pro Kanal diagnostiziert und über Signal-LEDs angezeigt.

Somit können präzise Messaufgaben im Bereich der Positions- und Abstandsmessung mit induktiven Messtastern erfolgreich mit der EL5072 gelöst werden.

Quick-Links

- [Grundlagen zur Funktion \[► 15\]](#)
- [EL5072 - Anschlussbelegung \[► 39\]](#)
- [EL5072 - LEDs \[► 45\]](#)
- [EL5072 - Funktionen \[► 104\]](#)

2.2 Technische Daten

Technische Daten	EL5072
Technik	Induktives Wegsensor-Interface
Anschluss Eingänge	LVDT (ratiometrisch und differentiell), induktive Halbbrücke, RVDT 2 x Digitaler Eingang (5 V _{DC} bis 24 V _{DC} , 2-Leiter, Schaltschwelle typ. 5 V bei 3 mA)
Anzahl Kanäle	2
Distributed-Clocks	ja, Timestamp für Positionswert speichern über digitalen Eingang
Erregerspannung U _{exc}	wahlweise 0,5 V _{eff} bis 7 V _{eff} (1,5 V _{SS} bis 20 V _{SS}), gemeinsam für beide Kanäle
Gesamterregerstrom	max. 50 mA _{eff} (140 mA _{SS})
Erregungsfrequenz (Sinus)	1 kHz bis 20 kHz, einstellbar, gemeinsam für beide Kanäle
Auflösung	24 Bit, 32-Bit-Darstellung
Messignalbereich U _{SIG}	max. 7 V _{eff} (automatische Einstellung)
Wandlungszeit	100 µs/10 kSps bei max. 13 kHz
Potentialtrennung	500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte	40 mA typ.+ Last
Stromaufnahme E-Bus	200 mA typ.
Besondere Eigenschaften	Kurzschluss- und Überlasterkennung, Amplitudenfehler pro Kanal, Digitaler Eingang für Positionswert setzen und speichern
Gewicht	ca. 60 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)	ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage	auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*	CE, EAC, UKCA

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

2.3 Grundlagen Induktive Messtaster

Induktive Wegsensoren sind Transformatoren mit speziellem Aufbau, die zur Wegaufnahme / Weglängenmessung genutzt werden. Diese sind passive Bauelemente, die in unterschiedlichen Schaltungsprinzipien erhältlich sind. Eine grundsätzliche Gemeinsamkeit ist, dass eine Wechselspannung ein Spulensystem anregt. Ein beweglicher ferromagnetischer Kern beeinflusst die Induktivität in den Spulen. Die Induktivitätsänderung ist proportional zur Bewegung des Kerns und kann ausgewertet werden.

Die EL5072 kann folgende induktive Wegsensoren auswerten:

- [Induktive Halbbrücke \[► 15\]](#)
- [LVDT \(Linear Variable Differential Transformer\) \[► 16\]](#)
- [RVDT \(Rotary Variable Differential Transformer\) \[► 16\]](#)

Induktive Halbbrücken-Wegaufnehmer Funktionsprinzip

Induktive Halbbrücken (Differentialdrosseln) stellen elektrisch eine Wheatstonsche Halbbrücke, mit veränderlichen, komplexen Widerständen dar. Diese besteht aus:

- zwei Messspulen
- einem beweglichen ferromagnetischem Kern, der sich im Inneren der Spulen bewegt




Abb. 5: Induktive Halbbrücke - Funktionsprinzip

Funktionsprinzip:

Es wird eine Wechselspannung an die beiden in Serie geschalteten Spulen gelegt. Der ferromagnetische Kern verändert bei Auslenkung des Messtasters die Induktivität der Spulen. Im symmetrischen Aufbau bzw. in der Nullstellung des Wegaufnehmers ist der Scheinwiderstand der beiden Spulen gleich. Wird der Kern aus seiner Mittelstellung bewegt, so ändert sich der Scheinwiderstand in den beiden Spulen gegensinnig. Hierdurch entsteht ein lineares und absolutes Wegsignal, welches mit Hilfe der EL5072 gemessen werden kann.

LVDT (Linear Variable Differential Transformer) Funktionsprinzip

Induktive LVDT Wegsensoren (engl. **L**inear **V**ariable **D**ifferential **T**ransformer) bestehen im Allgemeinen aus:

- einer Primärspule, die zur Anregung verwendet wird
- zwei Sekundärspulen, die gegenphasig zueinander angeordnet sind.
- einem beweglichen ferromagnetischem Kern, der zur Kopplung der Primär und Sekundärspule dient




Abb. 6: LVDT - Funktionsprinzip

Funktionsprinzip:

Die mit einer Wechselspannung gespeiste Primärspule induziert in der Sekundärwicklung eine Sekundärspannung. Im symmetrischen Aufbau sind in der Nullstellung des Wegaufnehmers die Sekundärspannungen betragsmäßig gleich, aber phasenverkehrt. Die resultierende Signalspannung ist gleich Null. Wird nun der Kern ausgelenkt, erhöht sich die induzierte Spannung in der einen Sekundärspule und reduziert sich in der anderen. Hierdurch entsteht ein lineares und absolutes Wegsignal, welches mit Hilfe der EL5072 gemessen werden kann.

Die Auslenkungsrichtung des induktiven Messtasters wird durch die Bewegung des Kerns, und der daraus resultierenden Phasenverschiebung zwischen der Erregerspannung U_{exc} und der gemessenen Signalspannung U_{sig} , bestimmt. Dabei gilt im Allgemeinen:

- Negative Auslenkungsrichtung des Kerns zur Nullposition:
Erregerspannung U_{exc} und Signalspannung U_{sig} in Phase
- Positive Auslenkungsrichtung des Kerns zur Nullposition:
Erregerspannung U_{exc} und Signalspannung U_{sig} um 180° Phasenverschoben
- Nullposition des Kerns:
Phasensprung zwischen Erregerspannung U_{exc} und Signalspannung U_{sig}

Neben dem üblichen 4-Leiter-Anschluss sind LVDT-Messtaster auch als 5- oder 6-Leiter-Variante erhältlich. Die 5-Leiter-Variante ermöglicht eine ratiometrische Messung auf der Sekundärseite.

Bei der 6-Leiter-Variante wird die eingespeiste Erregerspannung vom Sensor aus zurückgemessen, dadurch lassen sich Einflüsse auf die Spannungsmessung minimieren, welche durch einen Spannungsabfall entlang der Versorgungsleitungen entstehen können.

RVDT (Rotary Variable Differential Transformer) Funktionsprinzip

Ein RVDT (engl. **R**otary **V**ariable **D**ifferential **T**ransformer) Rotationsgeber stellt eine Sonderbauform des LVDT-Messprinzips da. Der Hauptunterschied besteht im Wesentlichen darin, dass beim LVDT eine lineare Verschiebung des Kerns stattfindet, während beim RVDT ein nockenförmiger, rotierender Kern zum Messen der Winkelverschiebung verwendet wird.

Für die korrekte Ausgabe des Messwertes sind bei RVDTs besondere [Hinweise \[► 118\]](#) zu beachten.

3 Grundlagen der Kommunikation

3.1 EtherCAT-Grundlagen

Grundlagen zum Feldbus EtherCAT entnehmen Sie bitte der [EtherCAT System-Dokumentation](#).

3.2 EtherCAT-Verkabelung - Drahtgebunden

Die zulässige Leitungslänge zwischen zwei EtherCAT-Geräten darf maximal 100 Meter betragen. Dies resultiert aus der FastEthernet-Technologie, die vor allem aus Gründen der Signaldämpfung über die Leitungslänge eine maximale Linklänge von 5 + 90 + 5 m erlaubt, wenn Leitungen mit entsprechenden Eigenschaften verwendet werden. Siehe dazu auch die [Auslegungsempfehlungen zur Infrastruktur für EtherCAT/Ethernet](#).

Kabel und Steckverbinder

Verwenden Sie zur Verbindung von EtherCAT-Geräten nur Ethernet-Verbindungen (Kabel + Stecker), die mindestens der Kategorie 5 (CAT5) nach EN 50173 bzw. ISO/IEC 11801 entsprechen. EtherCAT nutzt 4 Adern des Kabels für die Signalübertragung.

EtherCAT verwendet beispielsweise RJ45-Steckverbinder. Die Kontaktbelegung ist zum Ethernet-Standard (ISO/IEC 8802-3) kompatibel.

Pin	Aderfarbe	Signal	Beschreibung
1	gelb	TD+	Transmission Data +
2	orange	TD-	Transmission Data -
3	weiß	RD+	Receiver Data +
6	blau	RD-	Receiver Data -

Aufgrund der automatischen Kabelerkennung (Auto-Crossing) können Sie zwischen EtherCAT-Geräten von Beckhoff sowohl symmetrisch (1:1) belegte als auch Cross-Over-Kabel verwenden.

● Empfohlene Kabel

- i** Es wird empfohlen die entsprechenden Beckhoff Komponenten zu verwenden, z. B.
- Kabelsätze ZK1090-9191-xxxx bzw.
 - feldkonfektionierbare RJ45 Stecker ZS1090-0005
 - feldkonfektionierbare Ethernet Leitung ZB9010, ZB9020


Geeignete Kabel zur Verbindung von EtherCAT-Geräten finden Sie auf der [Beckhoff Website!](#)

E-Bus-Versorgung

Ein Buskoppler kann die an ihm angefügten EL-Klemmen mit der E-Bus-Systemspannung von 5 V versorgen, in der Regel ist ein Koppler dabei bis zu 2 A belastbar (siehe Dokumentation des jeweiligen Gerätes).

Zu jeder EL-Klemme ist die Information, wie viel Strom sie aus der E-Bus-Versorgung benötigt, online und im Katalog verfügbar. Benötigen die angefügten Klemmen mehr Strom als der Koppler liefern kann, sind an entsprechender Position im Klemmenstrang Einspeiseklemmen (z. B. [EL9410](#)) zu setzen.

Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete theoretische maximale E-Bus-Strom angezeigt. Eine Unterschreitung wird durch negativen Summenbetrag und Ausrufezeichen markiert, vor einer solchen Stelle ist eine Einspeiseklemme zu setzen.



Number	Box Name	Add...	Type	In Si...	Out ...	E-Bus (mA)
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL2008)	1002	EL2008		1.0	1890
3	Term 3 (EL2008)	1003	EL2008		1.0	1780
4	Term 4 (EL2008)	1004	EL2008		1.0	1670
5	Term 5 (EL6740...)	1005	EL6740-0010	2.0	2.0	1220
6	Term 6 (EL6740...)	1006	EL6740-0010	2.0	2.0	770
7	Term 7 (EL6740...)	1007	EL6740-0010	2.0	2.0	320
8	Term 8 (EL6740...)	1008	EL6740-0010	2.0	2.0	-130 I
9	Term 9 (EL6740...)	1009	EL6740-0010	2.0	2.0	-580 I

Abb. 7: System Manager Stromberechnung

HINWEIS

Fehlfunktion möglich!

Die E-Bus-Versorgung aller EtherCAT-Klemmen eines Klemmenblocks muss aus demselben Massepotential erfolgen!

3.3 Allgemeine Hinweise zur Watchdog-Einstellung

Die ELxxxx Klemmen sind mit einer Sicherungseinrichtung (Watchdog) ausgestattet, die z. B. bei unterbrochenem Prozessdatenverkehr nach einer voreinstellbaren Zeit die Ausgänge in einen sicheren Zustand schaltet, in Abhängigkeit vom Gerät und Einstellung z. B. auf AUS.

Der EtherCAT Slave Controller (ESC) verfügt dazu über zwei Watchdogs:

- SM-Watchdog (default: 100 ms)
- PDI-Watchdog (default: 100 ms)

SM-Watchdog (SyncManagerWatchdog)

Der SyncManager-Watchdog wird bei jeder erfolgreichen EtherCAT-Prozessdaten-Kommunikation mit der Klemme zurückgesetzt. Findet z. B. durch eine Leitungsunterbrechung länger als die eingestellte und aktivierte SM-Watchdog-Zeit keine EtherCAT-Prozessdaten-Kommunikation mit der Klemme statt, löst der Watchdog aus und setzt die Ausgänge auf FALSE. Der OP-Status der Klemme bleibt davon unberührt. Der Watchdog wird erst wieder durch einen erfolgreichen EtherCAT-Prozessdatenzugriff zurückgesetzt. Die Überwachungszeit ist nach unten genanntem Verfahren einzustellen.

Der SyncManager-Watchdog ist also eine Überwachung auf korrekte und rechtzeitige Prozessdatenkommunikation mit dem ESC von der EtherCAT-Seite aus betrachtet.

PDI-Watchdog (Process Data Watchdog)

Findet länger als die eingestellte und aktivierte PDI-Watchdog-Zeit keine PDI-Kommunikation mit dem EtherCAT Slave Controller (ESC) statt, löst dieser Watchdog aus.

PDI (Process Data Interface) ist die interne Schnittstelle des ESC, z. B. zu lokalen Prozessoren im EtherCAT Slave. Mit dem PDI-Watchdog kann diese Kommunikation auf Ausfall überwacht werden.

Der PDI-Watchdog ist also eine Überwachung auf korrekte und rechtzeitige Prozessdatenkommunikation mit dem ESC, aber von der Applikations-Seite aus betrachtet.

Die Einstellungen für SM- und PDI-Watchdog sind im TwinCAT System Manager für jeden Slave gesondert vorzunehmen:




Abb. 8: Karteireiter EtherCAT -> Erweiterte Einstellungen -> Verhalten --> Watchdog

Anmerkungen:

- der Multiplier ist für beide Watchdogs gültig.
- jeder Watchdog hat dann noch eine eigene Timer-Einstellung, die zusammen mit dem Multiplier eine resultierende Zeit ergibt.
- Wichtig: die Multiplier/Timer-Einstellung wird nur beim Start in den Slave geladen, wenn die Checkbox davor aktiviert ist.
Ist diese nicht aktiviert, wird nichts herunter geladen und die im ESC befindliche Einstellung bleibt unverändert.

Multiplier

Beide Watchdogs erhalten ihre Impulse aus dem lokalen Klemmentakt, geteilt durch den Watchdog-Multiplier:

$$1/25 \text{ MHz} * (\text{Watchdog-Multiplier} + 2) = 100 \mu\text{s} \text{ (bei Standard-Einstellung 2498 für den Multiplier)}$$

Die Standard Einstellung 1000 für den SM-Watchdog entspricht einer Auslösezeit von 100 ms.

Der Wert in Multiplier + 2 entspricht der Anzahl 40ns-Basisticks, die einen Watchdog-Tick darstellen. Der Multiplier kann verändert werden, um die Watchdog-Zeit in einem größeren Bereich zu verstellen.

Beispiel „Set SM-Watchdog“

Die Checkbox erlaubt eine manuelle Einstellung der Watchdog-Zeiten. Sind die Ausgänge gesetzt und tritt eine EtherCAT-Kommunikationsunterbrechung auf, löst der SM-Watchdog nach der eingestellten Zeit ein Löschen der Ausgänge aus. Diese Einstellung kann dazu verwendet werden, um eine Klemme an langsame

EtherCAT-Master oder sehr lange Zykluszeiten anzupassen. Der Standardwert des SM-Watchdog ist auf 100 ms eingestellt. Der Einstellbereich umfasst 0...65535. Zusammen mit einem Multiplier in einem Bereich von 1...65535 deckt dies einen Watchdog-Zeitraum von 0...~170 Sekunden ab.

Berechnung

Multiplier = 2498 → Watchdog-Basiszeit = $1 / 25 \text{ MHz} * (2498 + 2) = 0,0001 \text{ Sekunden} = 100 \mu\text{s}$
SM Watchdog = 10000 → $10000 * 100 \mu\text{s} = 1 \text{ Sekunde Watchdog-Überwachungszeit}$

⚠ VORSICHT

Ungewolltes Verhalten des Systems möglich!

Die Abschaltung des SM-Watchdog durch SM Watchdog = 0 funktioniert erst in Klemmen ab Version -0016. In vorherigen Versionen wird vom Einsatz dieser Betriebsart abgeraten.

⚠ VORSICHT

Beschädigung von Geräten und ungewolltes Verhalten des Systems möglich!

Bei aktiviertem SM-Watchdog und eingetragenen Wert 0 schaltet der Watchdog vollständig ab! Dies ist die Deaktivierung des Watchdogs! Gesetzte Ausgänge werden dann bei einer Kommunikationsunterbrechung NICHT in den sicheren Zustand gesetzt!

3.4 EtherCAT State Machine

Über die EtherCAT State Machine (ESM) wird der Zustand des EtherCAT-Slaves gesteuert. Je nach Zustand sind unterschiedliche Funktionen im EtherCAT-Slave zugänglich bzw. ausführbar. Insbesondere während des Hochlaufs des Slaves müssen in jedem State spezifische Kommandos vom EtherCAT Master zum Gerät gesendet werden.

Es werden folgende Zustände unterschieden:

- Init
- Pre-Operational
- Safe-Operational und
- Operational
- Boot

Regulärer Zustand eines jeden EtherCAT Slaves nach dem Hochlauf ist der Status OP.




Abb. 9: Zustände der EtherCAT State Machine

Init

Nach dem Einschalten befindet sich der EtherCAT-Slave im Zustand Init. Dort ist weder Mailbox- noch Prozessdatenkommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle 0 und 1 für die Mailbox-Kommunikation.

Pre-Operational (Pre-Op)

Beim Übergang von *Init* nach *Pre-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Mailbox korrekt initialisiert wurde.

Im Zustand *Pre-Op* ist Mailbox-Kommunikation aber keine Prozessdaten-Kommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle für Prozessdaten (ab Sync-Manager-Kanal 2), die FMMU-Kanäle und falls der Slave ein konfigurierbares Mapping unterstützt das PDO-Mapping oder das Sync-Manager-PDO-Assignement. Weiterhin werden in diesem Zustand die Einstellungen für die Prozessdatenübertragung sowie ggf. noch klemmenspezifische Parameter übertragen, die von den Defaulteinstellungen abweichen.

Safe-Operational (Safe-Op)

Beim Übergang von *Pre-Op* nach *Safe-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Sync-Manager-Kanäle für die Prozessdatenkommunikation sowie ggf. ob die Einstellungen für die Distributed-Clocks korrekt sind. Bevor er den Zustandswechsel quittiert, kopiert der EtherCAT-Slave aktuelle Inputdaten in die entsprechenden DP-RAM-Bereiche des EtherCAT-Slave-Controllers (ECSC).

Im Zustand *Safe-Op* ist Mailbox- und Prozessdaten-Kommunikation möglich, allerdings hält der Slave seine Ausgänge im sicheren Zustand und gibt sie noch nicht aus. Die Inputdaten werden aber bereits zyklisch aktualisiert.

● Ausgänge im SAFEOP

i Die standardmäßig aktivierte Watchdogüberwachung [► 18] bringt die Ausgänge im Modul in Abhängigkeit von den Einstellungen im SAFEOP und OP in einen sicheren Zustand - je nach Gerät und Einstellung z. B. auf AUS. Wird dies durch Deaktivieren der Watchdogüberwachung im Modul unterbunden, können auch im Geräte-Zustand SAFEOP Ausgänge geschaltet werden bzw. gesetzt bleiben.

Operational (Op)

Bevor der EtherCAT-Master den EtherCAT-Slave von *Safe-Op* nach *Op* schaltet, muss er bereits gültige Outputdaten übertragen.

Im Zustand *Op* kopiert der Slave die Ausgangsdaten des Masters auf seine Ausgänge. Es ist Prozessdaten- und Mailbox-Kommunikation möglich.

Boot

Im Zustand *Boot* kann ein Update der Slave-Firmware vorgenommen werden. Der Zustand *Boot* ist nur über den Zustand *Init* zu erreichen.

Im Zustand *Boot* ist Mailbox-Kommunikation über das Protokoll *File-Access over EtherCAT (FoE)* möglich, aber keine andere Mailbox-Kommunikation und keine Prozessdaten-Kommunikation.

3.5 CoE-Interface

Allgemeine Beschreibung

Das CoE-Interface (CAN application protocol over EtherCAT) ist die Parameterverwaltung für EtherCAT-Geräte. EtherCAT-Slaves oder auch der EtherCAT-Master verwalten darin feste (ReadOnly) oder veränderliche Parameter, die sie zum Betrieb, Diagnose oder Inbetriebnahme benötigen.

CoE-Parameter sind in einer Tabellen-Hierarchie angeordnet und prinzipiell dem Anwender über den Feldbus lesbar zugänglich. Der EtherCAT-Master (TwinCAT System Manager) kann über EtherCAT auf die lokalen CoE-Verzeichnisse der Slaves zugreifen und je nach Eigenschaften lesend oder schreibend einwirken.

Es sind verschiedene Typen für CoE-Parameter möglich wie String (Text), Integer-Zahlen, Bool'sche Werte oder größere Byte-Felder. Damit lassen sich ganz verschiedene Eigenschaften beschreiben. Beispiele für solche Parameter sind Herstellerkennung, Seriennummer, Prozessdateneinstellungen, Gerätenamen, Abgleichwerte für analoge Messung oder Passwörter.

Die Ordnung erfolgt in zwei Ebenen über hexadezimale Nummerierung: zuerst wird der (Haupt)Index genannt, dann der Subindex. Die Wertebereiche sind

- Index: 0x0000...0xFFFF (0...65535_{dez})
- SubIndex: 0x00...0xFF (0...255_{dez})

Üblicherweise wird ein so lokalisierter Parameter geschrieben als 0x8010:07 mit voranstehendem „0x“ als Kennzeichen des hexadezimalen Zahlenraumes und Doppelpunkt zwischen Index und Subindex.

Die für den EtherCAT-Feldbusanwender wichtigen Bereiche sind

- 0x1000: hier sind feste Identitäts-Informationen zum Gerät hinterlegt wie Name, Hersteller, Seriennummer etc. Außerdem liegen hier Angaben über die aktuellen und verfügbaren Prozessdatenkonstellationen.
- 0x8000: hier sind die für den Betrieb erforderlichen funktionsrelevanten Parameter für alle Kanäle zugänglich wie Filtereinstellung oder Ausgabefrequenz.

Weitere wichtige Bereiche sind:

- 0x4000: hier befinden sich bei manchen EtherCAT-Geräten die Kanalparameter. Historisch war dies der erste Parameterbereich, bevor der 0x8000 Bereich eingeführt wurde. EtherCAT Geräte, die früher mit Parametern in 0x4000 ausgerüstet wurden und auf 0x8000 umgestellt wurden, unterstützen aus Kompatibilitätsgründen beide Bereiche und spiegeln intern.
- 0x6000: hier liegen die Eingangs-PDO („Eingang“ aus Sicht des EtherCAT-Masters)
- 0x7000: hier liegen die Ausgangs-PDO („Ausgang“ aus Sicht des EtherCAT-Masters)

i Verfügbarkeit

Nicht jedes EtherCAT Gerät muss über ein CoE-Verzeichnis verfügen. Einfache I/O-Module ohne eigenen Prozessor verfügen in der Regel über keine veränderlichen Parameter und haben deshalb auch kein CoE-Verzeichnis.

Wenn ein Gerät über ein CoE-Verzeichnis verfügt, stellt sich dies im TwinCAT System Manager als ein eigener Karteireiter mit der Auflistung der Elemente dar:




Abb. 10: Karteireiter „CoE-Online“

In der oberen Abbildung sind die im Gerät „EL2502“ verfügbaren CoE-Objekte von 0x1000 bis 0x1600 zusehen, die Subindizes von 0x1018 sind aufgeklappt.

HINWEIS

Veränderungen im CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT), Programmzugriff

Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System-Dokumentation:

- StartUp-Liste führen für den Austauschfall,
- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary,
- Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung (Download von der [Beckhoff Website](#)),
- "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen
- Programmzugriff im Betrieb über die PLC (s. [TwinCAT3 | PLC-Bibliothek: Tc2 EtherCAT](#) und [Beispielprogramm R/W CoE](#))

Datenerhaltung und Funktion „NoCoeStorage“

Einige, insbesondere die vorgesehenen Einstellungsparameter des Slaves sind veränderlich und beschreibbar. Dies kann schreibend/lesend geschehen

- über den System Manager (Abb. Karteireiter „CoE-Online“) durch Anklicken
Dies bietet sich bei der Inbetriebnahme der Anlage/Slaves an. Klicken Sie auf die entsprechende Zeile des zu parametrierenden Indizes und geben sie einen entsprechenden Wert im „SetValue“-Dialog ein.

- aus der Steuerung/PLC über ADS z. B. durch die Bausteine aus der TcEtherCAT.lib Bibliothek
Dies wird für Änderungen während der Anlangenlaufzeit empfohlen oder wenn kein System Manager bzw. Bedienpersonal zur Verfügung steht.

● Datenerhaltung

i Werden online auf dem Slave CoE-Parameter geändert, wird dies in Beckhoff-Geräten üblicherweise ausfallsicher im Gerät (EEPROM) gespeichert. D. h. nach einem Neustart (Repower) sind die veränderten CoE-Parameter immer noch erhalten. Andere Hersteller können dies anders handhaben.

Ein EEPROM unterliegt in Bezug auf Schreibvorgänge einer begrenzten Lebensdauer. Ab typischerweise 100.000 Schreibvorgängen kann eventuell nicht mehr sichergestellt werden, dass neue (veränderte) Daten sicher gespeichert werden oder noch auslesbar sind. Dies ist für die normale Inbetriebnahme ohne Belang. Werden allerdings zur Maschinenlaufzeit fortlaufend CoE-Parameter über ADS verändert, kann die Lebensdauerergrenze des EEPROM durchaus erreicht werden.

Es ist von der FW-Version abhängig, ob die Funktion NoCoeStorage unterstützt wird, die das Abspeichern veränderter CoE-Werte unterdrückt.

Ob das auf das jeweilige Gerät zutrifft, ist den technischen Daten dieser Dokumentation zu entnehmen.

- wird unterstützt: die Funktion ist per einmaligem Eintrag des Codeworts 0x12345678 in CoE 0xF008 zu aktivieren und solange aktiv, wie das Codewort nicht verändert wird. Nach dem Einschalten des Gerätes ist sie nicht aktiv.
Veränderte CoE-Werte werden dann nicht im EEPROM abgespeichert, sie können somit beliebig oft verändert werden.
- wird nicht unterstützt: eine fortlaufende Änderung von CoE-Werten ist angesichts der o.a. Lebensdauerergrenze nicht zulässig.

● Startup List

i Veränderungen im lokalen CoE-Verzeichnis der Klemme gehen im Austauschfall mit der alten Klemme verloren. Wird im Austauschfall eine neue Klemme mit Werkseinstellungen ab Lager Beckhoff eingesetzt, bringt diese die Standardeinstellungen mit. Es ist deshalb empfehlenswert, alle Veränderungen im CoE-Verzeichnis eines EtherCAT Slave in der Startup List des Slaves zu verankern, die bei jedem Start des EtherCAT Feldbus abgearbeitet wird. So wird auch ein im Austauschfall ein neuer EtherCAT Slave automatisch mit den Vorgaben des Anwenders parametrierung.

Wenn EtherCAT Slaves verwendet werden, die lokal CoE-Wert nicht dauerhaft speichern können, ist zwingend die StartUp-Liste zu verwenden.

Empfohlenes Vorgehen bei manueller Veränderung von CoE-Parametern

- gewünschte Änderung im System Manager vornehmen
Werte werden lokal im EtherCAT Slave gespeichert
- wenn der Wert dauerhaft Anwendung finden soll, einen entsprechenden Eintrag in der StartUp-Liste vornehmen.
Die Reihenfolge der StartUp-Einträge ist dabei i.d.R. nicht relevant.




Abb. 11: StartUp-Liste im TwinCAT System Manager

In der StartUp-Liste können bereits Werte enthalten sein, die vom System Manager nach den Angaben der ESI dort angelegt werden. Zusätzliche anwendungsspezifische Einträge können angelegt werden.

Online/Offline Verzeichnis

Während der Arbeit mit dem TwinCAT System Manager ist zu unterscheiden ob das EtherCAT-Gerät gerade „verfügbar“, also angeschaltet und über EtherCAT verbunden und damit **online** ist oder ob ohne angeschlossene Slaves eine Konfiguration **offline** erstellt wird.

In beiden Fällen ist ein CoE-Verzeichnis nach Abb. „Karteireiter ‚CoE-Online‘“ zu sehen, die Konnektivität wird allerdings als offline/online angezeigt.

- wenn der Slave offline ist:
 - wird das Offline-Verzeichnis aus der ESI-Datei angezeigt. Änderungen sind hier nicht sinnvoll bzw. möglich.
 - wird in der Identität der konfigurierte Stand angezeigt
 - wird kein Firmware- oder Hardware-Stand angezeigt, da dies Eigenschaften des realen Gerätes sind.
 - ist ein rotes **Offline** zu sehen




Abb. 12: Offline-Verzeichnis

- wenn der Slave online ist
 - wird das reale aktuelle Verzeichnis des Slaves ausgelesen. Dies kann je nach Größe und Zykluszeit einige Sekunden dauern.
 - wird die tatsächliche Identität angezeigt
 - wird der Firmware- und Hardware-Stand des Gerätes laut elektronischer Auskunft angezeigt
 - ist ein grünes **Online** zu sehen




Abb. 13: Online-Verzeichnis

Kanalweise Ordnung

Das CoE-Verzeichnis ist in EtherCAT Geräten angesiedelt, die meist mehrere funktional gleichwertige Kanäle umfassen. z. B. hat eine 4 kanalige Analogeingangsklemme 0...10 V auch vier logische Kanäle und damit vier gleiche Sätze an Parameterdaten für die Kanäle. Um in den Dokumentationen nicht jeden Kanal auflisten zu müssen, wird gerne der Platzhalter „n“ für die einzelnen Kanalnummern verwendet.

Im CoE-System sind für die Menge aller Parameter eines Kanals eigentlich immer 16 Indizes mit jeweils 255 Subindizes ausreichend. Deshalb ist die kanalweise Ordnung in $16_{\text{dez}}/10_{\text{hex}}$ -Schritten eingerichtet. Am Beispiel des Parameterbereichs 0x8000 sieht man dies deutlich:

- Kanal 0: Parameterbereich 0x8000:00 ... 0x800F:255
- Kanal 1: Parameterbereich 0x8010:00 ... 0x801F:255
- Kanal 2: Parameterbereich 0x8020:00 ... 0x802F:255
- ...

Allgemein wird dies geschrieben als 0x80n0.

Ausführliche Hinweise zum CoE-Interface finden Sie in der [EtherCAT-Systemdokumentation](#) auf der Beckhoff Website.

3.6 Distributed Clock

Die Distributed Clock stellt eine lokale Uhr im EtherCAT Slave Controller (ESC) dar mit den Eigenschaften:

- Einheit *1 ns*
- Nullpunkt *1.1.2000 00:00*
- Umfang *64 Bit* (ausreichend für die nächsten 584 Jahre); manche EtherCAT-Slaves unterstützen jedoch nur einen Umfang von 32 Bit, d. h. nach ca. 4,2 Sekunden läuft die Variable über
- Diese lokale Uhr wird vom EtherCAT Master automatisch mit der Master Clock im EtherCAT Bus mit einer Genauigkeit < 100 ns synchronisiert.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen [EtherCAT-Systembeschreibung](#).

4 Montage und Verdrahtung

4.1 Hinweise zum ESD-Schutz

HINWEIS

Zerstörung der Geräte durch elektrostatische Aufladung möglich!

Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.

- Sie müssen beim Umgang mit den Komponenten elektrostatisch entladen sein; vermeiden Sie außerdem die Federkontakte (s. Abb.) direkt zu berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.)
- Beim Umgang mit den Komponenten ist auf gute Erdung der Umgebung zu achten (Arbeitsplatz, Verpackung und Personen)
- Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit der Endkappe [EL9011](#) oder [EL9012](#) abgeschlossen werden, um Schutzart und ESD-Schutz sicher zu stellen.




Abb. 14: Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten

4.2 Tragschienenmontage

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Montage




Abb. 15: Montage auf Tragschiene

Die Buskoppler und Busklemmen werden durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:

1. Stecken Sie zuerst den Feldbuskoppler auf die Tragschiene.
2. Auf der rechten Seite des Feldbuskopplers werden nun die Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet.

Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.

i Tragschienenbefestigung

Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.

Demontage




Abb. 16: Demontage von Tragschiene

Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss:

1. Ziehen Sie die Klemme an ihren orangefarbenen Laschen ca. 1 cm von der Tragschiene herunter. Dabei wird die Tragschienenverriegelung dieser Klemme automatisch gelöst und Sie können die Klemme nun ohne großen Kraftaufwand aus dem Busklemmenblock herausziehen.
2. Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den Gehäuseflächen und ziehen sie aus dem Busklemmenblock heraus.

Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:

- Die sechs Federkontakte des K-Bus/E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte erfolgt über Klemmen auf dem Buskoppler (bis 24 V) oder für höhere Spannungen über Einspeiseklemmen.

i Powerkontakte

Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z.B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.

PE-Powerkontakt

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.




Abb. 17: Linksseitiger Powerkontakt

HINWEIS**Beschädigung des Gerätes möglich**

Beachten Sie, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann bei der Isolationsprüfung zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme führen (z. B. Durchschlag zur PE-Leitung bei der Isolationsprüfung eines Verbrauchers mit 230 V Nennspannung). Klemmen Sie zur Isolationsprüfung die PE- Zuleitung am Buskoppler bzw. der Einspeiseklemme ab! Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können Sie diese Einspeiseklemmen entriegeln und mindestens 10 mm aus dem Verbund der übrigen Klemmen herausziehen.

⚠️ WARNUNG**Verletzungsgefahr durch Stromschlag!**

Der PE-Powerkontakt darf nicht für andere Potentiale verwendet werden!

4.3 Anschluss

4.3.1 Anschlussstechnik

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Übersicht

Mit verschiedenen Anschlussoptionen bietet das Busklemmensystem eine optimale Anpassung an die Anwendung:

- Die Klemmen der Serien ELxxxx und KLxxxx mit Standardverdrahtung enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse.
- Die Klemmen der Serien ESxxxx und KSxxxx haben eine steckbare Anschlussebene und ermöglichen somit beim Austausch die stehende Verdrahtung.
- Die High-Density-Klemmen (HD-Klemmen) enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse und haben eine erhöhte Packungsdichte.

Standardverdrahtung (ELxxxx / KLxxxx)



Abb. 18: Standardverdrahtung

Die Klemmen der Serien ELxxxx und KLxxxx sind seit Jahren bewährt und integrieren die schraublose Federkrafttechnik zur schnellen und einfachen Montage.

Steckbare Verdrahtung (ESxxxx / KSxxxx)



Abb. 19: Steckbare Verdrahtung

Die Klemmen der Serien ESxxxx und KSxxxx enthalten eine steckbare Anschlussebene. Montage und Verdrahtung werden wie bei den Serien ELxxxx und KLxxxx durchgeführt.

Im Servicefall erlaubt die steckbare Anschlussebene, die gesamte Verdrahtung als einen Stecker von der Gehäuseoberseite abzuziehen.

Das Unterteil kann, über das Betätigen der Entriegelungslasche, aus dem Klemmenblock herausgezogen werden.

Die auszutauschende Komponente wird hineingeschoben und der Stecker mit der stehenden Verdrahtung wieder aufgesteckt. Dadurch verringert sich die Montagezeit und ein Verwechseln der Anschlussdrähte ist ausgeschlossen.

Die gewohnten Maße der Klemme ändern sich durch den Stecker nur geringfügig. Der Stecker trägt ungefähr 3 mm auf; dabei bleibt die maximale Höhe der Klemme unverändert.

Eine Lasche für die Zugentlastung des Kabels stellt in vielen Anwendungen eine deutliche Vereinfachung der Montage dar und verhindert ein Verheddern der einzelnen Anschlussdrähte bei gezogenem Stecker.

Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² können weiter in der bewährten Federkrafttechnik verwendet werden.

Übersicht und Systematik in den Produktbezeichnungen der Serien ESxxxx und KSxxxx werden wie von den Serien ELxxxx und KLxxxx bekannt weitergeführt.

High-Density-Klemmen (HD-Klemmen)



Abb. 20: High-Density-Klemmen

Die Klemmen dieser Baureihe mit 16 Klemmstellen zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauform aus, da die Packungsdichte auf 12 mm doppelt so hoch ist wie die der Standard-Busklemmen. Massive und mit einer Aderendhülse versehene Leiter können ohne Werkzeug direkt in die Federklemmstelle gesteckt werden.

● Verdrahtung HD-Klemmen



Die High-Density-Klemmen der Serien ELx8xx und KLx8xx unterstützen keine steckbare Verdrahtung.

Ultraschall-litzenverdichtete Leiter

● Ultraschall-litzenverdichtete Leiter



An die Standard- und High-Density-Klemmen können auch ultraschall-litzenverdichtete (ultraschallverschweißte) Leiter angeschlossen werden. Beachten Sie die Tabellen zum [Leitungsquerschnitt](#) [▶ 34!](#)

4.3.2 Verdrahtung

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Klemmen für Standardverdrahtung ELxxxx/KLxxxx und für steckbare Verdrahtung ESxxxx/KSxxxx




Abb. 21: Anschluss einer Leitung an eine Klemmstelle

Bis zu acht Klemmstellen ermöglichen den Anschluss von massiven oder feindrätigen Leitungen an die Busklemme. Die Klemmstellen sind in Federkrafttechnik ausgeführt. Schließen Sie die Leitungen folgendermaßen an:

1. Öffnen Sie eine Klemmstelle, indem Sie einen Schraubendreher gerade bis zum Anschlag in die viereckige Öffnung über der Klemmstelle drücken. Den Schraubendreher dabei nicht drehen oder hin und her bewegen (nicht hebeln).
2. Der Draht kann nun ohne Widerstand in die runde Klemmenöffnung eingeführt werden.
3. Durch Rücknahme des Druckes schließt sich die Klemmstelle automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.

Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Klemmgehäuse	ELxxxx, KLxxxx	ESxxxx, KSxxxx
Leitungsquerschnitt (massiv)	0,08 ... 2,5 mm ²	0,08 ... 2,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (feindrätig)	0,08 ... 2,5 mm ²	0,08 ... 2,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse)	0,14 ... 1,5 mm ²	0,14 ... 1,5 mm ²
Abisolierlänge	8 ... 9 mm	9 ... 10 mm

High-Density-Klemmen (HD-Klemmen [► 33]) mit 16 Klemmstellen

Bei den HD-Klemmen erfolgt der Leiteranschluss bei massiven Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, das heißt der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Klemmstelle gesteckt. Das Lösen der Leitungen erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt-Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers. Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Klemmgehäuse	HD-Gehäuse
Leitungsquerschnitt (massiv)	0,08 ... 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (feindrätig)	0,25 ... 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse)	0,14 ... 0,75 mm ²
Leitungsquerschnitt (ultraschall-litzenverdichtet)	nur 1,5 mm ² (siehe Hinweis [► 33])
Abisolierlänge	8 ... 9 mm

4.3.3 Schirmung



Schirmung

Encoder, analoge Sensoren und Aktoren sollten immer mit geschirmten, paarig verdrehten Leitungen angeschlossen werden.

4.4 Hinweis Spannungsversorgung

⚠️ WARNUNG

Spannungsversorgung aus SELV/PELV-Netzteil!

Zur Versorgung dieses Geräts müssen SELV/PELV-Stromkreise (Schutzkleinspannung, Sicherheitskleinspannung) nach IEC 61010-2-201 verwendet werden.

Hinweise:

- Durch SELV/PELV-Stromkreise entstehen eventuell weitere Vorgaben aus Normen wie IEC 60204-1 et al., zum Beispiel bezüglich Leitungsabstand und -isolierung.
- Eine SELV-Versorgung (Safety Extra Low Voltage) liefert sichere elektrische Trennung und Begrenzung der Spannung ohne Verbindung zum Schutzleiter, eine PELV-Versorgung (Protective Extra Low Voltage) benötigt zusätzlich eine sichere Verbindung zum Schutzleiter.

4.5 Einbaulagen

HINWEIS

Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich

Entnehmen Sie den technischen Daten zu einer Klemme, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegt. Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!

Optimale Einbaulage (Standard)

Für die optimale Einbaulage wird die Tragschiene waagrecht montiert und die Anschlussflächen der EL/KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. *Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage*). Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht. Bezugsrichtung „unten“ ist hier die Erdbeschleunigung.




Abb. 22: Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage

Die Einhaltung der Abstände nach Abb. *Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage* wird empfohlen.

Weitere Einbaulagen

Alle anderen Einbaulagen zeichnen sich durch davon abweichende räumliche Lage der Tragschiene aus, siehe Abb. *Weitere Einbaulagen*.

Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.




Abb. 23: Weitere Einbaulagen

4.6 Positionierung von passiven Klemmen

i Hinweis zur Positionierung von passiven Klemmen im Busklemmenblock

EtherCAT-Klemmen (ELxxxx / ESxxxx), die nicht aktiv am Datenaustausch innerhalb des Busklemmenblocks teilnehmen, werden als passive Klemmen bezeichnet. Zu erkennen sind diese Klemmen an der nicht vorhandenen Stromaufnahme aus dem E-Bus. Um einen optimalen Datenaustausch zu gewährleisten, dürfen nicht mehr als zwei passive Klemmen direkt aneinander gereiht werden!

Beispiele für die Positionierung von passiven Klemmen (hell eingefärbt)




Abb. 24: Korrekte Positionierung




Abb. 25: Inkorrekte Positionierung

4.7 EL5072 - Anschlussbelegung




Abb. 26: EL5072

Klemmstelle	Nr.	Kommentar
DI+ Ch 1	1	+ Digitaler Eingang 24 V _{DC} Kanal 1
DI- Ch 1	9	- Digitaler Eingang Kanal 1
U _{sens+} Ch 1	2	+ Eingang Referenzspannung Kanal 1
U _{sens-} Ch 1	10	- Eingang Referenzspannung Kanal 1
U _{sig+} Ch 1	3	+ Eingang Messspannung Kanal 1
U _{sig-} Ch 1	11	- Eingang Messspannung Kanal 1
U _{exc+} Ch 1	4	+ Eingang Erregerspannung Kanal 1
U _{exc-} Ch 1	12	- Eingang Erregerspannung Kanal 1
U _{exc+} Ch 2	5	+ Eingang Erregerspannung Kanal 2
U _{exc-} Ch 2	13	- Eingang Erregerspannung Kanal 2
U _{sig+} Ch 2	6	+ Eingang Messspannung Kanal 2
U _{sig-} Ch 2	14	- Eingang Messspannung Kanal 2
U _{sens+} Ch 2	7	+ Eingang Referenzspannung Kanal 2
U _{sens-} Ch 2	15	- Eingang Referenzspannung Kanal 2
DI+ Ch 2	8	+ Digitaler Eingang 24 V _{DC} Kanal 2
DI- Ch 2	16	- Digitaler Eingang Kanal 2

● Automatische Schaltung der Brücken

i Alle notwendigen Brücken werden in der Klemme automatisch geschaltet. Der Nutzer muss daher nur die in den folgenden Abbildungen dargestellten Leitungen anschließen und die entsprechenden Einstellungen in den CoE Konfigurationsdaten (Index 0x80n1:12 "Connection type") vornehmen.

HINWEIS**Erregerfrequenz und Erregerspannung einstellen und einschalten**

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Powerkontakte (s. Kapitel [Diagnose - EL5072 \[► 129\]](#)).
- Stellen Sie die Erregerfrequenz Index 0x8001:14 „Excitation frequency“ und Erregerspannung Index 0x8001:15 „Excitation voltage“ zentral über den ersten Kanal ein. Diese Einstellungen sind dann für beide Kanäle gültig.
- Stellen Sie vor dem Umschalten sicher, dass beide Sensoren den eingestellten Bereich unterstützen!
- Die Erregerspannung ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet und muss über das Setzen des Index 0x8000:08 „Enable excitation“ auf TRUE eingeschaltet werden.

HINWEIS**Beschaltung Digitaler Eingang**

Um eine korrekte Funktion des Digitalen Eingangs zu gewährleisten, ist neben dem 24 V Signal an Anschlusspunkt 1 für DI+ Ch1 bzw. Anschlusspunkt 8 für DI+ Ch2 auch die entsprechende Masseverbindung an Anschlusspunkt 10 für DI- Ch1 bzw. Anschlusspunkt 16 für DI- Ch2 anzuschließen.

4.7.1 Hinweise zum elektrischen Anschluss induktiver Messtaster

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um ein optimales Messergebnis zu erreichen:

- Der Einsatz von geeigneten, kapazitätsarmen Leitungen wird empfohlen. Parasitäre Kapazitäten der einzelnen Leitungen haben je nach Messmethode direkten Einfluss auf die Genauigkeit des Messergebnisses.
- Sind die Leitungen beider Sekundärspulen separat ausgeführt, wird empfohlen zwei Leitungen zu einem Mittelabgriff möglichst nah am Messtaster zusammenzuschließen, so dass ein 5-Leiter LVDT Signal an der EL5072 ausgewertet werden kann.
- Bei mittleren Leitungslängen ist es meist ausreichend nur die Signalleitung der Sekundärwicklung zu schirmen.
- Bei größeren Leitungslängen (> 20 m) und starker Störeinstrahlung sollten die Versorgungsleitung zur Erregung der Primärspule und die Leitung der Sekundärwicklung zur Messung des Signals in getrennten Schirmen geführt werden
- Grundsätzlich sollten die Versorgungsleitung und die Signalleitung nicht in einer mehradrigen, gemeinsam abgeschirmten Leitung geführt werden.
- Der Schirm sollte großflächig über einen Schirmbügel aufgelegt werden.

HINWEIS**Anwendungshinweise zu Messabweichungen**

Um ein optimales Messergebnis zu erreichen, beachten Sie die [Anwendungshinweise zu Messabweichungen \[► 122\]](#)!

4.7.2 LVDT - Anschlussbelegung

4-Leiter LVDT Anschlussbelegung




Abb. 27: Anschlussbelegung 4-Leiter LVDT

5-Leiter LVDT Anschlussbelegung




Abb. 28: Anschlussbelegung 5-Leiter LVDT

6-Leiter LVDT Anschlussbelegung




Abb. 29: Anschlussbelegung 6-Leiter LVDT

5-Leiter LVDT Mahr Anschlussbelegung




Abb. 30: Anschlussbelegung 5-Leiter LVDT Mahr-Anschaltung

HINWEIS**Einstellung für Mahr® kompatible Sensoren**

Die Mahr® kompatiblen Sensoren werden über 5-Leitungen angeschlossen. Da die fünfte Leitung keine Signalleitung, sondern eine virtuelle Masse darstellt, ist in Index 0x80n1:12 „Connection type“ der 4-Leiter LVDT Modus zu wählen.

4.7.3 Halbrücke - Anschlussbelegung

3-Leiter Halbrücke Anschlussbelegung




Abb. 31: Anschlussbelegung 3-Leiter induktive Halbrücke

5-Leiter Halbrücke Anschlussbelegung




Abb. 32: Anschlussbelegung 5-Leiter induktive Halbrücke

4.7.4 Variable Eingangsimpedanzen

Je nach Sensorart und Hersteller werden unterschiedliche Eingangsimpedanzen benötigt. Diese Angaben sind dem jeweiligen Datenblatt des Sensors zu entnehmen, oder direkt beim Hersteller zu erfragen.

Die EL5072 stellt drei verschiedene Eingangsimpedanzen zum Anschluss verschiedener Sensoren zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt jeweils über die CoE Konfigurationsdaten (0x80n1:13 „Sensor Impedance“). Die Schaltung der Brücken erfolgt automatisch.

In den folgenden Darstellungen werden die Klemmenbezeichnungen der EL5072 exemplarisch für Kanal 1 dargestellt.

Hochohmig / Mahrposs®-Impedanz




Abb. 33: Prinzipschaltbild Eingangsimpedanz Hochohmig / Mahrposs® (Kanal1)

Tesa®-Impedanz




Abb. 34: Prinzipschaltbild Eingangsimpedanz Tesa® (Kanal 1)

Mahr®-Impedanz




Abb. 35: Prinzipschaltbild Eingangsimpedanz Mahr® (Kanal 1)

4.8 EL5072 - LEDs




Abb. 36: EL5072 - LEDs

LED	Nr.	Farbe	Beschreibung	
Run LED	1	grün		Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
			Aus	Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme
			Blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
			Einzelblitz	Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
			An	Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
	flimmernd	Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme		
Up LED	2	grün	Aus	Versorgungsspannung Up nicht vorhanden
			An	Versorgungsspannung Up ist vorhanden, Erregerspannung U_{exc} ist eingeschaltet
			Blinkend	Versorgungsspannung Up ist vorhanden, Erregerspannung U_{exc} ist ausgeschaltet
Digital Input Ch1 LED	9	grün	An	Digitaler Eingang ist aktiv
Excitation Error Ch1 LED	10	rot	An	Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal 1 oder Überlast der Erregerquelle wurde detektiert
Amplitude Error Ch1 LED	11	rot	An	Amplitudenfehler auf Sekundärseite auf Kanal 1 wurde detektiert
Excitation Error Ch 2 LED	12	rot	An	Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal 2 oder Überlast der Erregerquelle wurde detektiert
Amplitude Error Ch 2 LED	13	rot	An	Amplitudenfehler auf Sekundärseite auf Kanal 2 wurde detektiert
Digital Input Ch 2 LED	14	grün	An	Digitaler Eingang ist aktiv

4.9 Entsorgung



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

5 Inbetriebnahme

5.1 TwinCAT Entwicklungsumgebung

Die Software zur Automatisierung TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology) wird unterschieden in:

- TwinCAT 2: System Manager (Konfiguration) & PLC Control (Programmierung)
- TwinCAT 3: Weiterentwicklung von TwinCAT 2 (Programmierung und Konfiguration erfolgt über eine gemeinsame Entwicklungsumgebung)

Details:

- **TwinCAT 2:**
 - Verbindet E/A-Geräte und Tasks variablenorientiert
 - Verbindet Tasks zu Tasks variablenorientiert
 - Unterstützt Einheiten auf Bit-Ebene
 - Unterstützt synchrone oder asynchrone Beziehungen
 - Austausch konsistenter Datenbereiche und Prozessabbilder
 - Datenanbindung an NT-Programme mittels offener Microsoft Standards (OLE, OCX, ActiveX, DCOM+, etc.).
 - Einbettung von IEC 61131-3-Software-SPS, Software- NC und Software-CNC in Windows NT/ 2000/XP/Vista, Windows 7, NT/XP Embedded, CE
 - Anbindung an alle gängigen Feldbusse
 - Weiteres...

Zusätzlich bietet:

- **TwinCAT 3 (eXtended Automation):**
 - Visual-Studio®-Integration
 - Wahl der Programmiersprache
 - Unterstützung der objektorientierten Erweiterung der IEC 61131-3
 - Verwendung von C/C++ als Programmiersprache für Echtzeitanwendungen
 - Anbindung an MATLAB®/Simulink®
 - Offene Schnittstellen für Erweiterbarkeit
 - Flexible Laufzeitumgebung
 - Aktive Unterstützung von Multi-Core- und 64-Bit-Betriebssystemen
 - Automatische Codegenerierung und Projekterstellung mit dem TwinCAT Automation Interface
 - Weiteres...

In den folgenden Kapiteln wird dem Anwender die Inbetriebnahme der TwinCAT Entwicklungsumgebung auf einem PC System der Steuerung sowie die wichtigsten Funktionen einzelner Steuerungselemente erläutert.

Bitte sehen Sie weitere Informationen zu TwinCAT 2 und TwinCAT 3 unter <http://infosys.beckhoff.de/>.

5.1.1 Installation TwinCAT Realtime Treiber

Um einen Standard Ethernet Port einer IPC Steuerung mit den nötigen Echtzeitfähigkeiten auszurüsten, ist der Beckhoff Echtzeit Treiber auf diesem Port unter Windows zu installieren.

Dies kann auf mehreren Wegen vorgenommen werden.

A: Über den TwinCAT Adapter-Dialog

Im System Manager ist über Options → Show realtime Kompatible Geräte die TwinCAT-Übersicht über die lokalen Netzwerkschnittstellen aufzurufen.




Abb. 37: Aufruf im System Manager (TwinCAT 2)

Unter TwinCAT 3 ist dies über das Menü unter „TwinCAT“ erreichbar:




Abb. 38: Aufruf in VS Shell (TwinCAT 3)

B: Über TcRtelInstall.exe im TwinCAT-Verzeichnis




Abb. 39: TcRtelInstall.exe im TwinCAT-Verzeichnis

In beiden Fällen erscheint der folgende Dialog:




Abb. 40: Übersicht Netzwerkschnittstellen

Hier können nun Schnittstellen, die unter „Kompatible Geräte“ aufgeführt sind, über den „Install“ Button mit dem Treiber belegt werden. Eine Installation des Treibers auf inkompatiblen Devices sollte nicht vorgenommen werden.

Ein Windows-Warnhinweis bezüglich des unsignierten Treibers kann ignoriert werden.

Alternativ kann auch wie im Kapitel *Offline Konfigurationserstellung, Abschnitt „Anlegen des Geräts EtherCAT“* [► 58] beschrieben, zunächst ein EtherCAT-Gerät eingetragen werden, um dann über dessen Eigenschaften (Karteireiter „Adapter“, Button „Kompatible Geräte...“) die kompatiblen Ethernet Ports einzusehen:





Abb. 41: Eigenschaft von EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2): Klick auf „Kompatible Geräte...“ von „Adapter“

TwinCAT 3: Die Eigenschaften des EtherCAT-Gerätes können mit Doppelklick auf „Gerät .. (EtherCAT)“ im Projektmappen-Explorer unter „E/A“ geöffnet werden:



Nach der Installation erscheint der Treiber aktiviert in der Windows-Übersicht der einzelnen Netzwerkschnittstelle (Windows Start → Systemsteuerung → Netzwerk)




Abb. 42: Windows-Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle

Eine korrekte Einstellung des Treibers könnte wie folgt aussehen:




Abb. 43: Beispielhafte korrekte Treiber-Einstellung des Ethernet Ports

Andere mögliche Einstellungen sind zu vermeiden:






Abb. 44: Fehlerhafte Treiber-Einstellungen des Ethernet Ports

IP-Adresse des verwendeten Ports

i IP Adresse/DHCP

In den meisten Fällen wird ein Ethernet-Port, der als EtherCAT-Gerät konfiguriert wird, keine allgemeinen IP-Pakete transportieren. Deshalb und für den Fall, dass eine EL6601 oder entsprechende Geräte eingesetzt werden, ist es sinnvoll, über die Treiber-Einstellung „Internet Protocol TCP/IP“ eine feste IP-Adresse für diesen Port zu vergeben und DHCP zu deaktivieren. Dadurch entfällt die Wartezeit, bis sich der DHCP-Client des Ethernet Ports eine Default-IP-Adresse zuteilt, weil er keine Zuteilung eines DHCP-Servers erhält. Als Adressraum empfiehlt sich z. B. 192.168.x.x.




Abb. 45: TCP/IP-Einstellung des Ethernet Ports

5.1.2 Hinweise ESI-Gerätebeschreibung

Installation der neuesten ESI-Device-Description

Der TwinCAT EtherCAT Master/System Manager benötigt zur Konfigurationserstellung im Online- und Offline-Modus die Gerätebeschreibungsdateien der zu verwendeten Geräte. Diese Gerätebeschreibungen sind die so genannten ESI (EtherCAT Slave Information) in Form von XML-Dateien. Diese Dateien können vom jeweiligen Hersteller angefordert werden bzw. werden zum Download bereitgestellt. Eine *.xml-Datei kann dabei mehrere Gerätebeschreibungen enthalten.

Auf der [Beckhoff Website](#) werden die ESI für Beckhoff EtherCAT-Geräte bereitgehalten.

Die ESI-Dateien sind im Installationsverzeichnis von TwinCAT abzulegen.

Standardeinstellungen:

- **TwinCAT 2:** C:\TwinCAT\IO\EtherCAT
- **TwinCAT 3:** C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT

Beim Öffnen eines neuen System Manager-Fensters werden die Dateien einmalig eingelesen, wenn sie sich seit dem letzten System Manager-Fenster geändert haben.

TwinCAT bringt bei der Installation den Satz an Beckhoff-ESI-Dateien mit, der zum Erstellungszeitpunkt des TwinCAT builds aktuell war.

Ab TwinCAT 2.11 / TwinCAT 3 kann aus dem System Manager heraus das ESI-Verzeichnis aktualisiert werden, wenn der Programmier-PC mit dem Internet verbunden ist; unter

TwinCAT 2: Options → „Update EtherCAT Device Descriptions“

TwinCAT 3: TwinCAT → EtherCAT Devices → “Update Device Descriptions (via ETG Website)...”

Hierfür steht der [TwinCAT ESI Updater \[► 57\]](#) zur Verfügung.



ESI

Zu den *.xml-Dateien gehören die so genannten *.xsd-Dateien, die den Aufbau der ESI-XML-Dateien beschreiben. Bei einem Update der ESI-Gerätebeschreibungen sind deshalb beide Dateiarnten ggf. zu aktualisieren.

Geräteunterscheidung

EtherCAT-Geräte/Slaves werden durch vier Eigenschaften unterschieden, aus denen die vollständige Gerätebezeichnung zusammengesetzt wird. Beispielsweise setzt sich die Gerätebezeichnung „EL2521-0025-1018“ zusammen aus:

- Familienschlüssel „EL“
- Name „2521“
- Typ „0025“
- und Revision „1018“




Abb. 46: Gerätebezeichnung: Struktur

Die Bestellbezeichnung aus Typ + Version (hier: EL2521-0010) beschreibt die Funktion des Gerätes. Die Revision gibt den technischen Fortschritt wieder und wird von Beckhoff verwaltet. Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn z. B. in der Dokumentation nicht anders angegeben. Jeder Revision zugehörig ist eine eigene ESI-Beschreibung. Siehe weitere [Hinweise \[► 7\]](#).

Online Description

Wird die EtherCAT Konfiguration online durch Scannen real vorhandener Teilnehmer erstellt (s. Kapitel Online Erstellung) und es liegt zu einem vorgefundenen Slave (ausgezeichnet durch Name und Revision) keine ESI-Beschreibung vor, fragt der System Manager, ob er die im Gerät vorliegende Beschreibung verwenden soll. Der System Manager benötigt in jedem Fall diese Information, um die zyklische und azyklische Kommunikation mit dem Slave richtig einstellen zu können.




Abb. 47: Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 2)

In TwinCAT 3 erscheint ein ähnliches Fenster, das auch das Web-Update anbietet:




Abb. 48: Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 3)

Wenn möglich, ist das Yes abzulehnen und vom Geräte-Hersteller die benötigte ESI anzufordern. Nach Installation der XML/XSD-Datei ist der Konfigurationsvorgang erneut vorzunehmen.

HINWEIS

Veränderung der „üblichen“ Konfiguration durch Scan

- ✓ für den Fall eines durch Scan entdeckten aber TwinCAT noch unbekanntes Geräts sind zwei Fälle zu unterscheiden. Hier am Beispiel der EL2521-0000 in der Revision 1019:
 - a) für das Gerät EL2521-0000 liegt überhaupt keine ESI vor, weder für die Revision 1019 noch für eine ältere Revision. Dann ist vom Hersteller (hier: Beckhoff) die ESI anzufordern.
 - b) für das Gerät EL2521-0000 liegt eine ESI nur in älterer Revision vor, z. B. 1018 oder 1017. Dann sollte erst betriebsintern überprüft werden, ob die Ersatzteilhaltung überhaupt die Integration der erhöhten Revision in die Konfiguration zulässt. Üblicherweise bringt eine neue/größere Revision auch neue Features mit. Wenn diese nicht genutzt werden sollen, kann ohne Bedenken mit der bisherigen Revision 1018 in der Konfiguration weitergearbeitet werden. Dies drückt auch die Beckhoff Kompatibilitätsregel aus.

Siehe dazu insbesondere das Kapitel „[Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Beckhoff EtherCAT IO-Komponenten](#)“ und zur manuellen Konfigurationserstellung das Kapitel „[Offline Konfigurationserstellung](#) [► 58]“.

Wird dennoch die Online Description verwendet, liest der System Manager aus dem im EtherCAT Slave befindlichen EEPROM eine Kopie der Gerätebeschreibung aus. Bei komplexen Slaves kann die EEPROM-Größe u. U. nicht ausreichend für die gesamte ESI sein, weshalb im Konfigurator dann eine *unvollständige* ESI vorliegt. Deshalb wird für diesen Fall die Verwendung einer offline ESI-Datei vorrangig empfohlen.

Der System Manager legt bei „online“ erfassten Gerätebeschreibungen in seinem ESI-Verzeichnis eine neue Datei „OnlineDescription0000...xml“ an, die alle online ausgelesenen ESI-Beschreibungen enthält.

OnlineDescriptionCache000000002.xml

Abb. 49: Vom System Manager angelegt OnlineDescription.xml

Soll daraufhin ein Slave manuell in die Konfiguration eingefügt werden, sind „online“ erstellte Slaves durch ein vorangestelltes „>“ Symbol in der Auswahlliste gekennzeichnet (siehe Abbildung *Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521*).




Abb. 50: Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521

Wurde mit solchen ESI-Daten gearbeitet und liegen später die herstellereigenen Dateien vor, ist die OnlineDescription....xml wie folgt zu löschen:

- alle System Managerfenster schließen
- TwinCAT in Konfig-Mode neu starten
- „OnlineDescription0000...xml“ löschen
- TwinCAT System Manager wieder öffnen

Danach darf diese Datei nicht mehr zu sehen sein, Ordner ggf. mit <F5> aktualisieren.

i OnlineDescription unter TwinCAT 3.x

Zusätzlich zu der oben genannten Datei „OnlineDescription0000...xml“ legt TwinCAT 3.x auch einen so genannten EtherCAT-Cache mit neuentdeckten Geräten an, z. B. unter Windows 7 unter

C:\User\[USERNAME]\AppData\Roaming\Beckhoff\TwinCAT3\Components\Base\EtherCATCache.xml

(Spracheinstellungen des Betriebssystems beachten!)

Diese Datei ist im gleichen Zuge wie die andere Datei zu löschen.

Fehlerhafte ESI-Datei

Liegt eine fehlerhafte ESI-Datei vor die vom System Manager nicht eingelesen werden kann, meldet dies der System Manager durch ein Hinweisfenster.




Abb. 51: Hinweisfenster fehlerhafte ESI-Datei (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Ursachen dafür können sein

- Aufbau der *.xml entspricht nicht der zugehörigen *.xsd-Datei → prüfen Sie die Ihnen vorliegenden Schemata
- Inhalt kann nicht in eine Gerätebeschreibung übersetzt werden → Es ist der Hersteller der Datei zu kontaktieren

5.1.3 TwinCAT ESI Updater

Ab TwinCAT 2.11 kann der System Manager bei Online-Zugang selbst nach aktuellen Beckhoff ESI-Dateien suchen:




Abb. 52: Anwendung des ESI Updater (>=TwinCAT 2.11)

Der Aufruf erfolgt unter:
„Options“ → „Update EtherCAT Device Descriptions“.

Auswahl bei TwinCAT 3:




Abb. 53: Anwendung des ESI Updater (TwinCAT 3)

Der ESI Updater ist eine bequeme Möglichkeit, die von den EtherCAT Herstellern bereitgestellten ESIs automatisch über das Internet in das TwinCAT-Verzeichnis zu beziehen (ESI = EtherCAT slave information). Dazu greift TwinCAT auf die bei der ETG hinterlegte zentrale ESI-URL-Verzeichnisliste zu; die Einträge sind dann unveränderbar im Updater-Dialog zu sehen.

Der Aufruf erfolgt unter:
„TwinCAT“ → „EtherCAT Devices“ → „Update Device Description (via ETG Website)...“.

5.1.4 Unterscheidung Online/Offline

Die Unterscheidung Online/Offline bezieht sich auf das Vorhandensein der tatsächlichen I/O-Umgebung (Antriebe, Klemmen, EJ-Module). Wenn die Konfiguration im Vorfeld der Anlagenerstellung z. B. auf einem Laptop als Programmiersystem erstellt werden soll, ist nur die „Offline-Konfiguration“ möglich. Dann müssen alle Komponenten händisch in der Konfiguration z. B. nach Elektro-Planung eingetragen werden.

Ist die vorgesehene Steuerung bereits an das EtherCAT System angeschlossen, alle Komponenten mit Spannung versorgt und die Infrastruktur betriebsbereit, kann die TwinCAT Konfiguration auch vereinfacht durch das so genannte „Scannen“ vom Runtime-System aus erzeugt werden. Dies ist der so genannte Online-Vorgang.

In jedem Fall prüft der EtherCAT Master bei jedem realen Hochlauf, ob die vorgefundenen Slaves der Konfiguration entsprechen. Dieser Test kann in den erweiterten Slave-Einstellungen parametrisiert werden. Siehe hierzu den [Hinweis „Installation der neuesten ESI-XML-Device-Description“](#) [► 53].

Zur Konfigurationserstellung

- muss die reale EtherCAT-Hardware (Geräte, Koppler, Antriebe) vorliegen und installiert sein.

- müssen die Geräte/Module über EtherCAT-Kabel bzw. im Klemmenstrang so verbunden sein wie sie später eingesetzt werden sollen.
- müssen die Geräte/Module mit Energie versorgt werden und kommunikationsbereit sein.
- muss TwinCAT auf dem Zielsystem im CONFIG-Modus sein.

Der Online-Scan-Vorgang setzt sich zusammen aus:

- [Erkennen des EtherCAT-Gerätes \[► 63\]](#) (Ethernet-Port am IPC)
- [Erkennen der angeschlossenen EtherCAT-Teilnehmer \[► 64\]](#). Dieser Schritt kann auch unabhängig vom vorangehenden durchgeführt werden.
- [Problembehandlung \[► 67\]](#)

Auch kann [der Scan bei bestehender Konfiguration \[► 68\]](#) zum Vergleich durchgeführt werden.

5.1.5 OFFLINE Konfigurationserstellung

Anlegen des Geräts EtherCAT

In einem leeren System Manager Fenster muss zuerst ein EtherCAT-Gerät angelegt werden.




Abb. 54: Anfügen eines EtherCAT Device: links TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3

Für eine EtherCAT I/O Anwendung mit EtherCAT Slaves ist der „EtherCAT“ Typ auszuwählen. „EtherCAT Automation Protocol via EL6601“ ist für den bisherigen Publisher/Subscriber-Dienst in Kombination mit einer EL6601/EL6614 Klemme auszuwählen.




Abb. 55: Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)

Diesem virtuellen Gerät ist dann ein realer Ethernet Port auf dem Laufzeitsystem zuzuordnen.




Abb. 56: Auswahl Ethernet Port

Diese Abfrage kann beim Anlegen des EtherCAT-Gerätes automatisch erscheinen, oder die Zuordnung kann später im Eigenschaftendialog gesetzt/geändert werden; siehe Abb. „Eigenschaften EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2)“.





Abb. 57: Eigenschaften EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2)

TwinCAT 3: Die Eigenschaften des EtherCAT-Gerätes können mit Doppelklick auf „Gerät .. (EtherCAT)“ im Projektmappen-Explorer unter „E/A“ geöffnet werden:



i Auswahl Ethernet Port

Es können nur Ethernet Ports für ein EtherCAT-Gerät ausgewählt werden, für die der TwinCAT Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende [Installationsseite](#) [▶ 47](#)].

Definieren von EtherCAT Slaves

Durch Rechtsklick auf ein Gerät im Konfigurationsbaum können weitere Geräte angefügt werden.




Abb. 58: Anfügen von EtherCAT-Geräten (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Es öffnet sich der Dialog zur Auswahl des neuen Gerätes. Es werden nur Geräte angezeigt für die ESI-Dateien hinterlegt sind.

Die Auswahl bietet auch nur Geräte an, die an dem vorher angeklickten Gerät anzufügen sind - dazu wird die an diesem Port mögliche Übertragungsphysik angezeigt (Abb. „Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät“, A). Es kann sich um kabelgebundene Fast-Ethernet-Ethernet-Physik mit PHY-Übertragung handeln, dann ist wie in Abb. „Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät“ nur ebenfalls kabelgebundenes Geräte auswählbar. Verfügt das vorangehende Gerät über mehrere freie Ports (z. B. EK1122 oder EK1100), kann auf der rechten Seite (A) der gewünschte Port angewählt werden.

Übersicht Übertragungsphysik

- „Ethernet“: Kabelgebunden 100BASE-TX: Koppler, Box-Module, Geräte mit RJ45/M8/M12-Anschluss
- „E-Bus“: LVDS „Klemmenbus“, EtherCAT-Steckmodule (EJ), EtherCAT-Klemmen (EL/ES), diverse anreihbare Module

Das Suchfeld erleichtert das Auffinden eines bestimmten Gerätes (ab TwinCAT 2.11 bzw. TwinCAT 3).




Abb. 59: Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät

Standardmäßig wird nur der Name/Typ des Gerätes als Auswahlkriterium verwendet. Für eine gezielte Auswahl einer bestimmten Revision des Gerätes kann die Revision als „Extended Information“ eingeblendet werden.




Abb. 60: Anzeige Geräte-Revision

Oft sind aus historischen oder funktionalen Gründen mehrere Revisionen eines Gerätes erzeugt worden, z. B. durch technologische Weiterentwicklung. Zur vereinfachten Anzeige (s. Abb. „Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät“) wird bei Beckhoff Geräten nur die letzte (=höchste) Revision und damit der letzte Produktionsstand im Auswahldialog angezeigt. Sollen alle im System als ESI-Beschreibungen vorliegenden Revisionen eines Gerätes angezeigt werden, ist die Checkbox „Show Hidden Devices“ zu markieren, s. Abb. „Anzeige vorhergehender Revisionen“.




Abb. 61: Anzeige vorhergehender Revisionen

Geräte-Auswahl nach Revision, Kompatibilität

Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwischen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Masters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d. h. neuere Geräte (höhere Revision) sollen es auch unterstützen, wenn der EtherCAT Master sie als eine ältere Revision anspricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/ Boxen/ EJ-Module ist anzunehmen:

Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration

Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfiguration (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-**1018** vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-**1018** oder höher (-**1019**, -**1020**) eingesetzt werden.




Abb. 62: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.

Das Gerät stellt sich dann mit seinem Prozessabbild im Konfigurationsbaum dar und kann nur parametriert werden: Verlinkung mit der Task, CoE/DC-Einstellungen, PlugIn-Definition, StartUp-Einstellungen, ...






Abb. 63: EtherCAT Klemme im TwinCAT-Baum (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)



5.1.6 ONLINE Konfigurationserstellung

Erkennen/Scan des Geräts EtherCAT

Befindet sich das TwinCAT-System im CONFIG-Modus, kann online nach Geräten gesucht werden. Erkennbar ist dies durch ein Symbol unten rechts in der Informationsleiste:

- bei TwinCAT 2 durch eine blaue Anzeige „Config Mode“ im System Manager-Fenster:  .
- bei der Benutzeroberfläche der TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung durch ein Symbol  .

TwinCAT lässt sich in diesem Modus versetzen:

- TwinCAT 2: durch Auswahl von  aus der Menüleiste oder über „Aktionen“ → „Starten/Restarten von TwinCAT in Konfig-Modus“
- TwinCAT 3: durch Auswahl von  aus der Menüleiste oder über „TWINCAT“ → „Restart TwinCAT (Config Mode)“

● Online Scannen im Config Mode

i Die Online-Suche im RUN-Modus (produktiver Betrieb) ist nicht möglich. Es ist die Unterscheidung zwischen TwinCAT-Programmiersystem und TwinCAT-Zielsystem zu beachten.

Das TwinCAT 2-Icon () bzw. TwinCAT 3-Icon () in der Windows Taskleiste stellt immer den TwinCAT-Modus des lokalen IPC dar. Im System Manager-Fenster von TwinCAT 2 bzw. in der Benutzeroberfläche von TwinCAT 3 wird dagegen der TwinCAT-Zustand des Zielsystems angezeigt.



Abb. 64: Unterscheidung Lokalsystem/ Zielsystem (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Im Konfigurationsbaum bringt uns ein Rechtsklick auf den General-Punkt „I/O Devices“ zum Such-Dialog.




Abb. 65: Scan Devices (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Dieser Scan-Modus versucht nicht nur EtherCAT-Geräte (bzw. die als solche nutzbaren Ethernet-Ports) zu finden, sondern auch NOVRAM, Feldbuskarten, SMB etc. Nicht alle Geräte können jedoch automatisch gefunden werden.




Abb. 66: Hinweis automatischer GeräteScan (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Ethernet Ports mit installierten TwinCAT Realtime-Treiber werden als „RT-Ethernet“ Geräte angezeigt. Testweise wird an diesen Ports ein EtherCAT-Frame verschickt. Erkennt der Scan-Agent an der Antwort, dass ein EtherCAT-Slave angeschlossen ist, wird der Port allerdings gleich als „EtherCAT Device“ angezeigt.




Abb. 67: Erkannte Ethernet-Geräte

Über entsprechende Kontrollkästchen können Geräte ausgewählt werden (wie in der Abb. „Erkannte Ethernet-Geräte“ gezeigt ist z. B. Gerät 3 und Gerät 4 ausgewählt). Für alle angewählten Geräte wird nach Bestätigung „OK“ im nachfolgenden ein Teilnehmer-Scan vorgeschlagen, s. Abb. „Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT-Gerätes“.

● Auswahl Ethernet Port

i Es können nur Ethernet Ports für ein EtherCAT-Gerät ausgewählt werden, für die der TwinCAT Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende [Installationsseite](#) [|> 47](#)].

Erkennen/Scan der EtherCAT Teilnehmer

● Funktionsweise Online Scan

i Beim Scan fragt der Master die Identity Informationen der EtherCAT Slaves aus dem Slave-EEPROM ab. Es werden Name und Revision zur Typbestimmung herangezogen. Die entsprechenden Geräte werden dann in den hinterlegten ESI-Daten gesucht und in dem dort definierten Default-Zustand in den Konfigurationsbaum eingebaut.




Abb. 68: Beispiel Default-Zustand

HINWEIS

Slave-Scan in der Praxis im Serienmaschinenbau

Die Scan-Funktion sollte mit Bedacht angewendet werden. Sie ist ein praktisches und schnelles Werkzeug, um für eine Inbetriebnahme eine Erst-Konfiguration als Arbeitsgrundlage zu erzeugen. Im Serienmaschinenbau bzw. bei Reproduktion der Anlage sollte die Funktion aber nicht mehr zur Konfigurationserstellung verwendet werden sondern ggf. zum [Vergleich](#) [▶ 68] mit der festgelegten Erst-Konfiguration.

Hintergrund: da Beckhoff aus Gründen der Produktpflege gelegentlich den Revisionsstand der ausgelieferten Produkte erhöht, kann durch einen solchen Scan eine Konfiguration erzeugt werden, die (bei identischem Maschinenaufbau) zwar von der Geräteliste her identisch ist, die jeweilige Geräteversion unterscheiden sich aber ggf. von der Erstkonfiguration.

Beispiel:

Firma A baut den Prototyp einer späteren Serienmaschine B. Dazu wird der Prototyp aufgebaut, in TwinCAT ein Scan über die IO-Geräte durchgeführt und somit die Erstkonfiguration "B.tsm" erstellt. An einer beliebigen Stelle sitzt dabei die EtherCAT-Klemme EL2521-0025 in der Revision 1018. Diese wird also so in die TwinCAT-Konfiguration eingebaut:




Abb. 69: Einbau EtherCAT-Klemme mit Revision -1018

Ebenso werden in der Prototypentestphase Funktionen und Eigenschaften dieser Klemme durch die Programmierer/Inbetriebnehmer getestet und ggf. genutzt d. h. aus der PLC „B.pro“ oder der NC angesprochen. (sinngemäß gilt das gleiche für die TwinCAT 3-Solution-Dateien).

Nun wird die Prototypenentwicklung abgeschlossen und der Serienbau der Maschine B gestartet, Beckhoff liefert dazu weiterhin die EL2521-0025-0018. Falls die Inbetriebnehmer der Abteilung Serienmaschinenbau immer einen Scan durchführen, entsteht dabei bei jeder Maschine wieder ein eine inhaltsgleiche B-Konfiguration. Ebenso werden eventuell von A weltweit Ersatzteillager für die kommenden Serienmaschinen mit Klemmen EL2521-0025-1018 angelegt.

Nach einiger Zeit erweitert Beckhoff die EL2521-0025 um ein neues Feature C. Deshalb wird die FW geändert, nach außen hin kenntlich durch einen höheren FW-Stand **und eine neue Revision -1019**. Trotzdem unterstützt das neue Gerät natürlich Funktionen und Schnittstellen der Vorgängerversion(en), eine Anpassung von „B.tsm“ oder gar „B.pro“ ist somit nicht nötig. Die Serienmaschinen können weiterhin mit „B.tsm“ und „B.pro“ gebaut werden, zur Kontrolle der aufgebauten Maschine ist ein [vergleichernder Scan](#) [▶ 68] gegen die Erstkonfiguration „B.tsm“ sinnvoll.

Wird nun allerdings in der Abteilung Serienmaschinenbau nicht „B.tsm“ verwendet, sondern wieder ein Scan zur Erstellung der produktiven Konfiguration durchgeführt, wird automatisch die Revision **-1019** erkannt und in die Konfiguration eingebaut:




Abb. 70: Erkennen EtherCAT-Klemme mit Revision -1019

Dies wird in der Regel von den Inbetriebnehmern nicht bemerkt. TwinCAT kann ebenfalls nichts melden, da ja quasi eine neue Konfiguration erstellt wird. Es führt nach der Kompatibilitätsregel allerdings dazu, dass in diese Maschine später keine EL2521-0025-**1018** als Ersatzteil eingebaut werden sollen (auch wenn dies in den allermeisten Fällen dennoch funktioniert).

Dazu kommt, dass durch produktionsbegleitende Entwicklung in Firma A das neue Feature C der EL2521-0025-1019 (zum Beispiel ein verbesserter Analogfilter oder ein zusätzliches Prozessdatum zur Diagnose) gerne entdeckt und ohne betriebsinterne Rücksprache genutzt wird. Für die so entstandene neue Konfiguration „B2.tsm“ ist der bisherige Bestand an Ersatzteilgeräten nicht mehr zu verwenden.

Bei etabliertem Serienmaschinenbau sollte der Scan nur noch zu informativen Vergleichszwecken gegen eine definierte Erstkonfiguration durchgeführt werden. Änderungen sind mit Bedacht durchzuführen!

Wurde ein EtherCAT-Device in der Konfiguration angelegt (manuell oder durch Scan), kann das I/O-Feld nach Teilnehmern/Slaves gescannt werden.




Abb. 71: Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT-Gerätes (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)




Abb. 72: Manuelles Auslösen des Teilnehmer-Scans auf festgelegtem EtherCAT Device (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Im System Manager (TwinCAT 2) bzw. der Benutzeroberfläche (TwinCAT 3) kann der Scan-Ablauf am Ladebalken unten in der Statusleiste verfolgt werden.



Abb. 73: Scanfortschritt am Beispiel von TwinCAT 2

Die Konfiguration wird aufgebaut und kann danach gleich in den Online-Zustand (OPERATIONAL) versetzt werden.



Abb. 74: Abfrage Config/FreeRun (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Im Config/FreeRun-Mode wechselt die System Manager Anzeige blau/rot und das EtherCAT-Gerät wird auch ohne aktive Task (NC, PLC) mit der Freilauf-Zykluszeit von 4 ms (Standardeinstellung) betrieben.



Abb. 75: Anzeige des Wechsels zwischen „Free Run“ und „Config Mode“ unten rechts in der Statusleiste



Abb. 76: TwinCAT kann auch durch einen Button in diesen Zustand versetzt werden (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Das EtherCAT System sollte sich danach in einem funktionsfähigen zyklischen Betrieb nach Abb. *Beispielhafte Online-Anzeige* befinden.

No	Addr	Name	State	CRC
1	1001	Klemme 1 (EK1100)	OP	0, 0
2	1002	Klemme 2 (EL2008)	OP	0, 0
3	1003	Klemme 3 (EL3751)	SAFEOP	0, 0
4	1004	Klemme 4 (EL2521-0024)	OP	0

Counter	Cyclic	Queued
Send Frames	31713	+ 5645
Frames / sec	500	+ 37
Lost Frames	0	+ 0
Tx/Rx Errors	0	/ 0

Abb. 77: Beispielhafte Online-Anzeige

Zu beachten sind

- alle Slaves sollen im OP-State sein
- der EtherCAT Master soll im „Actual State“ OP sein
- „Frames/sec“ soll der Zykluszeit unter Berücksichtigung der versendeten Frameanzahl sein
- es sollen weder übermäßig „LostFrames“- noch CRC-Fehler auftreten

Die Konfiguration ist nun fertig gestellt. Sie kann auch wie im [manuellen Vorgang \[► 58\]](#) beschrieben verändert werden.

Problembehandlung

Beim Scannen können verschiedene Effekte auftreten.

- es wird ein **unbekanntes Gerät** entdeckt, d. h. ein EtherCAT Slave für den keine ESI-XML-Beschreibung vorliegt.
In diesem Fall bietet der System Manager an, die im Gerät eventuell vorliegende ESI auszulesen. Lesen Sie dazu das Kapitel „Hinweise zu ESI/XML“.
- **Teilnehmer werden nicht richtig erkannt**
Ursachen können sein
 - fehlerhafte Datenverbindungen, es treten Datenverluste während des Scans auf
 - Slave hat ungültige Gerätebeschreibung

Es sind die Verbindungen und Teilnehmer gezielt zu überprüfen, z. B. durch den Emergency Scan.

Der Scan ist dann erneut vorzunehmen.




Abb. 78: Fehlerhafte Erkennung

Im System Manager werden solche Geräte evtl. als EK0000 oder unbekannte Geräte angelegt. Ein Betrieb ist nicht möglich bzw. sinnvoll.

Scan über bestehender Konfiguration

HINWEIS

Veränderung der Konfiguration nach Vergleich

Bei diesem Scan werden z. Z. (TwinCAT 2.11 bzw. 3.1) nur die Geräteeigenschaften Vendor (Hersteller), Geräte-Name und Revision verglichen! Ein „ChangeTo“ oder „Copy“ sollte nur im Hinblick auf die Beckhoff IO-Kompatibilitätsregel (s. o.) nur mit Bedacht vorgenommen werden. Das Gerät wird dann in der Konfiguration gegen die vorgefundene Revision ausgetauscht, dies kann Einfluss auf unterstützte Prozessdaten und Funktionen haben.

Wird der Scan bei bestehender Konfiguration angestoßen, kann die reale I/O-Umgebung genau der Konfiguration entsprechen oder differieren. So kann die Konfiguration verglichen werden.



Abb. 79: Identische Konfiguration (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Sind Unterschiede feststellbar, werden diese im Korrekturdialog angezeigt, die Konfiguration kann umgehend angepasst werden.




Abb. 80: Korrekturdialog

Die Anzeige der „Extended Information“ wird empfohlen, weil dadurch Unterschiede in der Revision sichtbar werden.

Farbe	Erläuterung
grün	Dieser EtherCAT Slave findet seine Entsprechung auf der Gegenseite. Typ und Revision stimmen überein.
blau	Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite vorhanden, aber in einer anderen Revision. Diese andere Revision kann andere Default-Einstellungen der Prozessdaten und andere/zusätzliche Funktionen haben. Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtigung der Kompatibilität möglich. Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Gerät nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.
hellblau	Dieser EtherCAT Slave wird ignoriert (Button „Ignore“)
rot	<ul style="list-style-type: none"> Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite nicht vorhanden Er ist vorhanden, aber in einer anderen Revision, die sich auch in den Eigenschaften von der angegebenen unterscheidet. Auch hier gilt dann das Kompatibilitätsprinzip: Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtigung der Kompatibilität möglich, da Nachfolger-Geräte die Funktionen der Vorgänger-Geräte unterstützen sollen. Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Gerät nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.

i Geräte-Auswahl nach Revision, Kompatibilität

Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwischen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Masters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d. h. neuere Geräte (höhere Revision) sollen es auch unterstützen, wenn der EtherCAT Master sie als eine ältere Revision anspricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/ Boxen/ EJ-Module ist anzunehmen:

Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration

Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfiguration (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-1018 vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-1018 oder höher (-1019, -1020) eingesetzt werden.




Abb. 81: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.




Abb. 82: Korrekturdialog mit Änderungen

Sind alle Änderungen übernommen oder akzeptiert, können sie durch „OK“ in die reale *.tsm-Konfiguration übernommen werden.

Change to Compatible Type

TwinCAT bietet mit „Change to Compatible Type...“ eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes unter Beibehaltung der Links in die Task.




Abb. 83: Dialog „Change to Compatible Type...“ (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Folgende Elemente in der ESI eines EtherCAT-Teilnehmers werden von TwinCAT verglichen und als gleich vorausgesetzt, um zu entscheiden, ob ein Gerät als „kompatibel“ angezeigt wird:

- Physics (z.B. RJ45, Ebus...)
- FMMU (zusätzliche sind erlaubt)
- SyncManager (SM, zusätzliche sind erlaubt)
- EoE (Attribute MAC, IP)
- CoE (Attribute SdoInfo, PdoAssign, PdoConfig, PdoUpload, CompleteAccess)
- FoE
- PDO (Prozessdaten: Reihenfolge, SyncUnit SU, SyncManager SM, EntryCount, Entry.Datatype)

Bei Geräten der AX5000-Familie wird diese Funktion intensiv verwendet.

Change to Alternative Type

Der TwinCAT System Manager bietet eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes: Change to Alternative Type




Abb. 84: TwinCAT 2 Dialog Change to Alternative Type

Wenn aufgerufen, sucht der System Manager in der bezogenen Geräte-ESI (hier im Beispiel: EL1202-0000) nach dort enthaltenen Angaben zu kompatiblen Geräten. Die Konfiguration wird geändert und gleichzeitig das ESI-EEPROM überschrieben - deshalb ist dieser Vorgang nur im Online-Zustand (ConfigMode) möglich.

5.1.7 EtherCAT Teilnehmerkonfiguration

Klicken Sie im linken Fenster des TwinCAT 2 System Managers bzw. bei der TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung im Projektmappen-Explorer auf das Element der Klemme im Baum, die Sie konfigurieren möchten (im Beispiel: Klemme 3: EL3751).




Abb. 85: „Baumzweig“ Element als Klemme EL3751

Im rechten Fenster des System Managers (TwinCAT 2) bzw. der Entwicklungsumgebung (TwinCAT 3) stehen Ihnen nun verschiedene Karteireiter zur Konfiguration der Klemme zur Verfügung. Dabei bestimmt das Maß der Komplexität eines Teilnehmers welche Karteireiter zur Verfügung stehen. So bietet, wie im obigen Beispiel zu sehen, die Klemme EL3751 viele Einstellmöglichkeiten und stellt eine entsprechende Anzahl von Karteireitern zur Verfügung. Im Gegensatz dazu stehen z. B. bei der Klemme EL1004 lediglich die Karteireiter „Allgemein“, „EtherCAT“, „Prozessdaten“ und „Online“ zur Auswahl. Einige Klemmen, wie etwa die EL6695 bieten spezielle Funktionen über einen Karteireiter mit der eigenen Klemmenbezeichnung an, also „EL6695“ in diesem Fall. Ebenfalls wird ein spezieller Karteireiter „Settings“ von Klemmen mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten angeboten (z. B. EL3751).

Karteireiter „Allgemein“




Abb. 86: Karteireiter „Allgemein“

Name	Name des EtherCAT-Geräts
Id	Laufende Nr. des EtherCAT-Geräts
Typ	Typ des EtherCAT-Geräts
Kommentar	Hier können Sie einen Kommentar (z. B. zum Anlagenteil) hinzufügen.
Disabled	Hier können Sie das EtherCAT-Gerät deaktivieren.
Symbole erzeugen	Nur wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie per ADS auf diesen EtherCAT-Slave zugreifen.

Karteireiter „EtherCAT“




Abb. 87: Karteireiter „EtherCAT“

Typ	Typ des EtherCAT-Geräts
Product/Revision	Produkt- und Revisions-Nummer des EtherCAT-Geräts
Auto Inc Adr.	Auto-Inkrement-Adresse des EtherCAT-Geräts. Die Auto-Inkrement-Adresse kann benutzt werden, um jedes EtherCAT-Gerät anhand seiner physikalischen Position im Kommunikationsring zu adressieren. Die Auto-Inkrement-Adressierung wird während der Start-Up-Phase benutzt, wenn der EtherCAT-master die Adressen an die EtherCAT-Geräte vergibt. Bei der Auto-Inkrement-Adressierung hat der erste EtherCAT-Slave im Ring die Adresse 0000 _{hex} und für jeden weiteren Folgenden wird die Adresse um 1 verringert (FFFF _{hex} , FFFE _{hex} usw.).
EtherCAT Adr.	Feste Adresse eines EtherCAT-Slaves. Diese Adresse wird vom EtherCAT-Master während der Start-Up-Phase vergeben. Um den Default-Wert zu ändern, müssen Sie zuvor das Kontrollkästchen links von dem Eingabefeld markieren.
Vorgänger Port	Name und Port des EtherCAT-Geräts, an den dieses Gerät angeschlossen ist. Falls es möglich ist, dieses Gerät mit einem anderen zu verbinden, ohne die Reihenfolge der EtherCAT-Geräte im Kommunikationsring zu ändern, dann ist dieses Kombinationsfeld aktiviert und Sie können das EtherCAT-Gerät auswählen, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll.
Weitere Einstellungen	Diese Schaltfläche öffnet die Dialoge für die erweiterten Einstellungen.

Der Link am unteren Rand des Karteireiters führt Sie im Internet auf die Produktseite dieses EtherCAT-Geräts.

Karteireiter „Prozessdaten“

Zeigt die (Allgemeine Slave PDO-) Konfiguration der Prozessdaten an. Die Eingangs- und Ausgangsdaten des EtherCAT-Slaves werden als CANopen Prozess-Daten-Objekte (**P**rocess **D**ata **O**bjects, PDO) dargestellt. Falls der EtherCAT-Slave es unterstützt, ermöglicht dieser Dialog dem Anwender ein PDO über PDO-Zuordnung auszuwählen und den Inhalt des individuellen PDOs zu variieren.




Abb. 88: Karteireiter „Prozessdaten“

Die von einem EtherCAT Slave zyklisch übertragenen Prozessdaten (PDOs) sind die Nutzdaten, die in der Applikation zyklusaktuell erwartet werden oder die an den Slave gesendet werden. Dazu parametriert der EtherCAT Master (Beckhoff TwinCAT) jeden EtherCAT Slave während der Hochlaufphase, um festzulegen, welche Prozessdaten (Größe in Bit/Bytes, Quellort, Übertragungsart) er von oder zu diesem Slave übermitteln möchte. Eine falsche Konfiguration kann einen erfolgreichen Start des Slaves verhindern.

Für Beckhoff EtherCAT Slaves EL, ES, EM, EJ und EP gilt im Allgemeinen:

- Die vom Gerät unterstützten Prozessdaten Input/Output sind in der ESI/XML-Beschreibung herstellereitig definiert. Der TwinCAT EtherCAT Master verwendet die ESI-Beschreibung zur richtigen Konfiguration des Slaves.
- Wenn vorgesehen, können die Prozessdaten im System Manager verändert werden. Siehe dazu die Gerätedokumentation. Solche Veränderungen können sein: Ausblenden eines Kanals, Anzeige von zusätzlichen zyklischen Informationen, Anzeige in 16 Bit statt in 8 Bit Datenumfang usw.
- Die Prozessdateninformationen liegen bei so genannten „intelligenten“ EtherCAT-Geräten ebenfalls im CoE-Verzeichnis vor. Beliebige Veränderungen in diesem CoE-Verzeichnis, die zu abweichenden PDO-Einstellungen führen, verhindern jedoch das erfolgreiche Hochlaufen des Slaves. Es wird davon abgeraten, andere als die vorgesehene Prozessdaten zu konfigurieren, denn die Geräte-Firmware (wenn vorhanden) ist auf diese PDO-Kombinationen abgestimmt.

Ist laut Gerätedokumentation eine Veränderung der Prozessdaten zulässig, kann dies wie folgt vorgenommen werden, s. Abb. *Konfigurieren der Prozessdaten*.

- A: Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät
- B: Wählen Sie im Reiter „Process Data“ den Input- oder Output-Syncmanager (C)
- D: die PDOs können an- bzw. abgewählt werden
- H: die neuen Prozessdaten sind als link-fähige Variablen im System Manager sichtbar
Nach einem Aktivieren der Konfiguration und TwinCAT-Neustart (bzw. Neustart des EtherCAT Masters) sind die neuen Prozessdaten aktiv.
- E: wenn ein Slave dies unterstützt, können auch Input- und Output-PDO gleichzeitig durch Anwahl eines so genannten PDO-Satzes („Predefined PDO-settings“) verändert werden.




Abb. 89: Konfigurieren der Prozessdaten

Manuelle Veränderung der Prozessdaten

In der PDO-Übersicht kann laut ESI-Beschreibung ein PDO als „fixed“ mit dem Flag „F“ gekennzeichnet sein (Abb. Konfigurieren der Prozessdaten, J). Solche PDOs können prinzipiell nicht in ihrer Zusammenstellung verändert werden, auch wenn TwinCAT den entsprechenden Dialog anbietet („Edit“). Insbesondere können keine beliebigen CoE-Inhalte als zyklische Prozessdaten eingeblendet werden. Dies gilt im Allgemeinen auch für den Fall, dass ein Gerät den Download der PDO Konfiguration „G“ unterstützt. Bei falscher Konfiguration verweigert der EtherCAT Slave üblicherweise den Start und Wechsel in den OP-State. Eine Logger-Meldung wegen „invalid SM cfg“ wird im System Manager ausgegeben: Diese Fehlermeldung „invalid SM IN cfg“ oder „invalid SM OUT cfg“ bietet gleich einen Hinweis auf die Ursache des fehlgeschlagenen Starts.

Eine [detaillierte Beschreibung](#) [► 80] befindet sich am Ende dieses Kapitels.

Karteireiter „Startup“

Der Karteireiter *Startup* wird angezeigt, wenn der EtherCAT-Slave eine Mailbox hat und das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) oder das Protokoll *Servo drive over EtherCAT* unterstützt. Mit Hilfe dieses Karteireiters können Sie betrachten, welche Download-Requests während des Startups zur Mailbox gesendet werden. Es ist auch möglich neue Mailbox-Requests zur Listenanzeige hinzuzufügen. Die Download-Requests werden in derselben Reihenfolge zum Slave gesendet, wie sie in der Liste angezeigt werden.




Abb. 90: Karteireiter „Startup“

Spalte	Beschreibung
Transition	Übergang, in den der Request gesendet wird. Dies kann entweder <ul style="list-style-type: none"> • der Übergang von Pre-Operational to Safe-Operational (PS) oder • der Übergang von Safe-Operational to Operational (SO) sein. Wenn der Übergang in „<>“ eingeschlossen ist (z. B. <PS>), dann ist der Mailbox Request fest und kann vom Anwender nicht geändert oder gelöscht werden.
Protokoll	Art des Mailbox-Protokolls
Index	Index des Objekts
Data	Datum, das zu diesem Objekt heruntergeladen werden soll.
Kommentar	Beschreibung des zu der Mailbox zu sendenden Requests

- Move Up** Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach oben.
- Move Down** Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach unten.
- New** Diese Schaltfläche fügt einen neuen Mailbox-Download-Request, der während des Startups gesendet werden soll hinzu.
- Delete** Diese Schaltfläche löscht den markierten Eintrag.
- Edit** Diese Schaltfläche editiert einen existierenden Request.

Karteireiter „CoE - Online“

Wenn der EtherCAT-Slave das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) unterstützt, wird der zusätzliche Karteireiter *CoE - Online* angezeigt. Dieser Dialog listet den Inhalt des Objektverzeichnisses des Slaves auf (SDO-Upload) und erlaubt dem Anwender den Inhalt eines Objekts dieses Verzeichnisses zu ändern. Details zu den Objekten der einzelnen EtherCAT-Geräte finden Sie in den gerätespezifischen Objektbeschreibungen.




Abb. 91: Karteireiter „CoE - Online“

Darstellung der Objekt-Liste

Spalte	Beschreibung	
Index	Index und Subindex des Objekts	
Name	Name des Objekts	
Flags	RW	Das Objekt kann ausgelesen und Daten können in das Objekt geschrieben werden (Read/Write)
	RO	Das Objekt kann ausgelesen werden, es ist aber nicht möglich Daten in das Objekt zu schreiben (Read only)
	P	Ein zusätzliches P kennzeichnet das Objekt als Prozessdatenobjekt.
Wert	Wert des Objekts	

**Update List
Auto Update**

Die Schaltfläche *Update List* aktualisiert alle Objekte in der Listenanzeige. Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Inhalt der Objekte automatisch aktualisiert.

Advanced

Die Schaltfläche *Advanced* öffnet den Dialog *Advanced Settings*. Hier können Sie festlegen, welche Objekte in der Liste angezeigt werden.




Abb. 92: Dialog „Advanced settings“

**Online - über SDO-
Information**

Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte über SDO-Information aus dem Slave hochgeladen. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen.

Offline - über EDS-Datei

Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis enthaltenen Objekte aus einer EDS-Datei gelesen, die der Anwender bereitstellt.

Karteireiter „Online“




Abb. 93: Karteireiter „Online“

Status Maschine

Init	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Init</i> zu setzen.
Pre-Op	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Pre-Operational</i> zu setzen.
Op	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Operational</i> zu setzen.
Bootstrap	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Bootstrap</i> zu setzen.
Safe-Op	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Safe-Operational</i> zu setzen.
Fehler löschen	Diese Schaltfläche versucht die Fehleranzeige zu löschen. Wenn ein EtherCAT-Slave beim Statuswechsel versagt, setzt er eine Fehler-Flag. Beispiel: ein EtherCAT-Slave ist im Zustand PREOP (Pre-Operational). Nun fordert der Master den Zustand SAFEOP (Safe-Operational) an. Wenn der Slave nun beim Zustandswechsel versagt, setzt er das Fehler-Flag. Der aktuelle Zustand wird nun als ERR PREOP angezeigt. Nach Drücken der Schaltfläche <i>Fehler löschen</i> ist das Fehler-Flag gelöscht und der aktuelle Zustand wird wieder als PREOP angezeigt.
Aktueller Status	Zeigt den aktuellen Status des EtherCAT-Geräts an.
Angeforderter Status	Zeigt den für das EtherCAT-Gerät angeforderten Status an.

DLL-Status

Zeigt den DLL-Status (Data-Link-Layer-Status) der einzelnen Ports des EtherCAT-Slaves an. Der DLL-Status kann vier verschiedene Zustände annehmen:

Status	Beschreibung
No Carrier / Open	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden, der Port ist aber offen.
No Carrier / Closed	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden und der Port ist geschlossen.
Carrier / Open	Carrier-Signal ist am Port vorhanden und der Port ist offen.
Carrier / Closed	Carrier-Signal ist am Port vorhanden, der Port ist aber geschlossen.

File Access over EtherCAT

Download	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei zum EtherCAT-Gerät schreiben.
Upload	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei vom EtherCAT-Gerät lesen.

Karteireiter „DC“ (Distributed Clocks)




Abb. 94: Karteireiter „DC“ (Distributed Clocks)

Betriebsart	Auswahlmöglichkeiten (optional): <ul style="list-style-type: none"> • FreeRun • SM-Synchron • DC-Synchron (Input based) • DC-Synchron
Erweiterte Einstellungen...	Erweiterte Einstellungen für die Nachregelung der echtzeitbestimmende TwinCAT-Uhr

Detaillierte Informationen zu Distributed Clocks sind unter <http://infosys.beckhoff.de> angegeben:

Feldbuskomponenten → EtherCAT-Klemmen → EtherCAT System Dokumentation → Distributed Clocks

5.1.7.1 Detaillierte Beschreibung Karteireiter „Prozessdaten“

Sync-Manager

Listet die Konfiguration der Sync-Manager (SM) auf.

Wenn das EtherCAT-Gerät eine Mailbox hat, wird der SM0 für den Mailbox-Output (MbxOut) und der SM1 für den Mailbox-Input (MbxIn) benutzt.

Der SM2 wird für die Ausgangsprozessdaten (Outputs) und der SM3 (Inputs) für die Eingangsprozessdaten benutzt.

Wenn ein Eintrag ausgewählt ist, wird die korrespondierende PDO-Zuordnung in der darunter stehenden Liste *PDO-Zuordnung* angezeigt.

PDO-Zuordnung

PDO-Zuordnung des ausgewählten Sync-Managers. Hier werden alle für diesen Sync-Manager-Typ definierten PDOs aufgelistet:

- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Ausgangs-Sync-Manager (Outputs) ausgewählt ist, werden alle RxPDOs angezeigt.
- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Eingangs-Sync-Manager (Inputs) ausgewählt ist, werden alle TxPDOs angezeigt.

Die markierten Einträge sind die PDOs, die an der Prozessdatenübertragung teilnehmen. Diese PDOs werden in der Baumdarstellung des System-Managers als Variablen des EtherCAT-Geräts angezeigt. Der Name der Variable ist identisch mit dem Parameter *Name* des PDO, wie er in der PDO-Liste angezeigt wird. Falls ein Eintrag in der PDO-Zuordnungsliste deaktiviert ist (nicht markiert und ausgegraut), zeigt dies an, dass dieser Eintrag von der PDO-Zuordnung ausgenommen ist. Um ein ausgegrautes PDO auswählen zu können, müssen Sie zuerst das aktuell angewählte PDO abwählen.

i Aktivierung der PDO-Zuordnung

- ✓ Wenn Sie die PDO-Zuordnung geändert haben, muss zur Aktivierung der neuen PDO-Zuordnung

a) der EtherCAT-Slave einmal den Statusübergang PS (von Pre-Operational zu Safe-Operational) durchlaufen (siehe [Karteireiter Online \[► 78\]](#))

b) der System-Manager die EtherCAT-Slaves neu laden

(Schaltfläche  bei TwinCAT 2 bzw.  bei TwinCAT 3)

PDO-Liste

Liste aller von diesem EtherCAT-Gerät unterstützten PDOs. Der Inhalt des ausgewählten PDOs wird der Liste *PDO-Content* angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Eintrag können Sie die Konfiguration des PDO ändern.

Spalte	Beschreibung	
Index	Index des PDO.	
Size	Größe des PDO in Byte.	
Name	Name des PDO. Wenn dieses PDO einem Sync-Manager zugeordnet ist, erscheint es als Variable des Slaves mit diesem Parameter als Namen.	
Flags	F	Fester Inhalt: Der Inhalt dieses PDO ist fest und kann nicht vom System-Manager geändert werden.
	M	Obligatorisches PDO (Mandatory). Dieses PDO ist zwingend erforderlich und muss deshalb einem Sync-Manager zugeordnet werden! Als Konsequenz können Sie dieses PDO nicht aus der Liste <i>PDO-Zuordnungen</i> streichen
SM	Sync-Manager, dem dieses PDO zugeordnet ist. Falls dieser Eintrag leer ist, nimmt dieses PDO nicht am Prozessdatenverkehr teil.	
SU	Sync-Unit, der dieses PDO zugeordnet ist.	

PDO-Inhalt

Zeigt den Inhalt des PDOs an. Falls das Flag F (fester Inhalt) des PDOs nicht gesetzt ist, können Sie den Inhalt ändern.

Download

Falls das Gerät intelligent ist und über eine Mailbox verfügt, können die Konfiguration des PDOs und die PDO-Zuordnungen zum Gerät heruntergeladen werden. Dies ist ein optionales Feature, das nicht von allen EtherCAT-Slaves unterstützt wird.

PDO-Zuordnung

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die PDO-Zuordnung die in der PDO-Zuordnungsliste konfiguriert ist beim Startup zum Gerät heruntergeladen. Die notwendigen, zum Gerät zu sendenden Kommandos können in auf dem Karteireiter [Startup](#) [► 75] betrachtet werden.

PDO-Konfiguration

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die Konfiguration des jeweiligen PDOs (wie sie in der PDO-Liste und der Anzeige PDO-Inhalt angezeigt wird) zum EtherCAT-Slave heruntergeladen.

5.1.8 Import/Export von EtherCAT-Teilnehmern mittels SCI und XTI

SCI und XTI Export/Import – Handling von benutzerdefiniert veränderten EtherCAT Slaves

5.1.8.1 Grundlagen

Ein EtherCAT Slave wird grundlegend durch folgende „Elemente“ parametrisiert:

- Zyklische Prozessdaten (PDO)
- Synchronisierung (Distributed Clocks, FreeRun, SM-Synchron)
- CoE-Parameter (azyklisches Objektverzeichnis)

Hinweis: je nach Slave sind nicht alle drei Elemente vorhanden.

Zum besseren Verständnis der Export/Import-Funktion wird der übliche Ablauf bei der IO-Konfiguration betrachtet:

- Der Anwender/Programmierer bearbeitet die IO-Konfiguration, d.h. die Gesamtheit der Input/Output-Geräte, wie etwa Antriebe, die an den verwendeten Feldbussen anliegen, in der TwinCAT-Systemumgebung.
Hinweis: Im Folgenden werden nur EtherCAT-Konfigurationen in der TwinCAT-Systemumgebung betrachtet.
- Der Anwender fügt z.B. manuell Geräte in eine Konfiguration ein oder führt einen Scan auf dem Online-System durch.
- Er erhält dadurch die IO-System-Konfiguration.
- Beim Einfügen erscheint der Slave in der System-Konfiguration in der vom Hersteller vorgesehenen Standard-Konfiguration, bestehend aus Standard-PDO, default-Synchronisierungsmethode und CoE-StartUp-Parameter wie in der ESI (XML Gerätebeschreibung) definiert ist.
- Im Bedarfsfall können dann, entsprechend der jeweiligen Gerätedokumentation, Elemente der Slave-Konfiguration verändert werden, z.B. die PDO-Konfiguration oder die Synchronisierungsmethode.


Nun kann der Bedarf entstehen, den veränderten Slave derartig in anderen Projekten wiederzuverwenden, ohne darin äquivalente Konfigurationsveränderungen an dem Slave nochmals vornehmen zu müssen. Um dies zu bewerkstelligen, ist wie folgt vorzugehen:

- Export der Slave-Konfiguration aus dem Projekt,
- Ablage und Transport als Datei,
- Import in ein anderes EtherCAT-Projekt.

Dazu bietet TwinCAT zwei Methoden:

- innerhalb der TwinCAT-Umgebung: Export/Import als **x**ti-Datei oder
- außerhalb, d.h. TwinCAT-Grenzen überschreitend: Export/Import als **s**ci-Datei.


Zur Veranschaulichung im Folgenden ein Beispiel: eine EL3702-Klemme in Standard-Einstellung wird auf 2-fach Oversampling umgestellt (blau) und das optionale PDO „StartTimeNextLatch“ wahlweise hinzugefügt (rot):




Die beiden genannten Methoden für den Export und Import der veränderten Klemme werden im Folgenden demonstriert.

5.1.8.2 Das Vorgehen innerhalb TwinCAT mit xti-Dateien


Jedes IO Gerät kann einzeln exportiert/abgespeichert werden:



Die xti-Datei kann abgelegt:



und in einem anderen TwinCAT System über „Insert Existing item“ wieder importiert werden:



5.1.8.3 Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci-Datei


Hinweis Verfügbarkeit (2021/01)

Das sog. „SCI-Verfahren“ ist ab TwinCAT 3.1 build 4024.14 verfügbar.


Die Slave Configuration Information (SCI) beschreibt eine bestimmte vollständige Konfiguration für einen EtherCAT Slave (Klemme, Box, Antrieb...) basierend auf den Einstellungsmöglichkeiten der Gerätebeschreibungsdatei (ESI, EtherCAT Slave Information). Das heißt, sie umfasst PDO, CoE, Synchronisierung.

Export:


- einzelnes Gerät (auch Mehrfachauswahl möglich) über das Menü auswählen:
TwinCAT → EtherCAT Devices → Export SCI.



- Falls TwinCAT offline ist (es liegt keine Verbindung zu einer laufenden realen Steuerung vor) kann eine Warnmeldung erscheinen, weil nach Ausführung der Funktion das System den Versuch unternimmt, den EtherCAT Strang neu zu laden, ist in diesem Fall allerdings nicht ergebnisrelevant und kann mit Klick auf „OK“ bestätigt werden:




- Im Weiteren kann eine Beschreibung angegeben werden:



- Erläuterungen zum Dialogfenster:

Name	Name des SCIs, wird vom Anwender vergeben.	
Description	Beschreibung der Slave Konfiguration für den genutzten Anwendungsfall, wird vom Anwender vergeben.	
Options	Keep Modules	Falls ein Slave „Modules/Slots“ unterstützt, kann entschieden werden, ob diese mit exportiert werden sollen oder ob die Modul- und Gerätedaten beim Export zusammengefasst werden.
	AoE Set AmsNetId	Die konfigurierte AmsNetId wird mit exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.
	EoE Set MAC and IP	Die konfigurierte virtuelle MAC- und IP- Adresse werden in der SCI gespeichert. Üblicherweise sind diese netzwerkabhängig und können nicht immer vorab bestimmt werden.
	CoE Set cycle time(0x1C3x.2)	Die konfigurierte Zykluszeit wird exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.
ESI	Referenz auf die ursprüngliche ESI Datei.	
Export	SCI Datei speichern.	

- Bei Mehrfachauswahl ist eine Listenansicht verfügbar (*Export multiple SCI files*):




- Auswahl der zu exportierenden Slaves:
 - All: Es werden alle Slaves für den Export selektiert.

- None:
Es werden alle Slaves abgewählt.
- Die sci-Datei kann lokal abgespeichert werden:

Dateiname:

Dateityp:

- Es erfolgt der Export:




Import


- Eine sci-Beschreibung kann wie jede normale Beckhoff-Gerätebeschreibung manuell in die TwinCAT-Konfiguration eingefügt werden.
- Die sci-Datei muss im TwinCAT-ESI-Pfad liegen, i.d.R. unter:
C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT

	EL3702 with added StartTimeNextLatch.sci	11.01.2021 13:29	SCI-Datei	6 KB
--	--	------------------	-----------	------

- Öffnen des Auswahl-Dialogs:




- SCI-Geräte anzeigen und gewünschtes Gerät auswählen und einfügen:



Weitere Hinweise


- Einstellungen für die SCI-Funktion können über den allgemeinen Options Dialog vorgenommen werden (Tools → Options → TwinCAT → Export SCI):



Erläuterung der Einstellungen:

Default export options	AoE Set AmsNetId	Standard Einstellung, ob die konfigurierte AmsNetId exportiert wird.
	CoE Set cycle time(0x1C3x.2)	Standard Einstellung, ob die konfigurierte Zykluszeit exportiert wird.
	EoE Set MAC and IP	Standard Einstellung, ob die konfigurierten MAC- und IP-Adressen exportiert werden.
	Keep Modules	Standard Einstellung, ob die Module bestehen bleiben.
Generic	Reload Devices	Einstellung, ob vor dem SCI Export das Kommando „Reload Devices“ ausgeführt wird. Dies wird dringend empfohlen, um eine konsistente Slave-Konfiguration zu gewährleisten.

SCI-Fehlermeldungen werden bei Bedarf im TwinCAT Logger Output-Fenster angezeigt:



5.2 Allgemeine Inbetriebnahmehinweise des EtherCAT Slaves

In dieser Übersicht werden in Kurzform einige Aspekte des EtherCAT Slave Betriebs unter TwinCAT behandelt. Ausführliche Informationen dazu sind entsprechenden Fachkapiteln z.B. in der EtherCAT-Systemdokumentation zu entnehmen.

Diagnose in Echtzeit: WorkingCounter, EtherCAT State und Status

Im Allgemeinen bietet ein EtherCAT Slave mehrere Diagnoseinformationen zur Verarbeitung in der ansteuernden Task an.

Diese Diagnoseinformationen erfassen unterschiedliche Kommunikationsebenen und damit Quellorte und werden deshalb auch unterschiedlich aktualisiert.

Eine Applikation, die auf die Korrektheit und Aktualität von IO-Daten aus einem Feldbus angewiesen ist, muss die entsprechend ihrer unterlagerten Ebenen diagnostisch erfassen.

EtherCAT und der TwinCAT System Manager bieten entsprechend umfassende Diagnoseelemente an. Die Diagnoseelemente, die im laufenden Betrieb (nicht zur Inbetriebnahme) für eine zyklusaktuelle Diagnose aus der steuernden Task hilfreich sind, werden im Folgenden erläutert.




Abb. 95: Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave

Im Allgemeinen verfügt ein EtherCAT Slave über

- slave-typische Kommunikationsdiagnose (Diagnose der erfolgreichen Teilnahme am Prozessdatenaustausch und richtige Betriebsart)
Diese Diagnose ist für alle Slaves gleich.

als auch über

- kanal-typische Funktionsdiagnose (geräteabhängig)
Siehe entsprechende Gerätedokumentation

Die Farbgebung in Abb. *Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave* entspricht auch den Variablenfarben im System Manager, siehe Abb. *Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC*.

Farbe	Bedeutung
gelb	Eingangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden
rot	Ausgangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden
grün	Informationsvariablen des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden d. h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS sinnvoll.

In Abb. *Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC* ist eine Beispielimplementation einer grundlegenden EtherCAT Slave Diagnose zu sehen. Dabei wird eine Beckhoff EL3102 (2 kanalige analoge Eingangsklemme) verwendet, da sie sowohl über slave-typische Kommunikationsdiagnose als auch über kanal-spezifische Funktionsdiagnose verfügt. In der PLC sind Strukturen als Eingangsvariablen angelegt, die jeweils dem Prozessabbild entsprechen.




Abb. 96: Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC

Dabei werden folgende Aspekte abgedeckt:

Kennzeichen	Funktion	Ausprägung	Anwendung/Auswertung
A	Diagnoseinformationen des EtherCAT Master zyklisch aktualisiert (gelb) oder azyklisch bereitgestellt (grün).		Zumindest der DevState ist in der PLC zyklusaktuell auszuwerten. Die Diagnoseinformationen des EtherCAT Master bieten noch weitaus mehr Möglichkeiten, die in der EtherCAT-Systemdokumentation behandelt werden. Einige Stichworte: <ul style="list-style-type: none"> • CoE im Master zur Kommunikation mit/über die Slaves • Funktionen aus <i>TcEtherCAT.lib</i> • OnlineScan durchführen
B	Im gewählten Beispiel (EL3102) umfasst die EL3102 zwei analoge Eingangskanäle, die einen eigenen Funktionsstatus zyklusaktuell übermitteln.	Status <ul style="list-style-type: none"> • die Bitdeutungen sind der Gerätedokumentation zu entnehmen • andere Geräte können mehr oder keine slave-typischen Angaben liefern 	Damit sich die übergeordnete PLC-Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Funktionsstatus ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
C	Für jeden EtherCAT Slave mit zyklischen Prozessdaten zeigt der Master durch einen so genannten Working-Counter an, ob der Slave erfolgreich und störungsfrei am zyklischen Prozessdatenverkehr teilnimmt. Diese elementar wichtige Information wird deshalb im System Manager zyklusaktuell <ol style="list-style-type: none"> 1. am EtherCAT Slave als auch inhaltsidentisch 2. als Sammelvariable am EtherCAT Master (siehe Punkt A) zur Verlinkung bereitgestellt.	WcState (Working Counter) 0: gültige Echtzeitkommunikation im letzten Zyklus 1: ungültige Echtzeitkommunikation ggf. Auswirkung auf die Prozessdaten anderer Slaves, die in der gleichen SyncUnit liegen	Damit sich die übergeordnete PLC-Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Kommunikationsstatus des EtherCAT Slaves ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
D	Diagnoseinformationen des EtherCAT Masters, die zwar am Slave zur Verlinkung dargestellt werden, aber tatsächlich vom Master für den jeweiligen Slave ermittelt und dort dargestellt werden. Diese Informationen haben keinen Echtzeit-Charakter weil sie <ul style="list-style-type: none"> • nur selten/nie verändert werden, außer beim Systemstart • selbst auf azyklischem Weg ermittelt werden (z.B. EtherCAT Status) 	State aktueller Status (INIT..OP) des Slaves. Im normalen Betriebszustand muss der Slave im OP (=8) sein. <i>AdsAddr</i> Die ADS-Adresse ist nützlich, um aus der PLC/Task über ADS mit dem EtherCAT Slave zu kommunizieren, z.B. zum Lesen/Schreiben auf das CoE. Die AMS-NetID eines Slaves entspricht der AMS-NetID des EtherCAT Masters, über den <i>port</i> (= EtherCAT Adresse) ist der einzelne Slave ansprechbar.	Informationsvariablen des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden, d.h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS möglich.

HINWEIS

Diagnoseinformationen

Es wird dringend empfohlen, die angebotenen Diagnoseinformationen auszuwerten um in der Applikation entsprechend reagieren zu können.

CoE-Parameterverzeichnis

Das CoE-Parameterverzeichnis (CanOpen-over-EtherCAT) dient der Verwaltung von Einstellwerten des jeweiligen Slaves. Bei der Inbetriebnahme eines komplexeren EtherCAT Slaves sind unter Umständen hier Veränderungen vorzunehmen. Zugänglich ist es über den TwinCAT System Manager, s. Abb. *EL3102, CoE-Verzeichnis*:




Abb. 97: EL3102, CoE-Verzeichnis

i EtherCAT-Systemdokumentation

Es ist die ausführliche Beschreibung in der [EtherCAT-Systemdokumentation](#) (EtherCAT Grundlagen --> CoE Interface) zu beachten!

Einige Hinweise daraus in Kürze:

- Es ist geräteabhängig, ob Veränderungen im Online-Verzeichnis slave-lokal gespeichert werden. EL-Klemmen (außer den EL66xx) verfügen über diese Speichermöglichkeit.
- Es ist vom Anwender die StartUp-Liste mit den Änderungen zu pflegen.

Inbetriebnahmehilfe im TwinCAT System Manager

In einem fortschreitenden Prozess werden für EL/EP-EtherCAT-Geräte Inbetriebnahmeoberflächen eingeführt. Diese sind in TwinCAT System Managern ab TwinCAT 2.11R2 verfügbar. Sie werden über entsprechend erweiterte ESI-Konfigurationsdateien in den System Manager integriert.




Abb. 98: Beispiel Inbetriebnahmehilfe für eine EL3204

Diese Inbetriebnahme verwaltet zugleich

- CoE-Parameterverzeichnis
- DC/FreeRun-Modus
- die verfügbaren Prozessdatensätze (PDO)

Die dafür bisher nötigen Karteireiter „Process Data“, „DC“, „Startup“ und „CoE-Online“ werden zwar noch angezeigt, es wird aber empfohlen die automatisch generierten Einstellungen durch die Inbetriebnahmehilfe nicht zu verändern, wenn diese verwendet wird.

Das Inbetriebnahme-Tool deckt nicht alle möglichen Einsatzfälle eines EL/EP-Gerätes ab. Sind die Einstellmöglichkeiten nicht ausreichend, können vom Anwender wie bisher DC-, PDO- und CoE-Einstellungen manuell vorgenommen werden.

EtherCAT State: automatisches Default-Verhalten des TwinCAT System Managers und manuelle Ansteuerung

Ein EtherCAT Slave hat für den ordnungsgemäßen Betrieb nach der Versorgung mit Betriebsspannung die Stati

- INIT
- PREOP
- SAFEOP
- OP

zu durchlaufen. Der EtherCAT Master ordnet diese Zustände an in Abhängigkeit der Initialisierungsroutinen, die zur Inbetriebnahme des Gerätes durch die ES/XML und Anwendereinstellungen (Distributed Clocks (DC), PDO, CoE) definiert sind. Siehe dazu auch Kapitel "Grundlagen der Kommunikation, EtherCAT State Machine [► 20]. Der Hochlauf kann je nach Konfigurationsaufwand und Gesamtkonfiguration bis zu einigen Sekunden dauern.

Auch der EtherCAT Master selbst muss beim Start diese Routinen durchlaufen, bis er in jedem Fall den Zielzustand OP erreicht.

Der vom Anwender beabsichtigte, von TwinCAT beim Start automatisch herbeigeführte Ziel-State kann im System Manager eingestellt werden. Sobald TwinCAT in RUN versetzt wird, wird dann der TwinCAT EtherCAT Master die Zielzustände anfahren.

Standardeinstellung

Standardmäßig ist in den erweiterten Einstellungen des EtherCAT Masters gesetzt:

- EtherCAT Master: OP
- Slaves: OP
Diese Einstellung gilt für alle Slaves zugleich.




Abb. 99: Default Verhalten System Manager

Zusätzlich kann im Dialog „Erweiterte Einstellung“ beim jeweiligen Slave der Zielzustand eingestellt werden, auch dieser ist standardmäßig OP.




Abb. 100: Default Zielzustand im Slave

Manuelle Führung

Aus bestimmten Gründen kann es angebracht sein, aus der Anwendung/Task/PLC die States kontrolliert zu fahren, z. B.

- aus Diagnosegründen
- kontrolliertes Wiederanfahren von Achsen
- ein zeitlich verändertes Startverhalten ist gewünscht

Dann ist es in der PLC-Anwendung sinnvoll, die PLC-Funktionsblöcke aus der standardmäßig vorhandenen *TcEtherCAT.lib* zu nutzen und z. B. mit *FB_EcSetMasterState* die States kontrolliert anzufahren.

Die Einstellungen im EtherCAT Master sind dann sinnvollerweise für Master und Slave auf INIT zu setzen.




Abb. 101: PLC-Bausteine

Hinweis E-Bus-Strom

EL/ES-Klemmen werden im Klemmenstrang auf der Hutschiene an einen Koppler gesetzt. Ein Buskoppler kann die an ihm angefügten EL-Klemmen mit der E-Bus-Systemspannung von 5 V versorgen, i.d.R. ist ein Koppler dabei bis zu 2 A belastbar. Zu jeder EL-Klemme ist die Information, wie viel Strom sie aus der E-Bus-Versorgung benötigt, online und im Katalog verfügbar. Benötigen die angefügten Klemmen mehr Strom als der Koppler liefern kann, sind an entsprechenden Positionen im Klemmenstrang Einspeiseklemmen (z. B. EL9410) zu setzen.

Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete theoretische maximale E-Bus-Strom als Spaltenwert angezeigt. Eine Unterschreitung wird durch negativen Summenbetrag und Ausrufezeichen markiert, vor einer solchen Stelle ist eine Einspeiseklemme zu setzen.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> General Adapter EtherCAT Online CoE - Online </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> NetId: <input type="text" value="10.43.2.149.2.1"/> Advanced Settings... </div>						
Number	Box Name	Address	Type	In Size	Out S...	E-Bus (..
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL3102)	1002	EL3102	8.0		1830
3	Term 4 (EL2004)	1003	EL2004		0.4	1730
4	Term 5 (EL2004)	1004	EL2004		0.4	1630
5	Term 6 (EL7031)	1005	EL7031	8.0	8.0	1510
6	Term 7 (EL2808)	1006	EL2808		1.0	1400
7	Term 8 (EL3602)	1007	EL3602	12.0		1210
8	Term 9 (EL3602)	1008	EL3602	12.0		1020
9	Term 10 (EL3602)	1009	EL3602	12.0		830
10	Term 11 (EL3602)	1010	EL3602	12.0		640
11	Term 12 (EL3602)	1011	EL3602	12.0		450
12	Term 13 (EL3602)	1012	EL3602	12.0		260
13	Term 14 (EL3602)	1013	EL3602	12.0		70
14	Term 3 (EL6688)	1014	EL6688	22.0		-240 !

Abb. 102: Unzulässige Überschreitung E-Bus Strom

Ab TwinCAT 2.11 wird bei der Aktivierung einer solchen Konfiguration eine Warnmeldung „E-Bus Power of Terminal...“ im Logger-Fenster ausgegeben:




Abb. 103: Warnmeldung E-Bus-Überschreitung

HINWEIS

Achtung! Fehlfunktion möglich!

Die E-Bus-Versorgung aller EtherCAT-Klemmen eines Klemmenblocks muss aus demselben Massepotential erfolgen!

6 EL5072 - Inbetriebnahme

6.1 Übersicht der Funktionen

Der Funktionsumfang der EL5072 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die genaue Beschreibung ist den einzelnen Kapiteln zu entnehmen.

Funktion	Beschreibung
Parametrierung zur <u>Auswertung des Messtasters</u> [▶ 106]	Es können LVDT, induktive Halbbrücken und RVDT Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden.
<u>Filterfunktion für mechanische Grenzfrequenz</u> [▶ 119]	Das Eingangssignal kann über die Angabe einer mechanischen Grenzfrequenz einer Filterung unterzogen werden.
<u>Richtungsumkehr</u> [▶ 121]	Die Positionsrichtung kann an die Anwendung angepasst werden.
<u>Positionswertausgabe</u> [▶ 122]	Die Ausgabe des Messwertes erfolgt als Positionswert.
<u>Positionswertüberlauf / -unterlauf</u> [▶ 122]	Über- und Unterschreiten der maximalen Zählertiefe werden in einem separaten Prozessdatum angezeigt.
<u>Positionswert setzen</u> [▶ 123]	Der Positionswert kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Wert, über die Prozessdaten oder den Digitalen Eingang, gesetzt werden.
<u>Positionswert speichern</u> [▶ 125]	Der aktuelle Positionswert kann, unabhängig von der Zykluszeit, in einem separaten Prozessdatum über eine Flanke am Digitalen Eingang gespeichert werden.
<u>Anwenderabgleich</u> [▶ 120]	Es besteht die Möglichkeit einen Anwenderabgleich über Offset- und Gain-Werte, sowie über eine Stützstellentabelle zu parametrieren.
<u>Diagnosedaten</u> [▶ 129]	Es stehen unterschiedliche Diagnosedaten zur Verfügung. So kann ein Kurzschluss auf der Primärseite und ein Amplitudenfehler auf der Sekundärseite detektiert werden.

Prozessdaten	Beschreibung
<u>Betriebsmodi</u> [▶ 101]	Der Umfang der Prozessdaten kann über das "Predefined PDO Assignment" ausgewählt werden.
<u>Betriebsart - Synchronität</u> [▶ 102]	Es stehen die frame-getriggerte Betriebsart (SM-Betrieb), sowie die zeitsynchrone Aufnahme des Latch-Zeitstempel-Signals (DC Latch Active) zur Verfügung.

Digitaler Eingang	Beschreibung
<u>Digitaler Eingang</u> [▶ 127]	Der Digitale Eingang kann genutzt werden, um den Positionswert zu setzen und zu speichern.

6.2 Prozessdaten

6.2.1 Sync Manager (SM)

Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter "Process Data" verändert werden (siehe folgende Abb. *Karteireiter Prozessdaten SM3, EL5072 (default)*).

Eine detaillierte Beschreibung zur Einstellung der Prozessdaten finden Sie im Kapitel [EtherCAT Teilnehmerkonfiguration \[► 73\]](#).

The screenshot shows the 'Process Data' configuration window. The 'Sync Manager' section contains the following table:

SM	Size	Type	Flags
0	128	MbxOut	
1	128	MbxIn	
2	16	Outputs	
3	20	Inputs	

The 'PDO List' section contains the following table:

Index	Size	Name	Flags	SM
0x1A00	10.0	IND Inputs Channel 1	F	3
0x1A01	8.0	IND Latch Timestamp Channel 1	F	
0x1A02	10.0	IND Inputs Channel 2	F	3
0x1A03	8.0	IND Latch Timestamp Channel 2	F	
0x1600	8.0	IND Outputs Channel 1	F	2
0x1601	8.0	IND Outputs Channel 2	F	2

The 'PDO Assignment (0x1C13)' section has the following checked items:

- 0x1A00
- 0x1A01
- 0x1A02
- 0x1A03

The 'PDO Content (0x1A00)' section contains the following table:

Index	Size	Offs	Name	Type
0x6000:01	0.1	0.0	Status__Underrange	BOOL
0x6000:02	0.1	0.1	Status__Overrange	BOOL
0x6000:03	0.1	0.2	Status__Excitation error	BOOL
0x6000:04	0.1	0.3	Status__Input error	BOOL
---	0.3	0.4	---	

At the bottom, the 'Predefined PDO Assignment' is set to '2 Ch. Standard'. There are buttons for 'Download' (with 'PDO Assignment' checked), 'Load PDO info from device', and 'Sync Unit Assignment...'.

Abb. 104: EL5072 - Karteireiter Prozessdaten SM3 (default)

6.2.2 PDO - Zuordnung

6.2.2.1 SM3 - Inputs (0x1A00 - 0x1A03)

0x1A00 - IND Inputs Channel 1 (10.0)	
Inhalt Index - Name Größe (Byte.Bit)	Augeschlossene PDOs Index - Name Größe (Byte.Bit)
0x6000:01 [▶ 144] - Status_Underrange (0.1)	-
0x6000:02 [▶ 144] - Status_Ovrange (0.1)	
0x6000:03 [▶ 144] - Status_Excitation error (0.1)	
0x6000:04 [▶ 144] - Status_Input error (0.1)	
0x6000:08 [▶ 144] - Status_Digital input (0.1)	
0x6000:0A [▶ 144] - Status_Latch extern valid (0.1)	
0x6000:0B [▶ 144] - Status_Set positon done (0.1)	
0x6000:0D [▶ 144] - Status_Diag (0.1)	
0x6000:0E [▶ 144] - Status_TxPDO State (0.1)	
0x6000:0F [▶ 144] - Status_Input cycle counter (0.2)	
0x6001:01 [▶ 144] - Postion (4.0)	
0x6001:02 [▶ 144] - Latch value (4.0)	

0x1A01 - IND Latch Timestamp Channel 1 (8.0)	
Inhalt Index - Name Größe (Byte.Bit)	Augeschlossene PDOs Index - Name Größe (Byte.Bit)
0x6002:01 [▶ 144] - Latch event Timestamp (8.0)	-

0x1A02 - IND Inputs Channel 2 (10.0)	
Inhalt Index - Name Größe (Byte.Bit)	Augeschlossene PDOs Index - Name Größe (Byte.Bit)
0x6010:01 [▶ 144] - Status_Underrange (0.1)	-
0x6010:02 [▶ 144] - Status_Ovrange (0.1)	
0x6010:03 [▶ 144] - Status_Excitation error (0.1)	
0x6010:04 [▶ 144] - Status_Input error (0.1)	
0x6010:08 [▶ 144] - Status_Digital input (0.1)	
0x6010:0A [▶ 144] - Status_Latch extern valid (0.1)	
0x6010:0B [▶ 144] - Status_Set positon done (0.1)	
0x6010:0D [▶ 144] - Status_Diag (0.1)	
0x6010:0E [▶ 144] - Status_TxPDO State (0.1)	
0x6010:0F [▶ 144] - Status_Input cycle counter (0.2)	
0x6011:01 [▶ 144] - Postion (4.0)	
0x6011:02 [▶ 144] - Latch value (4.0)	

0x1A03 - IND Latch Timestamp Channel 2 (8.0)	
Inhalt Index - Name Größe (Byte.Bit)	Augeschlossene PDOs Index - Name Größe (Byte.Bit)
0x6012:01 [▶ 144] - Latch event Timestamp (8.0)	-

6.2.2.2 SM2 - Outputs (0x1600, 0x1601)

0x1600 - IND Outputs Channel 1 (8.0)	
Inhalt Index - Name Größe (Byte.Bit)	Augeschlossene PDOs Index - Name Größe (Byte.Bit)
0x7000:01 [▶ 145] - Set positon (0.1)	-
0x7000:02 [▶ 145] - Set positon on digital input (0.1)	
0x7000:03 [▶ 145] - Enable latch on digital input (0.1)	
0x7000:11 [▶ 145] - Set positon value (4.0)	

0x1601 - IND Outputs Channel 2 (8.0)	
Inhalt	Augeschlossene PDOs
Index - Name Größe (Byte.Bit)	Index - Name Größe (Byte.Bit)
0x7010:01 [▶ 145] - Set position (0.1)	-
0x7010:02 [▶ 145] - Set position on digital input (0.1)	
0x7010:03 [▶ 145] - Enable latch on digital input (0.1)	
0x7010:11 [▶ 145] - Set position value (4.0)	

6.2.3 Predefined PDO Assignment

Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment". Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.




Abb. 105: EL5072 - Prozessdaten, Predefined PDO (Default: 2 Ch. Standard)

Es stehen vier PDO-Zuordnungen zur Auswahl:

Predefined PDO Assignment	PDO-Zuordnung (SM3)	PDO-Zuordnung (SM2)
1 Channel	0x1A00 [▶ 147] - IND Inputs Channel 1 (10.0)	0x1600 [▶ 146] - IND Outputs Channel 1 (8.0)
2 Channel	0x1A00 [▶ 147] - IND Inputs Channel 1 (10.0) 0x1A02 [▶ 148] - IND Inputs Channel 2 (10.0)	0x1600 [▶ 146] - IND Outputs Channel 1 (8.0) 0x1601 [▶ 147] - IND Outputs Channel 2 (8.0)
1 Channel, Timestamp	0x1A00 [▶ 147] - IND Inputs Channel 1 (10.0) 0x1A01 [▶ 147] - IND Latch Timestamp Channel 1 (8.0)	0x1600 [▶ 146] - IND Outputs Channel 1 (8.0)
2 Channel, Timestamp	0x1A00 [▶ 147] - IND Inputs Channel 1 (10.0) 0x1A01 [▶ 147] - IND Latch Timestamp Channel 1 (8.0) 0x1A02 [▶ 148] - IND Inputs Channel 2 (10.0) 0x1A03 [▶ 148] - IND Latch Timestamp Channel 2 (8.0)	0x1600 [▶ 146] - IND Outputs Channel 1 (8.0) 0x1601 [▶ 147] - IND Outputs Channel 2 (8.0)

6.2.4 Betriebsart - Synchronität

Die Klemme kann in zwei verschiedenen Betriebsarten betrieben werden. Weitergehende Informationen sind in der EtherCAT System-Dokumentation dem Kapitel Distributed Clocks -> [Grundlagen](#) zu entnehmen.

Im Karteireiter „DC“ stehen folgende Betriebsarten zur Auswahl:




Abb. 106: EL5072 - Karteireiter „DC“

Operation mode	Beschreibung
FreeRun/SM Synchron	Zyklischer, Frame-getriggert Austausch der Prozessdaten. Ein Ethernet-Frame löst die Prozessdatenbereitstellung für den nächsten abholenden Frame aus.
DC Latch Active	Zusätzlich zu dem zyklischen, Frame-getriggerten Austausch der Prozessdaten, wird ein Zeitstempel für das Speichern des Positionswertes (Latch event Timestamp) bereitgestellt. Ein Ethernet-Frame löst die Prozessdatenbereitstellung für den nächsten abholenden Frame aus. Der Zeitstempel wird durch die integrierte Distributed-Clocks-Einheit zyklisch ermittelt.

6.2.5 EtherCAT Zykluszeit

Die EtherCAT-Zykluszeit ist abhängig von der Auswahl der zu übertragenden Prozessdaten und der eingestellten Erregerfrequenz 0x8001:14 „Excitation frequency“.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die empfohlene Zykluszeit in Abhängigkeit des „Predefined PDO Assignment“ und der Erregerfrequenz.

- Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Vielfaches der, über den TwinCAT Master einzustellenden, „Base Time“.
- Wird eine schnellere Zykluszeit verwendet, ist durch das Prozessdatum 0x60n0:0F „Input Cycle Counter“ zu überwachen, wann neue Prozessdaten geliefert werden.

EL5072 - Predefined PDO Assignment	0x8001:14 „Excitation frequency“	Min. EtherCAT Zykluszeit
2. Ch. Standard	1 kHz	typ. 66,6 µs
	2 kHz	typ. 66,6 µs
	2,5 kHz	typ. 66,6 µs
	4 kHz	typ. 66,6 µs
	5 kHz	typ. 71,4 µs
	7,5 kHz	typ. 71,4 µs
	10 kHz	typ. 76,9 µs
	12,5 kHz	typ. 83,3 µs
	13 kHz	typ. 83,3 µs
	15 kHz	typ. 100 µs
	19,4 kHz	typ. 200 µs
	20 kHz	typ. 230,7 µs
2. Ch. Standard, Timestamp	1 kHz	typ. 66,6 µs
	2 kHz	typ. 71,4 µs
	2,5 kHz	typ. 71,4 µs
	4 kHz	typ. 76,9 µs
	5 kHz	typ. 83,3 µs
	7,5 kHz	typ. 83,3 µs
	10 kHz	typ. 100 µs
	12,5 kHz	typ. 100 µs
	13 kHz	typ. 100 µs
	15 kHz	typ. 125 µs
	19,4 kHz	typ. 214,2 µs
	20 kHz	typ. 285,6 µs

6.3 Funktionen

Grundlagen zur Datenerfassung und -Auswertung

Die Messfunktionen der EL5072 lassen sich wie folgt beschreiben:

1. Einspeisung der Wechselspannung in den Messtaster

- Die Wechselspannung wird über die Anschlusspunkte U_{exc+} und U_{exc} in den Messtaster eingespeist.
 - Die Erregerfrequenz ([0x8001:14](#) [[▶ 142](#)] "Excitation frequency") und die Erregerspannung ([0x8001:15](#) [[▶ 142](#)] "Excitation voltage") können über die CoE Objekte eingestellt werden. Die Einstellung gilt für beide Kanäle simultan.
 - Die Versorgungsspannung muss zunächst eingeschaltet werden ([0x8000:08](#) [[▶ 141](#)] „Enable excitation“). Sie ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet.

2. Messung

- Die Festlegung des Messprinzips erfolgt in der EL5072 über:
 - die Auswahl des Anschlusses ([0x80n1:12](#) [[▶ 142](#)] "Connection type") und der
 - Eingangsimpedanz für den Sensor ([0x80n1:13](#) [[▶ 142](#)] "Sensor impedance").
- Für die maximal zu messende Eingangsspannung werden aus den unten genannten Angaben die internen Verstärkungsfaktoren bestimmt. Dadurch wird der Messsignalbereich automatisch angepasst.
 - Erregerspannung ([0x80n1:15](#) [[▶ 142](#)] "Excitation voltage"),
 - Empfindlichkeit ([0x80n1:16](#) [[▶ 142](#)] "Sensitivity"),
 - maximaler Messbereich des Messtasters ([0x80n1:18](#) [[▶ 142](#)] "Overall sensor range")

$$\text{Max. Ausgangssignal [mV]} = \text{Erregerspannung} * \text{Empfindlichkeit} * \text{Messbereich} \left[\text{V} * \frac{\text{mV}}{\text{V mm}} * \text{mm} \right]$$

- Je nach Ausführung des Messtasters, wird die Messspannung über die Anschlusspunkte U_{sig} und U_{sens} gemessen.

3. Ausgabe des Messwertes

- Der Messwert wird im Prozessdatum [0x60n1:01](#) [[▶ 144](#)] "Position" in der Einheit nm ausgegeben.

HINWEIS



Beachten Sie die Hinweise zur Anwendung und Parametrierung

- Für eine korrekte Messwertausgabe parametrieren Sie die EL5072 entsprechend dem verwendeten Messtaster, wie im Kapitel "[Parametrierung zur Auswertung des Messtasters](#)" [[▶ 106](#)] beschrieben.
- Beachten Sie bei der Inbetriebnahme die [Anwendungshinweise](#) [[▶ 122](#)]!

Datenfluss




Abb. 107: EL5072 - Datenfluss

6.3.1 Parametrierung zur Auswertung des Messtasters

Die EL5072 bietet die Möglichkeit Messtaster in LVDT- und Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausführung auszuwerten. Dabei wird der Messsignalbereich automatisch angepasst. Eine direkte Ausgabe des Messwertes als Positionswert erfolgt über das Prozessdatum 0x60n01:01 [► 144] „Position“.

Zur korrekten Ausgabe des Messwertes müssen alle Sensorparameter in den Konfigurationsdaten eingegeben werden.

Index (hex)	Name	Bedeutung
80n1:12 [► 142]	Connection type	Auswahl des Anschlusses [► 107]
80n1:13 [► 142]	Sensor impedance	Auswahl der Eingangsimpedanz [► 107]
80n1:14 [► 142]	Excitation frequency	Erregerfrequenz [► 108]
80n1:15 [► 142]	Excitation voltage	Erregerspannung [► 108]
80n1:16 [► 142]	Sensitivity	Empfindlichkeit [► 109]
80n1:18 [► 142]	Overall sensor range	Maximaler Verfahrweg des Messtasters [► 109]

Entnehmen Sie die Angaben dem Datenblatt bzw. der Spezifikation des verwendeten Messtasters. Für die Inbetriebnahme eines RVDTs sind entsprechende [Hinweise \[► 118\]](#) zu beachten.

Weiterhin besteht die Möglichkeit eine Filterfunktion, einen Anwenderabgleich über Offset- und Gain-Werte oder über eine Stützstellentabelle und eine Umkehr der Messrichtung zu parametrieren.

Index (hex)	Name	Bedeutung
80n1:19	Mech. Operating frequency	Auswahl der mechanischen Grenzfrequenz [► 119]
80n1:1C	User offset	Anwender Offset-Abgleich des Positionswertes [► 120]
80n1:1D	User gain	Anwender Gain-Abgleich des Positionswertes [► 120]
80n5:0	IND Scaler Settings Ch.n	Optionale Stützstellentabelle für Anwenderabgleich [► 121]
80n0:05	Sign inversion	Auswahl zu Richtungsumkehr [► 121]

6.3.1.1 Auswahl Sensoranschluss, Index 0x80n12 (Connection type)

Folgenden Anschlussmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Index 0x80n1:12 [▶ 142] „Connection type“	
Einstellung	Bedeutung
4 _{dez} : 4-wire LVDT	4-Leiter LVDT Messtaster [▶ 41]
5 _{dez} : 5-wire LVDT	5-Leiter LVDT Messtaster [▶ 41]
6 _{dez} : 6-wire LVDT	6-Leiter LVDT Messtaster [▶ 41]
13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	3-Leiter induktive Halbbrücke [▶ 43]
15 _{dez} : 5-wire Half Bridge	5-Leiter induktive Halbbrücke [▶ 43]

Im Kapitel [EL5072 - Anschlussbelegung \[▶ 39\]](#) sind die korrekten Anschaltungen der EL5072 beschrieben. Alle notwendigen Brücken werden in der Klemme automatisch geschaltet. Siehe auch Kapitel [Einstellungsempfehlungen gängiger Sensor-Serien \[▶ 110\]](#).

HINWEIS
<p>Einstellung für Mahr® kompatible Sensoren</p> <p>Die Mahr® kompatiblen Sensoren werden über 5-Leitungen angeschlossen. Da die fünfte Leitung keine Signalleitung, sondern eine virtuelle Masse darstellt, ist in Index 0x80n1:12 „Connection type“ der 4-Leiter LVDT Modus zu wählen.</p>

6.3.1.2 Sensor Impedanz, Index 0x80n1:13 (Sensor impedance)

Die Eingangsimpedanz für den induktiven Messtaster in der EL5072 kann aus den folgenden Werten ausgewählt werden:

Index 0x80n1:13 [▶ 142] "Sensor impedance"	
Einstellung	Bedeutung
0 _{dez} : High impedance / Marposs ®	Hochohmige Eingangsschaltung, eignet sich u. a. für Marposs® kompatible Messtaster
1 _{dez} : Mahr ® impedance	Eingangsschaltung eignet sich u. a. für Mahr® kompatible Messtaster
2 _{dez} : Tesa ® impedance	Eingangsschaltung eignet sich u. a. für Tesa® kompatible Messtaster

Die Eingangsschaltungen sind im Kapitel [Sensor-Eingangsimpedanzen \[▶ 44\]](#) beschrieben. Siehe auch Kapitel [Einstellungsempfehlungen gängiger Sensor-Serien \[▶ 110\]](#).

6.3.1.3 Erregerfrequenz (0x80n1:14), Erregerspannung (0x80n1:15)

HINWEIS

Erregerfrequenz und Erregerspannung einstellen und einschalten

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Powerkontakte (s. Kapitel [Diagnose - EL5072 \[► 129\]](#)).
- Stellen Sie die Erregerfrequenz Index 0x8001:14 „Excitation frequency“ und Erregerspannung Index 0x8001:15 „Excitation voltage“ zentral über den ersten Kanal ein. Diese Einstellungen sind dann für beide Kanäle gültig.
- Stellen Sie vor dem Umschalten sicher, dass beide Sensoren den eingestellten Bereich unterstützen!
- Die Erregerspannung ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet und muss über das Setzen des Index 0x8000:08 „Enable excitation“ auf TRUE eingeschaltet werden.

Erregerfrequenz („Excitation frequency“, Index 0x8001:14 [► 142])

Die EL5072 stellt eine hochfrequente Wechselspannung zur Sensorerregung zur Verfügung. Dabei werden vorgegebene Erreger- bzw. Trägerfrequenzen bereitgestellt. Da es sich um eine gemeinsame Erregerquelle für beide Kanäle handelt, sind die Einstellungen im Kanal 1 vorzunehmen.

Index 0x8001:14 „Excitation frequency“	
Einstellung	Bedeutung
1000 _{dez}	1 kHz
2000 _{dez}	2 kHz
2500 _{dez}	2,5 kHz
4000 _{dez}	4 kHz
5000 _{dez}	5 kHz
7500 _{dez}	7,5 kHz
10000 _{dez}	10 kHz
12500 _{dez}	12,5 kHz
13000 _{dez}	13 kHz
15000 _{dez}	15 kHz
19400 _{dez}	19,4 kHz
20000 _{dez}	20 kHz

Erregerspannung („Excitation voltage“, Index 0x8001:15 [► 142])

Folgende Erregerspannungen werden als Effektivwert bereitgestellt:

Index 0x8001:15 „Excitation voltage“	
Einstellung	Bedeutung
500 _{dez}	0,5 V _{rms}
1000 _{dez}	1 V _{rms}
1500 _{dez}	1,5 V _{rms}
2000 _{dez}	2 V _{rms}
2500 _{dez}	2,5 V _{rms}
3000 _{dez}	3 V _{rms}
3500 _{dez}	3,5 V _{rms}
4000 _{dez}	4 V _{rms}
4500 _{dez}	4,5 V _{rms}
5000 _{dez}	5 V _{rms}
5500 _{dez}	5,5 V _{rms}
6000 _{dez}	6 V _{rms}
6500 _{dez}	6,5 V _{rms}
7000 _{dez}	7 V _{rms}

6.3.1.4 Empfindlichkeit (0x80n1:16), Maximaler Verfahrweg (0x80n1:18)

Empfindlichkeit („Sensitivity“, Index [0x80n1:16](#) [[▶ 142](#)])

Das Messausgangssignal eines Sensors variiert in Abhängigkeit von der Kernverschiebung und der Erregerspannung. Die Empfindlichkeit ist das Verhältnis dieser Größen und wird ausgedrückt in:

Empfindlichkeit [$\text{mV}_{\text{Ausgang}} / \text{V}_{\text{Versorgung}} / \text{mm}_{\text{Messweg}}$]

Die Empfindlichkeit wird in der Regel für den kalibrierten Messbereich angegeben. Außerhalb des Messbereichs sind Linearitätsfehler zu berücksichtigen. Entnehmen Sie diese den Herstellerangaben.

Maximaler Verfahrweg („Overall sensor range“, Index [0x80n1:18](#) [[▶ 142](#)])

Ein wesentliches Auswahlkriterium für induktive Messtaster ist der Messweg des Sensors. Dabei unterscheidet man zwischen:

- **Messbereich:**
in diesem Bereich weist der induktive Messtaster meist eine hohe Linearität und Genauigkeit auf. Dieser Bereich entspricht in der Regel auch dem vom Hersteller kalibrierten Messbereich, für den die Empfindlichkeit (Sensitivity) gültig ist.
- **Maximaler mechanischer Verfahrweg (overall sensor range):**
dies ist der maximale mechanische Verfahrweg bzw. max. mechanische Hub des induktiven Messtasters. Dieser Wert ist immer größer als der kalibrierte Messbereich.

Die Angabe des maximalen mechanischen Verfahrwegs erfolgt über Index [0x80n1:18](#) „Overall sensor range“, hierbei ist der Verfahrweg symmetrisch mit "+/-" in der Einheit mm einzugeben.

Diese Angabe wird benötigt, um interne Verstärkungsfaktoren so einzustellen, dass auch beim maximalen Verfahrweg noch ein gültiger Positionswert gemessen wird. Wird ein zu geringer Wert eingegeben, können im Grenzbereich Amplitudenfehler auftreten. Diese werden über das Prozessdatum [0x60n0:04](#) [[▶ 144](#)] „Input error“ angezeigt.

6.3.1.5 Einstellungsempfehlungen gängiger Sensor-Serien

In den folgenden Kapiteln finden Sie, nach Hersteller sortiert, Empfehlungen für die Einstellung

- des Anschluss-Typs (Index 0x80n1:12 „Connection type“) und
- der Sensor Impedanz (Index 0x80n1:13 „Sensor impedance“).

Die Angaben zu Erregerfrequenz, Erregerspannung, Empfindlichkeit und maximalem Verfahrensweg entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sensordatenblatt des Herstellers.

HINWEIS	
	<p>Aktuelle Dokumentation des Sensor Herstellers beachten!</p> <p>Die folgenden Einstellungsempfehlungen basieren auf den, zum Zeitpunkt der Dokumentationserstellung gültigen, Hersteller Dokumentationen.</p> <p>Es obliegt der Verantwortung des Anwenders zu prüfen ob die genannten Einstellungen für die jeweilige Anwendung geeignet sind. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Wir behalten uns jederzeit eine Änderung der Inhalte dieses Dokuments vor und übernehmen keine Haftung für Irrtümer und fehlende Angaben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Machen Sie sich vor Anschluss und Inbetriebnahme des Sensors mit der aktuell gültigen Hersteller Dokumentation des Sensors vertraut und prüfen Sie, ob die genannten Empfehlungen für Ihre Anwendung geeignet sind!

6.3.1.5.1 Mahr® Sensoren

Serie: PS2000		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
P2004 M	Mahr	4 _{dez} : 4-wire LVDT	1 _{dez} : Mahr® impedance
P2004 MA			
P2004 MB			
P2004 U	Marposs	4 _{dez} : 4-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs®
P2004 UA			
P2004 UB			
P2004 T	Tesa	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa® impedance
P2004 TA			
P2004 TB			

6.3.1.5.2 TESA® Sensoren

Serie: TESA® Messtaster in Standardausführung		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
GT 21	Tesa	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa® impedance
GT 22			
GTL 21			
GTL 22			
GT 27			
GT 271			
GT 28			
GT 61			
GT 611			
GT 62			
GTL 212			
GTL 222			
GT 272			
GT 282			
GT 612			
GT 622			
GT 41			
GT 42			
GT 43			
GT 44			

Serie: TESA® Hebelmesstaster		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
GT 31	Tesa	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa® impedance

Serie: TESA® Universalmesstaster		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
FMS100	Tesa	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa® impedance
FMS 102			
FMS 130			
FMS 132			

6.3.1.5.3 Peter Hirt GmbH Sensoren

Serie: Messtaster T101 / T102		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T101F	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T102F			
T101V			
T102V			
T101P			
T102P			
T101L			
T102L			

Serie: Messtaster T151 / T152		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T151F	Vollbrücke (LVDT)	5 _{dez} : 5-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs [®]
T152F			
T151V			
T152V			
T151P			
T152P			
T151L			
T152L			

Serie: Messtaster T151 / T152		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T151F-024	Marposs	5 _{dez} : 5-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs [®]
T152F-024			
T151V-024			
T152V-024			
T151P-024			
T152P-024			
T151L-024			
T152L-024			

Serie: Messtaster T161 / T162		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T161F	Mahr	4 _{dez} : 4-wire LVDT	1 _{dez} : Mahr [®] impedance
T162F			
T161V			
T162V			
T161P			
T162P			
T161L			
T162L			

Serie: Messtaster T201 / T202		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T201F	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T202F			
T202V			
T202P			
T202L			

Serie: Messtaster T301 / T302		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T301F	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T302F			
T301V			
T302V			
T301P			
T302P			
T301L			
T302L			

Serie: Messtaster T401 / T402, T451 / T452		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T401	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T402			
T451	Vollbrücke (LVDT)	5 _{dez} : 5-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs [®]
T452			

Serie: Messtaster T501 / T502		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T501F	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T502F			
T501V			
T502V			
T501P			
T502P			
T501L			
T502L			

Serie: Messtaster T521 / T522		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T521F	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T522F			
T521V			
T522V			
T521P			
T522P			
T521L			
T522L			

Serie: Messtaster T523 / T524		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T523F	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T524F			
T523V			
T524V			
T523P			
T524P			
T523L			
T524L			

Serie: Messtaster T801 / T802		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T801	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
T802			

Serie: Messtaster T851 / T852		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
T851	Vollbrücke (LVDT)	5 _{dez} : 5-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs [®]
T852			

Serie: Messtaster 10P0 / 10P1 / 1P0		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
10P0	Tesa	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
10P1			
1P00			

6.3.1.5.4 Marposs[®] Sensoren

Serie: Red Crown2 - LVDT Marposs		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
F05	Marposs	5 _{dez} : 5-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs [®]
FR05			
F10			
FR10			
FPA10			
FP10			
FVA10			
FV10			
F21			
FR21			
FPA21			
FP21			
FVA21			
FV21			

Serie: Red Crown2 HBT Marposs		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
H05	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
HR05			
H10			
HR10			
HPA10			
HP10			
HVA10			
HV10			
H21			
HR21			
HPA21			
HP21			
HVA21			
HV21			

6.3.1.5.5 Solatron Sensoren

Serie: AX		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
AX/1.0/S	LVDT	5 _{dez} : 5-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs [®]
AX/1.5/S			
AX/2.5/S			
AX/5.0/S			
AX/10.0/S			
AX/1.0/SH	Halbbrücke	13 _{dez} : 3-wire Half Bridge	2 _{dez} : Tesa [®] impedance
AX/1.5/SH			
AX/2.5/SH			
AX/5.0/SH			
AX/10.0/SH			

6.3.1.5.6 Messotron Sensoren

Serie: Wegaufnehmer DF		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
DF 6	LVDT	4 _{dez} : 4-wire LVDT	0 _{dez} : High impedance / Marposs [®]
DF 12			
DF 20			
DF 25			
DF 50			
DF 80			
DF 100			
DF 130			

6.3.1.5.7 MEAS / Lucas Schaevitz® Sensoren

Serie: HR		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
050 HR	LVDT	4 _{dez} : 4-wire LVDT (*)	0 _{dez} : High impedance / Marposs®
100 HR			
200 HR			
300 HR			
500 HR			

Serie: GCA		EL5072 Einstellungsempfehlung	
Hersteller- bezeichnung	Kompatibilität	0x80n1:12 „Connection type“	0x80n1:13 „Sensor impedance“
GCA050	LVDT	4 _{dez} : 4-wire LVDT (*)	0 _{dez} : High impedance / Marposs®
GCA125			
GCA250			
GCA500			

(*) Die Leitungen der beiden Sekundärspulen sind separat ausgeführt, es wird empfohlen zwei Leitungen möglichst nah am Messtaster zusammenzuschließen, so dass ein 4-Leiter LVDT Signal an der EL5072 ausgewertet werden kann.

6.3.1.6 Hinweise für RVDTs

Bei der Inbetriebnahme von RVDTs ist folgendes zu beachten:

- Die Parametrierung eines RVDT ist wie ein entsprechender LVDT Sensor zu behandeln.
- Folgende Angaben sind RVDT-spezifisch umzurechnen und einzutragen:
 - RVDT Empfindlichkeit (0x80n1:16 „Sensitivity“)
 - RVDT Maximaler Verfahrweg (0x80n1:18 „Overall sensor range“)

RVDT Angabe Empfindlichkeit („Sensitivity“, Index 0x80n1:16)

Die Empfindlichkeit bei einem RVDT Sensor gibt das Verhältnis der Messausgangsspannung in Abhängigkeit von der Kernverschiebung und der Erregerspannung an und wird oft als Scale Factor bezeichnet

$$\text{Scale Factor } [V_{\text{Ausgang}}/V_{\text{Versorgung}}/^\circ_{\text{Messweg}}]$$

Die Umrechnungsvorschrift ist wie folgt:

$$\text{Empfindlichkeit [mV/V/mm]} = 1 / (\text{Scale Factor [V/V/deg]})$$

RVDT Angabe Maximaler Verfahrweg („Overall sensor range“, Index 0x80n1:18)

Beim RVDT wird der maximale Verfahrweg bzw. maximaler Drehwinkel nicht in mm angegeben, sondern in Grad [°]. Diese Angabe ist direkt im Index 0x80n1:18 „Overall sensor range“ symmetrisch mit "+/-" einzugeben.

Ist der max. Drehwinkel nicht angegeben, so kann dieser über folgende Angaben berechnet werden. Diese Angabe wird benötigt, um interne Verstärkungsfaktoren so einzustellen, dass auch beim maximalen Drehwinkel noch ein gültiger Wert gemessen wird. Wird ein zu geringer Wert eingegeben, können im Grenzbereich Amplitudenfehler auftreten. Diese werden über das Prozessdatum 0x60n0:04 „Input error“ angezeigt.

$$\text{Maximaler Drehwinkel} = \text{Maximale Signalspannung } U_{\text{sig}} / \text{ScaleFactor} / \text{Erregerspannung } U_{\text{exc}}$$

6.3.1.7 Mechanische Grenzfrequenz (0x80n1:19 „Mech. operating frequency“)

Die Eingabe der mechanischen Grenzfrequenz über Index 0x80n1:19 „Mech. operating frequency“ bietet die Möglichkeit einer Signalfilterung. Hierbei stehen folgende Filterfrequenzen zur Verfügung:

Index 0x80n1:16 [▶ 142] „Mech. operating Frequency“	
Einstellung	Bedeutung
Filter disabled	Zusätzlicher Grenzfrequenzfilter ist inaktiv, lediglich das interne Filter 1 ist aktiv
20 _{dez}	20 Hz
30 _{dez}	30 Hz
40 _{dez}	40 Hz
50 _{dez}	50 Hz
60 _{dez}	60 Hz
80 _{dez}	80 Hz
100 _{dez}	100 Hz
200 _{dez}	200 Hz





Abb. 108: Filterkennlinie

6.3.1.8 Anwenderabgleich über Offset (0x80n1:1C) u. Gain (0x80n0:1D)

Für den Anwenderabgleich des Positionswertes stehen ein Offset- und ein Gain-Objekt zur Verfügung. Die Berechnung des neuen Positionswertes erfolgt gemäß folgender Formel:
 Neuer Positionswert = (Positionswert * „User gain“) + „User offset“

Index (hex)	Name	Bedeutung
0x80n0:0A [▶ 141]	Enable user calibration	Freigabe des Anwenderabgleichs
0x80n1:1C [▶ 142]	User offset	Anwender Offset-Abgleich des Positionswertes, default 0
0x80n1:1D [▶ 142]	User gain	Anwender Gain-Abgleich des Positionswertes, default 1

HINWEIS



Änderungen werden bei aktiviertem Passwortschutz nicht übernommen

Über Index 0xF009 können die Eingaben für den Anwenderabgleich mit einem Passwort geschützt werden (s. Kapitel [Passwortschutz für Anwenderdaten \[▶ 120\]](#)). Bei aktiviertem Passwortschutz werden Änderungen in den geschützten Objekten nicht übernommen. Es erfolgt **keine** Fehlermeldung!

- Prüfen Sie ob der Passwortschutz über Index [0xF009 \[▶ 143\]](#) aktiviert wurde!

6.3.1.9 Passwortschutz für Anwenderdaten

Einige Anwenderdaten sind durch ein zusätzliches Passwort, das in CoE 0xF009 einzutragen ist, vor dem unerwünschten oder irrtümlichen beschreiben geschützt:

- CoE-Schreibzugriffe durch den Anwender, PLC- oder Startup-Einträge im *Single-* oder *CompleteAccess*-Zugriff
- Überschreiben der Werte durch *RestoreDefaultParameter* Zugriff auf 0x80n0 und 0x80n5.

Verwendung von CoE 0xF009

- Eintragen von 0x12345678 aktiviert den Passwortschutz → Objekt zeigt "1" (eingeschaltet) an. Geschützte Objekte können nun nicht mehr geändert werden. Bei einem Schreibzugriff kommt eine Fehlermeldung z. B.:
CoE ('InitDown' 0x8011:1d) - SDO Abort ('Data cannot be transferred or stored to the application because of local control.', 0x08000021).
- Eintragen von 0x11223344 deaktiviert den Passwortschutz → Objekt zeigt "0" (ausgeschaltet) an.

Index	Name	Flags	Value
8001:0	IND Settings Ch.1	RW	> 33 <
8001:12	Connection type	RW	4-wire LVDT (4)
8001:13	Sensor impedance	RW	High impedance / Marposs® (0)
8001:14	Excitation frequency	RW	5 kHz (5000)
8001:15	Excitation voltage	RW	0.5 Vrms (500)
8001:16	Sensitivity [mV/V/mm]	RW	100.000000 (1.000000e+002)
8001:18	Overall sensor range [± mm]	RW	10.000000 (1.000000e+001)
8001:19	Mech. operating frequency	RW	60 Hz (60)
8001:1B	Digital input polarity	RW	Positive edge (10)
8001:1C	User offset	RW	0.000000 (0.000000e+000)
8001:1D	User gain	RW	1.000000 (1.000000e+000)
8001:21	Lookup table length	RW	0x000A (10)
8005:0	IND Scaler Settings Ch.1	RW	> 40 <

F009 Password protection

protects
→

Abb. 109: Passwortschutz für EL5072 am Beispiel 1. Kanals

Der Passwortschutz gilt für folgende Anwenderdaten der EL5072:

- 0x80n1:1C User Offset
- 0x80n0:1D User Gain
- 0x80n5:0 IND Scaler Settings Ch.n

6.3.1.10 Stützstellentabelle (0x80n1:21 „Lookup table length“)

Die Verwendung der Stützstellentabelle (Lookup table) bietet die Möglichkeit eine Transformation der Eingangswerte innerhalb der Klemme durchzuführen. Dabei liefert die Klemme im Taskzyklus, anhand von Stützstellen, zu einem jeweiligen Eingangswert einen entsprechenden vorgegebenen Ausgangswert zurück. Dadurch können nicht-linearitäten im Signalverlauf abgeglichen werden.

- Die Freigabe der Stützstellentabelle (Lookup table) erfolgt über Index 0x80n0:0B „Enable lookup table“
- Die Gesamtlänge der zur verwendenden Stützstellen wird in Index 0x80n1:21 „Lookup table length“ eingetragen. Es können maximal 20 X/Y-Wertepaare, dies entspricht einem max. Wert der Stützstellentabelle (Lookup table) von 40 Werten, eingetragen werden.
- Die jeweiligen X- und Y-Wertepaare sind in Objekt 0x80n5 „IND Scaler Settings Ch.n“ einzutragen. Dabei entsprechen die Einträge in der Stützstellentabelle:
 - Die ungeraden Subindizes (1, 3, 5, ...) sind die entsprechenden X-Werte, d. h. die vom Sensor gemessenen Werte
 - Die geraden Subindizes (2, 4, 6, ...) sind die dazugehörigen Y-Werte, d. h. die Werte, die jeweils abgebildet werden sollen
 - Es sind immer ein X- und ein entsprechender Y-Wert anzugeben. Innerhalb der Stützstellen wird das Signal interpoliert, ober/unterhalb wird es extrapoliert mit der letzten/ersten verfügbaren Steigung.

Index (hex)	Name	Bedeutung
0x80n0:0B [▶ 141]	Enable user lookup table	Freigabe der Stützstellentabelle (Lookup table)
0x80n1:21 [▶ 142]	Lookup table length	Anzahl der Wertepaare x/y der Stützstellentabelle (Lookup table)
0x80n5:01 [▶ 143]	Scaler Value 1	Stützstellen- / Lookup x-Wert 1
0x80n5:02	Scaler Value 2	Stützstellen- / Lookup y-Wert 1
...		
0x80n5:27	Scaler Value 39	Stützstellen- / Lookup x-Wert 20
0x80n5:28	Scaler Value 40	Stützstellen- / Lookup y-Wert 20

6.3.1.11 Richtungsumkehr, Index 0x80n0:05 (Sign inversion)

Um die Auslenkungsrichtung an die Anwendung anzupassen, kann durch das Setzen des Bits in Index 0x80n0:05 [▶ 141] „Sign inversion“ die Richtung invertiert werden.

6.3.2 Positionswertausgabe

Die Ausgabe des Positionswerts:

- wird in Index 0x60n1:01 „Position“ ausgegeben
- als ganzzahliger vorzeichenbehafteter Datentyp DINT (Untergrenze: -2147483648, Obergrenze: 2147483648)
- in der Einheit nm

Über- und Unterlauf des Positionswertes

Ein Über- oder Unterlauf des Positionswertes wird über die Prozessdaten in Index 0x60n0:01 [► 144] „Underrange“ und 0x60n0:02 [► 144] „Overrange“ angezeigt. Der Positionswert wird eingefroren.

- „Underrange“, Index 0x60n0:01
 - TRUE: Die Untergrenze der Position (-2147483648) wurde erreicht.
 - FALSE: Die Untergrenze der Position (-2147483648) wurde nicht erreicht.
- „Overrange“, Index 0x60n0:02
 - TRUE: Die Obergrenze der Position (2147483648) wurde erreicht.
 - FALSE: Die Obergrenze der Position (2147483648) wurde nicht erreicht.

6.3.3 Anwendungshinweise zu Messabweichungen

Verschiebung von Nullpunkt und Verstärkung des Messtasters

- Der Nullpunkt und die Verstärkung des Messtasters können sich bei größeren Leitungslängen zwischen Taster und EL5072 verschieben. Daher wird empfohlen den Messtaster mit der minimal notwendigen Leitungslänge zur EL5072 zu installieren.
- Aufgrund leicht unterschiedlicher Spulencharakteristiken sowie Einflüsse von anderen verwendeten Bauteilen, kann der Messbereichsanfang leicht variieren. Bitte folgen Sie den Angaben des Herstellers, um die Nullposition des Messtasters zu finden.
- Um ein optimales Messergebnis zu erhalten, wird empfohlen einen Anwender Gain- und Offset-Abgleich [► 120] der Gesamtmessstrecke durchzuführen.

Mögliche Ursachen bei Messabweichungen

- Mechanische Komponenten des Messtasters (größeres Spiel der mechanischen Komponenten z. B. Kugelkopf, verbogener Stößel, ...)
- Ungeeignete oder ungeschirmte lange Leitungen
- Widerstandsänderungen der Zuleitungen auf Grund von Temperaturänderungen

HINWEIS



Elektrischer Anschluss von induktiven Messtastern

Beachten Sie die Hinweise zum elektrischen Anschluss von induktiven Messtastern [► 40]!

6.3.4 Positionswert setzen

Der Positionswert (0x60n1:01 [▶ 144] „Position“) kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Positionswert gesetzt werden. Die Vorgabe kann aktiviert werden über:

- SPS Variable: [▶ 123] die Position kann aus der SPS Anwendung heraus, gesetzt werden („Set position value“, Index 0x70n0:11 [▶ 145])
- Digitaler Eingang: [▶ 123] über eine positive oder negative Flanke am digitalen Eingang („Set position on digital input“, Index 0x70n0:02 [▶ 145])

Positionswert setzen über eine SPS Variable („Set position value“, Index 0x70n0:11)

Der Positionswert kann zur Laufzeit über die Prozessdaten auf einen vorgegebenen Wert gesetzt werden. In der SPS kann dieses Bit z. B. mit einem digitalen Eingang verknüpft oder direkt als Variable genutzt werden.

- Positionswertvorgabe erfolgt über Index 0x70n0:11 [▶ 145] „Set position value“.
- Aktivierung der Positionswertvorgabe über Index 0x70n0:01 [▶ 145] „Set position“ = TRUE“
- Zur Bestätigung wird das „Set position done“-Bit in Index 0x60n0:0B [▶ 144] auf TRUE gesetzt
- Eine erneute Aktivierung der Positionsvorgabe kann erst erfolgen, wenn Index 0x70n0:01 [▶ 145] auf FALSE gesetzt wurde.

Positionswert setzen über Digitalen Eingang („Set position on digital input“, Index 0x70n0:02)

- Über Index 0x80n1:1B [▶ 142] „Digital input polarity“ kann der Pegel festgelegt werden, bei dem der Positionswert auf einen vorgegebenen Wert gesetzt werden soll:
 - 0: Input disabled
 - 10: positive edge
 - 11: negative edge
- Positionswertvorgabe über 0x70n0:11 [▶ 145] „Set position value“.
- **Index 0x70n0:02 [▶ 145] „Set position on digital input“ = TRUE**
- Bei der ersten parametrisierten Flanke (positiv oder negativ) am digitalen Eingang wird der aktuelle Positionswert (0x60n1:01 [▶ 144]) auf den vorgegebenen Positionswert (0x70n0:11 [▶ 145]) gesetzt.
- Zur Bestätigung wird das „Set position done“-Bit in Index 0x60n0:0B auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung der Positionsvorgabe kann erst erfolgen, wenn Index 0x70n0:02 [▶ 145] auf FALSE gesetzt wurde.
- Über Index 0x80n0:06 [▶ 141] „Enable continuous digital input“ kann festgelegt werden, ob eine erneute Aktivierung des Befehls erforderlich ist:
 - FALSE:
Die folgenden Impulse am digitalen Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:02 [▶ 145] keinen Einfluss auf den Positions-Wert in Index 0x60n1:01 [▶ 144] „Position“.
Erst, wenn Index 0x60n0:0B [▶ 144] „Set position done“ FALSE ist, kann ein neuer Positionswert geschrieben werden.
 - TRUE:
Der Positionswert 0x60n1:01 [▶ 144] „Position“ wird bei jeder parametrisierten Flanke am digitalen-Eingang auf den vorgegebenen Positionswert (0x70n0:11 [▶ 145]) gesetzt.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:02 [▶ 145] entfällt.
Der Index 0x60n0:0B [▶ 144] „Set position done“ wird bei einer registrierten Flanke für ein SPS Zyklus auf TRUE gesetzt.
- Der Status des digitalen Eingangs kann über Index 0x60n0:08 [▶ 144] „Digital input“ erfasst werden.

● Parametrierung digitaler Eingang

i Die Parametrierung des digitalen Eingangs über Index [0x80n1:1B \[▶ 142\]](#) „Digital input latch polarity“ u. Index [0x80n0:06 \[▶ 141\]](#) „Enable continuous digital input“ gilt gleichzeitig für die Funktionen „Set position on digital input“ Index [0x70n0:02 \[▶ 145\]](#) u. „Enable latch on digital input“ Index [0x70n0:03 \[▶ 145\]](#).

Speichern des Offset-Wertes („Set Position Offset“, Index [0x90n0:11 \[▶ 145\]](#))

Ein induktiver Messtaster liefert prinzipbedingt einen Absoluten Messwert, d. h. nach einer Spannungsunterbrechung muss der Positionswert nicht referenziert werden.

- Wird eine Positionsvorgabe über die Prozessdaten [0x70n0:01 \[▶ 145\]](#) „Set position“ oder [0x70n0:02 \[▶ 145\]](#) „Set position on digital input“ durchgeführt, so wird der Offset-Wert in Index [0x90n0:11](#) „Set Position Offset“ gespeichert.
- Der Offsetwert kann im FB Command-Objekt [0xFB00 \[▶ 143\]](#) „Command“ durch folgende Kommandos auf null zurückgesetzt werden.

Kommando	Beschreibung
0x8010	Löschen des Offset-Wertes für beide Positionswerte
0x8011	Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 1
0x8012	Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 2

● Kommando-Eingabe über den System Manager

i Wird die Kommando-Eingabe über den System Manager geschrieben, muss der Wert im „Binary“-Feld eingegeben werden (LOWBYTE zuerst). Wird das Kommando über die SPS ausgelöst, wird dies automatisch durchgeführt.

6.3.5 Positionswert speichern

Die Latch-Funktion ermöglicht das Abspeichern des aktuellen Positionswertes (0x60n1:01 „Position“) in einem separaten Prozessdatum, unabhängig von der Zykluszeit. Diese Funktion kann ausgelöst werden durch:

- Digitaler Eingang: [▶ 125] über eine positive oder negative Flanke am digitalen Eingang

Positionswert speichern über digitalen Eingang („Enable latch on digital input“, Index 0x70n0:03 [▶ 145])

- Über Index 0x80n1:1B [▶ 142] „Digital input latch polarity“ kann der Pegel festgelegt werden, bei dem der Positionswert in einem separaten Prozessdatum gespeichert werden soll.
 - 0: Input disabled
 - 10: positive edge
 - 11: negative edge
- **Index 0x70n0:03 „Enable latch on digital input“ = TRUE**
- Bei der ersten parametrisierten Flanke am digitalen Eingang wird der aktuelle Positionswert in Index 0x60n1:02 [▶ 144] „Latch value“ gespeichert.
- Zur Bestätigung wird das „Latch extern valid“-Bit in Index 0x60n0:0A [▶ 144] auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung zur Speicherung des Positionswertes kann erst erfolgen, wenn Index 0x70n0:03 auf FALSE gesetzt wurde.
- Über Index 0x80n0:06 [▶ 141] „Enable continuous digital input“ kann festgelegt werden, ob eine erneute Aktivierung des Befehls erforderlich ist
 - FALSE:
Die folgenden Impulse am digitalen Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:03 [▶ 145] keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n1:02 [▶ 144] „Latch value“.
Erst, wenn Index 0x60n1:0A „Latch extern valid“ FALSE ist, kann ein neuer Positionswert in Index 0x60n1:02 [▶ 144] „Latch value“ geschrieben werden.
 - TRUE:
Der Positionswert 0x60n1:01 [▶ 144] „Position“ wird bei jeder parametrisierten Flanke am digitalen-Eingang in Index 0x60n1:02 [▶ 144] „Latch value“ geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:03 [▶ 145] entfällt. Der Index 0x60n0:0A [▶ 144] „Latch extern valid“ wird bei einer registrierten Flanke für ein SPS Zyklus auf TRUE gesetzt.
- Der Status des Digitalen Eingangs kann über Index 0x60n0:08 [▶ 144] „Digital input“ erfasst werden

6.3.6 Zeitstempel zum gespeicherten Positionswert

i Hinweis zur Nutzung der Zeitstempelfunktion

Um die Zeitstempelfunktion nutzen zu können, muss die EL5072 im Betriebsmodus „DC Latch active“ betrieben werden.

Der Zeitstempel wird durch die Distributed-Clocks-Technologie im EtherCAT System ermöglicht. Mithilfe dieser lokalen Uhr kann die Datenerfassung synchronisiert werden.

Die EL5072 bietet einen Zeitstempel auf den gespeicherten Positionswert an.

Die Klemme stellt den Zeitstempel in einem Umfang von 64 Bit zur Verfügung. Die Zeitstempel sind in den folgenden „Predefined PDO Assignment [► 101]“ enthalten:

Predefined PDO Assignment
1.Ch Standard, Timestamp
2.Ch Standard, Timestamp

Diese können auch als optionale PDOs ab- oder angewählt werden.

PDO Zuordnung	Name	Beschreibung
0x1A01 [► 99]	IND Latch Timestamp Channel 1	Enthält Zeitstempel im 64 Bit Umfang für Kanal 1
0x1A03 [► 99]	IND Latch Timestamp Channel 2	Enthält Zeitstempel im 64 Bit Umfang für Kanal 2

Zeitstempel auf den gespeicherten Positionswert

Das Prozessdatum Index 0x60n2:01 „Latch event Timestamp“ gibt den Zeitstempel des Positionswerts an, der über die letzte positive Flanke des digitalen Eingang gespeichert wurde.

Parametrierung des Latch-Eingangs	0x60n2:01 „Latch event Timestamp“ gibt den Zeitstempel auf:
0x70n0:03	Enable Latch on digital input die letzte steigende Flanke am digitalen Eingang, bei der der Zählerstand in Index 0x60n1:02 „Latch value“ gespeichert wurde

6.3.7 Digitaler-Eingang

HINWEIS

Beschaltung Digitaler Eingang

Um eine korrekte Funktion des Digitalen Eingangs zu gewährleisten, ist neben dem 24 V Signal an Anschlusspunkt 1 für DI+ Ch1 bzw. Anschlusspunkt 8 für DI+ Ch2 auch die entsprechende Masseverbindung an Anschlusspunkt 10 für DI- Ch1 bzw. Anschlusspunkt 16 für DI- Ch2 anzuschließen.

Die EL5072 besitzt zwei digitale Eingänge für Spannungen von 5 V_{DC} bis 24 V_{DC}. Pro Kanal kann ein Digitaler Eingang wie folgt genutzt werden

- **Positionswert setzen:** [► 127] über eine Flanke kann die Position auf einen vorgegebenen Positionswert gesetzt werden („Set position on digital input“, Index 0x70n0:02)
- **Positionswert speichern:** [► 128] der Positionswert kann über eine Flanke in einem separaten Prozessdatum gespeichert werden („Enable latch on digital input“, Index 0x70n0:03)

Über Index 0x80n0:06 [► 141] „Enable continuous digital input“ kann parametrierung werden, ob die Funktion bei jeder parametrisierten Flanke oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den digitalen Eingang zu deaktivieren.

Positionswert setzen über Digitalen Eingang („Set position on digital input“, Index 0x70n0:02)

- Über Index 0x80n1:1B [► 142] „Digital input polarity“ kann der Pegel festgelegt werden, bei dem der Positionswert auf einen vorgegebenen Wert gesetzt werden soll:
 - 0: Input disabled
 - 10: positive edge
 - 11: negative edge
- Positionswertvorgabe über 0x70n0:11 [► 145] „Set position value“.
- **Index 0x70n0:02 [► 145] „Set position on digital input“ = TRUE**
- Bei der ersten parametrisierten Flanke (positiv oder negativ) am digitalen Eingang wird der aktuelle Positionswert (0x60n1:01 [► 144]) auf den vorgegebenen Positionswert (0x70n0:11 [► 145]) gesetzt.
- Zur Bestätigung wird das „Set position done“-Bit in Index 0x60n0:0B auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung der Positionsvorgabe kann erst erfolgen, wenn Index 0x70n0:02 [► 145] auf FALSE gesetzt wurde.
- Über Index 0x80n0:06 [► 141] „Enable continuous digital input“ kann festgelegt werden, ob eine erneute Aktivierung des Befehls erforderlich ist:
 - FALSE:

Die folgenden Impulse am digitalen Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:02 [► 145] keinen Einfluss auf den Positions-Wert in Index 0x60n1:01 [► 144] „Position“.

Erst, wenn Index 0x60n0:0B [► 144] „Set position done“ FALSE ist, kann ein neuer Positionswert geschrieben werden.
 - TRUE:

Der Positionswert 0x60n1:01 [► 144] „Position“ wird bei jeder parametrisierten Flanke am digitalen-Eingang auf den vorgegebenen Positionswert (0x70n0:11 [► 145]) gesetzt.

Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:02 [► 145] entfällt.

Der Index 0x60n0:0B [► 144] „Set position done“ wird bei einer registrierten Flanke für ein SPS Zyklus auf TRUE gesetzt.
- Der Status des digitalen Eingangs kann über Index 0x60n0:08 [► 144] „Digital input“ erfasst werden.

Speichern des Offset-Wertes („Set Position Offset“, Index [0x90n0:11](#) [[▶ 145](#)])

Ein induktiver Messtaster liefert prinzipbedingt einen Absoluten Messwert, d. h. nach einer Spannungsunterbrechung muss der Positionswert nicht referenziert werden.

- Wird eine Positionsvorgabe über die Prozessdaten [0x70n0:01](#) [[▶ 145](#)] „Set position“ oder [0x70n0:02](#) [[▶ 145](#)] „Set position on digital input“ durchgeführt, so wird der Offset-Wert in Index [0x90n0:11](#) „Set Position Offset“ gespeichert.
- Der Offsetwert kann im FB Command-Objekt [0xFB00](#) [[▶ 143](#)] „Command“ durch folgende Kommandos auf null zurückgesetzt werden.

Kommando	Beschreibung
0x8010	Löschen des Offset-Wertes für beide Positionswerte
0x8011	Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 1
0x8012	Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 2

● Kommando-Eingabe über den System Manager

I Wird die Kommando-Eingabe über den System Manager geschrieben, muss der Wert im „Binary“-Feld eingegeben werden (LOWBYTE zuerst). Wird das Kommando über die SPS ausgelöst, wird dies automatisch durchgeführt.

Positionswert speichern über digitalen Eingang („Enable latch on digital input“, Index [0x70n0:03](#) [[▶ 145](#)])

- Über Index [0x80n1:1B](#) [[▶ 142](#)] „Digital input latch polarity“ kann der Pegel festgelegt werden, bei dem der Positionswert in einem separaten Prozessdatum gespeichert werden soll.
 - 0: Input disabled
 - 10: positive edge
 - 11: negative edge
- **Index [0x70n0:03](#) „Enable latch on digital input“ = TRUE**
- Bei der ersten parametrisierten Flanke am digitalen Eingang wird der aktuelle Positionswert in Index [0x60n1:02](#) [[▶ 144](#)] „Latch value“ gespeichert.
- Zur Bestätigung wird das „Latch extern valid“-Bit in Index [0x60n0:0A](#) [[▶ 144](#)] auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung zur Speicherung des Positionswertes kann erst erfolgen, wenn Index [0x70n0:03](#) auf FALSE gesetzt wurde.
- Über Index [0x80n0:06](#) [[▶ 141](#)] „Enable continuous digital input“ kann festgelegt werden, ob eine erneute Aktivierung des Befehls erforderlich ist
 - FALSE:
Die folgenden Impulse am digitalen Eingang haben bei gesetztem Bit in Index [0x70n0:03](#) [[▶ 145](#)] keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index [0x60n1:02](#) [[▶ 144](#)] „Latch value“. Erst, wenn Index [0x60n1:0A](#) „Latch extern valid“ FALSE ist, kann ein neuer Positionswert in Index [0x60n1:02](#) [[▶ 144](#)] „Latch value“ geschrieben werden.
 - TRUE:
Der Positionswert [0x60n1:01](#) [[▶ 144](#)] „Position“ wird bei jeder parametrisierten Flanke am digitalen-Eingang in Index [0x60n1:02](#) [[▶ 144](#)] „Latch value“ geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Index [0x70n0:03](#) [[▶ 145](#)] entfällt. Der Index [0x60n0:0A](#) [[▶ 144](#)] „Latch extern valid“ wird bei einer registrierten Flanke für ein SPS Zyklus auf TRUE gesetzt.
- Der Status des Digitalen Eingangs kann über Index [0x60n0:08](#) [[▶ 144](#)] „Digital input“ erfasst werden

● Parametrierung digitaler Eingang

I Die Parametrierung des digitalen Eingangs über Index [0x80n1:1B](#) [[▶ 142](#)] „Digital input latch polarity“ u. Index [0x80n0:06](#) [[▶ 141](#)] „Enable continuous digital input“ gilt gleichzeitig für die Funktionen „Set position on digital input“ Index [0x70n0:02](#) [[▶ 145](#)] u. „Enable latch on digital input“ Index [0x70n0:03](#) [[▶ 145](#)].

7 Diagnose

7.1 Diagnose - EL5072

Die integrierte Erregerquelle stellt einen weiten Bereich mit verschiedenen einstellbaren Erregerfrequenzen und -spannungen zur Verfügung. Es stehen folgende Diagnosemöglichkeiten der Erregerquelle zur Verfügung:

- [Fehlende Versorgungsspannung der Erregerquelle \[► 129\]](#)
- [Erregerquelle nicht aktiviert \[► 129\]](#)
- [Kurzschluss oder Überlast der Erregerquelle \[► 130\]](#)

Das zurückgemessene Eingangssignal wird überprüft auf:

- [Amplitudenfehler des Messsignals \[► 130\]](#)

Weiterhin kann eine erhöhte Temperatur in der Klemme zur Abschaltung führen. Die Temperaturüberschreitung kann verursacht werden durch:

- [Überschreitung des Gesamterregerstroms \[► 130\]](#)
- [Nicht ausreichende Durchlüftung der Klemme \[► 131\]](#) (s. Kapitel [Einbaulage \[► 36\]](#))

Fehlende Versorgungsspannung der Erregerquelle

Die Erregerspannung wird aus den 24 V_{DC} der Powerkontakte erzeugt. Bei fehlender oder zu niedriger Versorgung der Powerkontakte Up kann somit keine Spannung zur Verfügung gestellt werden. Dies wird durch folgende Meldungen angezeigt.

Fehlerdiagnose	Anzeige	Beschreibung
Up LED	Aus	Fehlende oder zu niedrige Versorgung Up der Powerkontakte
DiagMessage, Typ „Error“, Text-ID:	0x810B	Versorgungsspannung Up zu niedrig oder fehlt

Erregerquelle nicht aktiviert

Die Erregerquelle ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet und muss über das Setzen des Index 0x800:08 „Enable excitation“ auf TRUE eingeschaltet werden.

Liegt ein Kurzschluss oder eine Überlast vor, so wird die Erregerquelle ebenfalls weggeschaltet, bis die Ursache behoben wurde.

Eine nicht aktivierte Erregerquelle wird angezeigt durch:

Fehlerdiagnose	Anzeige	Beschreibung
Up LED	Grün blinkend	Versorgung Up der Powerkontakte ist vorhanden aber Erregerspannung U _{exc} wurde deaktiviert

Kurzschluss oder Überlast der Erregerquelle

Ein Kurzschluss oder eine Überlast der Erregerquelle werden angezeigt durch:

Fehlerdiagnose	Anzeige	Beschreibung
LED Excitation Error Ch.n	Rot	Es liegt ein Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n vor oder eine Überlast der Erregerquelle wurde detektiert.
0x60n0:03 Excitation Error	TRUE	Es liegt ein Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n vor oder eine Überlast der Erregerquelle wurde detektiert.
DiagMessage, Typ „Error“, Text-ID	0x8624	Überstrom erkannt Ch 1 + Ch 2, Erregerspannung abgeschaltet

Wird ein Kurzschluss oder eine Überlast detektiert, so wird die Erregerquelle abgeschaltet, um eine Fehlfunktion der Klemme zu vermeiden. Es wird in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ob der Kurzschluss oder die Überlast noch anliegt. Ist dies nicht mehr der Fall, so wird die Erregerquelle wieder zugeschaltet.

Die aktuell gemessenen Ströme können aus der Klemme ausgelesen werden. Ist die Erregerquelle abgeschaltet, so fließt lediglich ein Leckstrom.

Index	Name	Bedeutung
0x9000:19	Excitation current	Aktuell gemessener Strom auf Kanal 1
0x9010:19	Excitation current	Aktuell gemessener Strom auf Kanal 2
0xF900:19	Excitation current (Sum)	Aktuell gemessener Summenstrom auf Kanal 1 + Kanal 2

Amplitudenfehler des Messsignals

Um das Eingangsmesssignal optimal aufzulösen, werden die internen Verstärkungsfaktoren unter anderem anhand der folgenden Parameter bestimmt:

- 0x80n1:15 „Excitation voltage“
- 0x80n1:16 „Sensitivity“
- 0x80n1:18 „Overall sensor range“

Sind diese Angaben nicht korrekt gewählt, so kann es zu einem zu hohen Eingangsmesssignal (Amplitudenfehler) führen. Dies wird angezeigt durch:

Fehlerdiagnose	Anzeige	Beschreibung
LED Amplitude Error Ch.n	Rot	Es liegt ein Amplitudenfehler des Messsignals auf Kanal n vor
0x60n0:04 Input Error	TRUE	Es liegt ein Amplitudenfehler des Messsignals auf Kanal n vor
DiagMessage, Typ „Error“, Text-ID	0x8706	Kanal n in Sättigung

Überschreitung des Gesamterregerstroms

Der maximale Summenstrom der Erregerquelle beträgt $50 \text{ mA}_{\text{eff}}$ ($140 \text{ mA}_{\text{ss}}$). Wird die Erregerquelle dauerhaft damit oder mit höheren Lasten belastet, so kann dies zu einer erhöhten Temperatur innerhalb der Klemme führen. Um eine Fehlfunktion der Klemme zu vermeiden, wird zunächst eine Warnung und bei weiterer Temperaturüberschreitung ein Fehler ausgegeben, der zur Abschaltung der Erregerquelle führt.

Fehlerdiagnose	Anzeige	Beschreibung
DiagMessage, Typ „Warnung“, Text-ID	0x470e	Warnung: Temperatur hat Grenzwert überschritten
DiagMessage, Typ „Error“, Text-ID	0x8104	Fehler: Zulässige Temperatur überschritten

Die aktuell gemessenen Ströme können aus der Klemme ausgelesen werden. Ist die Erregerquelle abgeschaltet, so fließt lediglich ein Leckstrom.

Index	Name	Bedeutung
0x9000:19	Excitation current	Aktuell gemessener Strom auf Kanal 1
0x9010:19	Excitation current	Aktuell gemessener Strom auf Kanal 2
0xF900:19	Excitation current (Sum)	Aktuell gemessener Summenstrom auf Kanal 1 + Kanal 2

Nicht ausreichende Durchlüftung der Klemme

Eine hohe Umgebungstemperatur oder eine nicht ausreichende Luftzirkulation innerhalb des Klemmgehäuses, z. B. bedingt durch die Einbaulage, kann zu einer Übertemperatur innerhalb der Klemme führen. Um eine Fehlfunktion der Klemme zu vermeiden, wird zunächst eine Warnung und bei weiterer Temperaturüberschreitung ein Fehler ausgegeben, der zur Abschaltung der Erregerquelle führt.

Fehlerdiagnose	Anzeige	Beschreibung
DiagMessage, Typ „Warnung“, Text-ID	0x470e	Warnung: Temperatur hat Grenzwert überschritten
DiagMessage, Typ „Error“, Text-ID	0x8104	Fehler: Zulässige Temperatur überschritten

HINWEIS
<p>Verwendung des Lüftermoduls ZB8610</p> <p>Bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf oder hohen Umgebungstemperaturen kann der Einsatz des Lüftermoduls ZB8610 hilfreich sein. Dieses forciert die Luftzirkulation innerhalb des Klemmgehäuses und sorgt für einen besseren Wärmeabtransport aus dem Gehäuse.</p>

7.2 Diagnose - Grundlagen zu Diag Messages

Mit *DiagMessages* wird ein System der Nachrichtenübermittlung vom EtherCAT Slave an den EtherCAT Master/TwinCAT bezeichnet. Die Nachrichten werden vom Gerät im eigenen CoE unter 0x10F3 abgelegt und können von der Applikation oder dem System Manager ausgelesen werden. Für jedes im Gerät hinterlegtes Ereignis (Warnung, Fehler, Statusänderung) wird eine über einen Code referenzierte Fehlermeldung ausgegeben.

Definition

Das System *DiagMessages* ist in der ETG (EtherCAT Technology Group) in der Richtlinie ETG.1020, Kap. 13 "Diagnosis Handling" definiert. Es wird benutzt, damit vordefinierte oder flexible Diagnosemitteilungen vom EtherCAT-Slave an den Master übermittelt werden können. Das Verfahren kann also nach ETG herstellerübergreifend implementiert werden. Die Unterstützung ist optional. Die Firmware kann bis zu 250 *DiagMessages* im eigenen CoE ablegen.

Jede *DiagMessage* besteht aus

- Diag Code (4 Byte)
- Flags (2 Byte; Info, Warnung oder Fehler)
- Text-ID (2 Byte; Referenz zum erklärenden Text aus der ESI/XML)
- Zeitstempel (8 Byte, lokale Slave-Zeit oder 64-Bit Distributed-Clock-Zeit, wenn vorhanden)
- dynamische Parameter, die von der Firmware mitgegeben werden

In der zum EtherCAT-Gerät gehörigen ESI/XML-Datei werden die *DiagMessages* in Textform erklärt: Anhand der in der *DiagMessage* enthaltenen Text-ID kann die entsprechende Klartextmeldung in den Sprachen gefunden werden, die in der ESI/XML enthalten sind. Üblicherweise sind dies bei Beckhoff-Produkten deutsch und englisch.

Der Anwender erhält durch den Eintrag *NewMessagesAvailable* Information, dass neue Meldungen vorliegen.

DiagMessages können im Gerät bestätigt werden: die letzte/neueste unbestätigte Meldung kann vom Anwender bestätigt werden.

Im CoE finden sich sowohl die Steuereinträge wie die History selbst im CoE-Objekt 0x10F3:




Abb. 110: DiagMessages im CoE

Unter 0x10F3:02 ist der Subindex der neuesten *DiagMessage* auslesbar.

Unterstützung zur Inbetriebnahme

I Das System der *DiagMessages* ist vor allem während der Anlageninbetriebnahme einzusetzen. Zur Online-Diagnose während des späteren Dauerbetriebs sind die Diagnosewerte z. B. im Status-Word des Gerätes (wenn verfügbar) hilfreich.

Implementierung TwinCAT System Manager

Ab TwinCAT 2.11 werden *DiagMessages*, wenn vorhanden, beim Gerät in einer eigenen Oberfläche angezeigt. Auch die Bedienung (Abholung, Bestätigung) erfolgt darüber.




Abb. 111: Implementierung *DiagMessage*-System im TwinCAT System Manager

Im Reiter *Diag History* (A) sind die Betätigungsfelder (B) wie auch die ausgelesene *History* (C) zu sehen. Die Bestandteile der *Message*:

- Info/Warning/Error
- Acknowledge-Flag (N = unbestätigt, Q = bestätigt)
- Zeitstempel
- Text-ID
- Klartext-Meldung nach ESI/XML Angabe

Die Bedeutung der Buttons ist selbsterklärend.

DiagMessages im ADS Logger/Eventlogger

Ab TwinCAT 3.1 build 4022 werden von einer Klemme abgesetzte DiagMessages auch im TwinCAT ADS Logger gezeigt. Da nun IO-übergreifend DiagMessages an einem Ort dargestellt werden, vereinfacht dies die Inbetriebnahme. Außerdem kann die Logger-Ausgabe in eine Datei gespeichert werden – somit stehen die DiagMessages auch langfristig für Analysen zur Verfügung.

DiagMessages liegen eigentlich nur lokal im CoE 0x10F3 in der Klemme vor und können bei Bedarf manuell z. B. über die oben genannte DiagHistory ausgelesen werden.

Bei Neuentwicklungen sind die EtherCAT-Klemmen standardmäßig so eingestellt, dass sie das Vorliegen einer DiagMessage über EtherCAT als Emergency melden; der Eventlogger kann die DiagMessage dann abholen. Die Funktion wird in der Klemme über 0x10F3:05 aktiviert, deshalb haben solche Klemmen folgenden Eintrag standardmäßig in der StartUp-Liste:

General	EtherCAT	Settings	Filter	DC	Process Data	Plc	Startup	CoE - Online	Diag History	Online
Transition	Protocol	Index	Data	Comment						
<PS>	CoE	0x1C12 C 0	00 00	download pdo 0x1C12 index						
<PS>	CoE	0x1C13 C 0	05 00 00 1A 01 1A 10 1A ...	download pdo 0x1C13 index						
IP	CoE	0x10F3:05	0x0001 (1)							

Abb. 112: StartUp-Liste

Soll die Funktion ab Gerätestart deaktiviert werden weil z. B. viele Meldungen kommen oder der EventLogger nicht genutzt wird, kann der Startup-Eintrag gelöscht oder auf 0 gesetzt werden. Der Wert kann dann bei Bedarf später aus der PLC per CoE-Zugriff wieder auf 1 gesetzt werden.

Nachrichten in die PLC einlesen

- In Vorbereitung -

Interpretation

Zeitstempel

Der Zeitstempel wird aus der lokalen Uhr der Klemme zum Zeitpunkt des Ereignisses gewonnen. Die Zeit ist üblicherweise die Distributed-Clocks-Zeit (DC) aus Register x910.

Bitte beachten: die DC-Zeit wird in der Referenzuhr gleich der lokalen IPC/TwinCAT-Zeit gesetzt, wenn EtherCAT gestartet wird. Ab diesem Moment kann die DC-Zeit gegenüber der IPC-Zeit divergieren, da die IPC-Zeit nicht nachgeregelt wird. Es können sich so nach mehreren Wochen Betrieb ohne EtherCAT Neustart größere Zeitdifferenzen entwickeln. Als Abhilfe kann die sog. Externe Synchronisierung der DC-Zeit genutzt werden, oder es wird fallweise eine manuelle Korrekturrechnung vorgenommen: die aktuelle DC-Zeit kann über den EtherCAT Master oder durch Einsicht in das Register x901 eines DC-Slaves ermittelt werden.

Aufbau der Text-ID

Der Aufbau der MessageID unterliegt keiner Standardisierung und kann herstellerepezifisch definiert werden. Bei Beckhoff EtherCAT-Geräten (EL, EP) lautet er nach **xyzz** üblicherweise:

x	y	zz
0: Systeminfo	0: System	Fehlernummer
1: Info	1: General	
2: reserved	2: Communication	
4: Warning	3: Encoder	
8: Error	4: Drive	
	5: Inputs	
	6: I/O allgemein	
	7: reserved	

Beispiel: Meldung 0x4413 --> Drive Warning Nummer 0x13

Übersicht Text-IDs

Spezifische Text-IDs sind in der Gerätedokumentation aufgeführt.

Text-ID	Typ	Ort	Text Message	Zusätzlicher Kommentar
0x0001	Information	System	No error	Kein Fehler
0x0002	Information	System	Communication established	Verbindung aufgebaut
0x0003	Information	System	Initialisation: 0x%X, 0x%X, 0x%X	allgemeine Information, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x1000	Information	System	Information: 0x%X, 0x%X, 0x%X	allgemeine Information, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x1012	Information	System	EtherCAT state change Init - PreOp	
0x1021	Information	System	EtherCAT state change PreOp - Init	
0x1024	Information	System	EtherCAT state change PreOp - Safe-Op	
0x1042	Information	System	EtherCAT state change SafeOp - PreOp	
0x1048	Information	System	EtherCAT state change SafeOp - Op	
0x1084	Information	System	EtherCAT state change Op - SafeOp	
0x1100	Information	Allgemein	Detection of operation mode completed: 0x%X, %d	Erkennung der Betriebsart beendet
0x1135	Information	Allgemein	Cycle time o.k.: %d	Zykluszeit o.k.
0x1157	Information	Allgemein	Data manually saved (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X)	Daten manuell gespeichert
0x1158	Information	Allgemein	Data automatically saved (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X)	Daten automatisch gespeichert
0x1159	Information	Allgemein	Data deleted (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X)	Daten gelöscht
0x117F	Information	Allgemein	Information: 0x%X, 0x%X, 0x%X	Information
0x1201	Information	Kommunikation	Communication re-established	Kommunikation zur Feldseite wiederhergestellt Die Meldung tritt auf, wenn z. B. im Betrieb die Spannung der Powerkontakte entfernt und wieder angelegt wurde.
0x1300	Information	Encoder	Position set: %d, %d	Position gesetzt - StartInputhandler
0x1303	Information	Encoder	Encoder Supply ok	Encoder Netzteil OK
0x1304	Information	Encoder	Encoder initialization successfully, channel: %X	Encoder Initialisierung erfolgreich abgeschlossen
0x1305	Information	Encoder	Sent command encoder reset, channel: %X	Sende Kommando Encoder Reset
0x1400	Information	Drive	Drive is calibrated: %d, %d	Antrieb ist kalibriert
0x1401	Information	Drive	Actual drive state: 0x%X, %d	Aktueller Status des Antriebs
0x1705	Information		CPU usage returns in normal range (< 85%)	Prozessorauslastung ist wieder im normalen Bereich
0x1706	Information		Channel is not in saturation anymore	Kanal ist nicht mehr in Sättigung
0x1707	Information		Channel is not in overload anymore	Kanal ist nicht mehr überlastet
0x170A	Information		No channel range error anymore	Es liegt kein Messbereichsfehler mehr vor
0x170C	Information		Calibration data saved	Abgleichdaten wurden gespeichert
0x170D	Information		Calibration data will be applied and saved after sending the command "0x5AFE"	Abgleichdaten werden erst nach dem Senden des Kommandos „0x5AFE“ übernommen und gespeichert

Text-ID	Typ	Ort	Text Message	Zusätzlicher Kommentar
0x2000	Information	System	%s: %s	
0x2001	Information	System	%s: Network link lost	Netzwerk Verbindung verloren
0x2002	Information	System	%s: Network link detected	Netzwerk Verbindung gefunden
0x2003	Information	System	%s: no valid IP Configuration - Dhcp client started	Ungültige IP Konfiguration
0x2004	Information	System	%s: valid IP Configuration (IP: %d.%d.%d.%d) assigned by Dhcp server %d.%d.%d.%d	Gültige, vom DHCP-Server zugewiesene IP-Konfiguration
0x2005	Information	System	%s: Dhcp client timed out	Zeitüberschreitung DHCP-Client
0x2006	Information	System	%s: Duplicate IP Address detected (%d.%d.%d.%d)	Doppelte IP-Adresse gefunden
0x2007	Information	System	%s: UDP handler initialized	UDP-Handler initialisiert
0x2008	Information	System	%s: TCP handler initialized	TCP-Handler initialisiert
0x2009	Information	System	%s: No more free TCP sockets available	Keine freien TCP Sockets verfügbar

Text-ID	Typ	Ort	Text Message	Zusätzlicher Kommentar
0x4000	Warnung		Warning: 0x%X, 0x%X, 0x%X	allgemeine Warnung, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x4001	Warnung	System	Warning: 0x%X, 0x%X, 0x%X	
0x4002	Warnung	System	%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d API:%dms) from %d. %d.%d.%d successful	
0x4003	Warnung	System	%s: %s Connection Close (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d successful	
0x4004	Warnung	System	%s: %s Connection (IN:%d OUT:%d) with %d.%d.%d.%d timed out	
0x4005	Warnung	System	%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (Error: %u)	
0x4006	Warnung	System	%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (Input Data Size expected: %d Byte(s) received: %d Byte(s))	
0x4007	Warnung	System	%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (Output Data Size expected: %d Byte(s) received: %d Byte(s))	
0x4008	Warnung	System	%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (RPI:%dms not supported -> API:%dms)	
0x4101	Warnung	Allgemein	Terminal-Overtemperature	Übertemperatur. Die Innentemperatur der Klemme überschreitet die parametrisierte Warnschwelle.
0x4102	Warnung	Allgemein	Discrepancy in the PDO-Configuration	Die ausgewählten PDOs passen nicht zur eingestellten Betriebsart. Beispiel: Antrieb arbeitet im Velocity-Mode. Das Velocity-PDO ist jedoch nicht in die PDOs gemapped.
0x417F	Warnung	Allgemein	Warning: 0x%X, 0x%X, 0x%X	
0x428D	Warnung	Allgemein	Challenge is not Random	
0x4300	Warnung	Encoder	Subincrements deactivated: %d, %d	Subinkremente deaktiviert (trotz aktivierter Konfiguration)
0x4301	Warnung	Encoder	Encoder-Warning	Allgemeiner Encoderfehler
0x4302	Warnung	Encoder	Maximum frequency of the input signal is nearly reached (channel %d)	Maximale Frequenz des Eingangssignals ist bald erreicht
0x4303	Warnung	Encoder	Limit counter value was reduced because of the PDO configuration (channel %d)	Limit-Zählergrenze wurde aufgrund der PDO-Konfiguration reduziert (Kanal %d)
0x4304	Warnung	Encoder	Reset counter value was reduced because of the PDO configuration (channel %d)	Reset-Zählergrenze wurde aufgrund der PDO-Konfiguration reduziert (Kanal %d)
0x4400	Warnung	Drive	Drive is not calibrated: %d, %d	Antrieb ist nicht kalibriert
0x4401	Warnung	Drive	Starttype not supported: 0x%X, %d	Starttyp wird nicht unterstützt
0x4402	Warnung	Drive	Command rejected: %d, %d	Kommando abgewiesen
0x4405	Warnung	Drive	Invalid modulo subtype: %d, %d	Modulo-Subtyp ungültig
0x4410	Warnung	Drive	Target overrun: %d, %d	Zielposition wird überfahren
0x4411	Warnung	Drive	DC-Link undervoltage (Warning)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme unterschreitet die parametrisierte Mindestspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x4412	Warnung	Drive	DC-Link overvoltage (Warning)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme überschreitet die parametrisierte Maximalspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x4413	Warnung	Drive	I2T-Model Amplifier overload (Warning)	<ul style="list-style-type: none"> Der Verstärker wird außerhalb der Spezifikation betrieben Das I2T-Modell des Verstärkers ist falsch parametrisiert
0x4414	Warnung	Drive	I2T-Model Motor overload (Warning)	<ul style="list-style-type: none"> Der Motor wird außerhalb der parametrisierten Nennwerte betrieben. Das I2T-Modell des Motors ist falsch parametrisiert.

Text-ID	Typ	Ort	Text Message	Zusätzlicher Kommentar
0x4415	Warnung	Drive	Speed limitation active	Die maximale Drehzahl wird durch die parametrisierten Objekte (z. B. velocity limitation, motor speed limitation) begrenzt. Die Warnung wird ausgegeben, wenn die Sollgeschwindigkeit größer ist, als eines der parametrisierten Begrenzungen.
0x4416	Warnung	Drive	Step lost detected at position: 0x%X%X	Schrittverlust erkannt
0x4417	Warnung	Drive	Motor-Overtemperature	Die Innentemperatur des Motors übersteigt die parametrisierte Warnschwelle.
0x4418	Warnung	Drive	Limit: Current	Limit: Strom wird limitiert
0x4419	Warnung	Drive	Limit: Amplifier I2T-model exceeds 100%	Die Schwellwerte für den maximalen Strom wurden überschritten.
0x441A	Warnung	Drive	Limit: Motor I2T-model exceeds 100%	Limit: Motor I2T-Modell übersteigt 100%
0x441B	Warnung	Drive	Limit: Velocity limitation	Die Schwellwerte für die maximale Drehzahl wurden überschritten.
0x441C	Warnung	Drive	STO while the axis was enabled	Es wurde versucht die Achse zu aktivieren, obwohl die Spannung am STO-Eingang nicht anliegt.
0x4600	Warnung	Allgemein IO	Wrong supply voltage range	Versorgungsspannung im falschen Bereich
0x4610	Warnung	Allgemein IO	Wrong output voltage range	Ausgangsspannung im falschen Bereich
0x4705	Warnung		Processor usage at %d %	Prozessorauslastung bei %d %
0x470A	Warnung		EtherCAT Frame missed (change Settings or DC Operation Mode or Sync0 Shift Time)	EtherCAT Frame verpasst (Einstellungen, DC Operation Mode oder Sync0 Shift Time ändern)

Text-ID	Typ	Ort	Text Message	Zusätzlicher Kommentar
0x8000	Fehler	System	%s: %s	
0x8001	Fehler	System	Error: 0x%X, 0x%X, 0x%X	allgemeiner Fehler, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x8002	Fehler	System	Communication aborted	Kommunikation abgebrochen
0x8003	Fehler	System	Configuration error: 0x%X, 0x%X, 0x%X	allgemeine, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x8004	Fehler	System	%s: Unsuccessful FwdOpen-Response received from %d.%d.%d.%d (%s) (Error: %u)	
0x8005	Fehler	System	%s: FwdClose-Request sent to %d.%d.%d.%d (%s)	
0x8006	Fehler	System	%s: Unsuccessful FwdClose-Response received from %d.%d.%d.%d (%s) (Error: %u)	
0x8007	Fehler	System	%s: Connection with %d.%d.%d.%d (%s) closed	
0x8100	Fehler	Allgemein	Status word set: 0x%X, %d	Fehlerbit im Statuswort gesetzt
0x8101	Fehler	Allgemein	Operation mode incompatible to PDO interface: 0x%X, %d	Betriebsart inkompatibel zum PDO-Interface
0x8102	Fehler	Allgemein	Invalid combination of Inputs and Outputs PDOs	Ungültige Kombination von In- und Output PDOs
0x8103	Fehler	Allgemein	No variable linkage	Keine Variablen verknüpft
0x8104	Fehler	Allgemein	Terminal-Overtemperature	Die Innentemperatur der Klemme überschreitet die parametrisierte Fehlerschwelle. Das Aktivieren der Klemme wird unterbunden.
0x8105	Fehler	Allgemein	PD-Watchdog	Die Kommunikation zwischen Feldbus und Endstufe wird durch einen Watchdog abgesichert. Sollte die Feldbuskommunikation abbrechen, wird die Achse automatisch gestoppt. <ul style="list-style-type: none"> Die EtherCAT-Verbindung wurde im Betrieb unterbrochen Der Master wurde im Betrieb in den Config-Mode geschaltet
0x8135	Fehler	Allgemein	Cycletime has to be a multiple of 125 µs	Die IO- oder NC-Zykluszeit ist nicht ganzzahlig durch 125µs teilbar.
0x8136	Fehler	Allgemein	Configuration error: invalid sampling rate	Konfigurationsfehler: Ungültige Samplingrate
0x8137	Fehler	Allgemein	Elektronisches Typenschild: CRC-Fehler	Inhalt des Speicher des externen Typenschildes nicht gültig.
0x8140	Fehler	Allgemein	Sync Error	Echtzeitverletzung
0x8141	Fehler	Allgemein	Sync%X Interrupt lost	Sync%X Interrupt fehlt
0x8142	Fehler	Allgemein	Sync Interrupt asynchronous	Sync Interrupt asynchron
0x8143	Fehler	Allgemein	Jitter too big	Jitter Grenzwertüberschreitung
0x817F	Fehler	Allgemein	Error: 0x%X, 0x%X, 0x%X	
0x8200	Fehler	Kommunikation	Write access error: %d, %d	Fehler beim Schreiben
0x8201	Fehler	Kommunikation	No communication to field-side (Auxiliary voltage missing)	<ul style="list-style-type: none"> Es ist keine Spannung an den Powerkontakten angelegt Ein Firmware Update ist fehlgeschlagen
0x8281	Fehler	Kommunikation	Ownership failed: %X	
0x8282	Fehler	Kommunikation	To many Keys founded	
0x8283	Fehler	Kommunikation	Key Creation failed: %X	
0x8284	Fehler	Kommunikation	Key loading failed	
0x8285	Fehler	Kommunikation	Reading Public Key failed: %X	
0x8286	Fehler	Kommunikation	Reading Public EK failed: %X	
0x8287	Fehler	Kommunikation	Reading PCR Value failed: %X	
0x8288	Fehler	Kommunikation	Reading Certificate EK failed: %X	
0x8289	Fehler	Kommunikation	Challenge could not be hashed: %X	
0x828A	Fehler	Kommunikation	Tickstamp Process failed	
0x828B	Fehler	Kommunikation	PCR Process failed: %X	
0x828C	Fehler	Kommunikation	Quote Process failed: %X	
0x82FF	Fehler	Kommunikation	Bootmode not activated	Bootmode nicht aktiviert
0x8300	Fehler	Encoder	Set position error: 0x%X, %d	Fehler beim Setzen der Position

Text-ID	Typ	Ort	Text Message	Zusätzlicher Kommentar
0x8301	Fehler	Encoder	Encoder increments not configured: 0x%X, %d	Enkoderinkremente nicht konfiguriert
0x8302	Fehler	Encoder	Encoder-Error	Die Amplitude des Resolvers ist zu klein.
0x8303	Fehler	Encoder	Encoder power missing (channel %d)	Encoderspannung nicht vorhanden (Kanal %d)
0x8304	Fehler	Encoder	Encoder communication error, channel: %X	Encoder Kommunikationsfehler
0x8305	Fehler	Encoder	EnDat2.2 is not supported, channel: %X	EnDat2.2 wird nicht unterstützt
0x8306	Fehler	Encoder	Delay time, tolerance limit exceeded, 0x%X, channel: %X	Laufzeitmessung, Toleranz überschritten
0x8307	Fehler	Encoder	Delay time, maximum value exceeded, 0x%X, channel: %X	Laufzeitmessung, Maximalwert überschritten
0x8308	Fehler	Encoder	Unsupported ordering designation, 0x%X, channel: %X (only 02 and 22 is supported)	Falsche EnDat Bestellbezeichnung
0x8309	Fehler	Encoder	Encoder CRC error, channel: %X	Encoder CRC Fehler
0x830A	Fehler	Encoder	Temperature %X could not be read, channel: %X	Temperatur kann nicht gelesen werden
0x830C	Fehler	Encoder	Encoder Single-Cycle-Data Error, channel: %X	CRC Fehler festgestellt. Überprüfen Sie den Übertragungsweg und das CRC Polynom
0x830D	Fehler	Encoder	Encoder Watchdog Error, channel: %X	Der Sensor hat nicht innerhalb einer vordefinierten Zeitspanne geantwortet
0x8310	Fehler	Encoder	Initialisation error	Initialisierungsfehler
0x8311	Fehler	Encoder	Maximum frequency of the input signal is exceeded (channel %d)	Maximale Frequenz des Eingangssignals ist überschritten (Kanal %d)
0x8312	Fehler	Encoder	Encoder plausibility error (channel %d)	Encoder Plausibilitätsfehler (Kanal %d)
0x8313	Fehler	Encoder	Configuration error (channel %d)	Konfigurationsfehler (Kanal %d)
0x8314	Fehler	Encoder	Synchronisation error	Synchronisierungsfehler
0x8315	Fehler	Encoder	Error status input (channel %d)	Fehler Status-Eingang (Kanal %d)
0x8400	Fehler	Drive	Incorrect drive configuration: 0x%X, %d	Antrieb fehlerhaft konfiguriert
0x8401	Fehler	Drive	Limiting of calibration velocity: %d, %d	Begrenzung der Kalibrier-Geschwindigkeit
0x8402	Fehler	Drive	Emergency stop activated: 0x%X, %d	Emergency-Stop aktiviert
0x8403	Fehler	Drive	ADC Error	Fehler bei Strommessung im ADC
0x8404	Fehler	Drive	Overcurrent	Überstrom Phase U, V, oder W
0x8405	Fehler	Drive	Invalid modulo position: %d	Modulo-Position ungültig
0x8406	Fehler	Drive	DC-Link undervoltage (Error)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme unterschreitet die parametrisierte Mindestspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x8407	Fehler	Drive	DC-Link overvoltage (Error)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme überschreitet die parametrisierte Maximalspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x8408	Fehler	Drive	I2T-Model Amplifier overload (Error)	<ul style="list-style-type: none"> • Der Verstärker wird außerhalb der Spezifikation betrieben • Das I2T-Modell des Verstärkers ist falsch parametrisiert
0x8409	Fehler	Drive	I2T-Model motor overload (Error)	<ul style="list-style-type: none"> • Der Motor wird außerhalb der parametrisierten Nennwerte betrieben. • Das I2T-Modell des Motors ist falsch parametrisiert.
0x840A	Fehler	Drive	Overall current threshold exceeded	Summenstrom überschritten
0x8415	Fehler	Drive	Invalid modulo factor: %d	Modulo-Faktor ungültig
0x8416	Fehler	Drive	Motor-Overtemperature	Die Innentemperatur des Motors übersteigt die parametrisierte Fehlerschwelle. Der Motor bleibt sofort stehen. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x8417	Fehler	Drive	Maximum rotating field velocity exceeded	Drehfeldgeschwindigkeit übersteigt den von Dual Use (EU 1382/2014) vorgeschriebenen Wert.
0x841C	Fehler	Drive	STO while the axis was enabled	Es wurde versucht die Achse zu aktivieren, obwohl die Spannung am STO-Eingang nicht anliegt.
0x8550	Fehler	Inputs	Zero crossing phase %X missing	Nulldurchgang Phase %X fehlt
0x8551	Fehler	Inputs	Phase sequence Error	Drehrichtung Falsch

Text-ID	Typ	Ort	Text Message	Zusätzlicher Kommentar
0x8552	Fehler	Inputs	Overcurrent phase %X	Überstrom Phase %X
0x8553	Fehler	Inputs	Overcurrent neutral wire	Überstrom Neutralleiter
0x8581	Fehler	Inputs	Wire broken Ch %D	Leitungsbruch Ch %d
0x8600	Fehler	Allgemein IO	Wrong supply voltage range	Versorgungsspannung im falschen Bereich
0x8601	Fehler	Allgemein IO	Supply voltage to low	Versorgungsspannung zu klein
0x8602	Fehler	Allgemein IO	Supply voltage to high	Versorgungsspannung zu groß
0x8603	Fehler	Allgemein IO	Over current of supply voltage	Überstrom der Versorgungsspannung
0x8610	Fehler	Allgemein IO	Wrong output voltage range	Ausgangsspannung im falschen Bereich
0x8611	Fehler	Allgemein IO	Output voltage to low	Ausgangsspannung zu klein
0x8612	Fehler	Allgemein IO	Output voltage to high	Ausgangsspannung zu groß
0x8613	Fehler	Allgemein IO	Over current of output voltage	Überstrom der Ausgangsspannung
0x8700	Fehler		Channel/Interface not calibrated	Kanal/Interface nicht abgeglichen
0x8701	Fehler		Operating time was manipulated	Betriebslaufzeit wurde manipuliert
0x8702	Fehler		Oversampling setting is not possible	Oversampling Einstellung nicht möglich
0x8703	Fehler		No slave controller found	Kein Slave Controller gefunden
0x8704	Fehler		Slave controller is not in Bootstrap	Slave Controller ist nicht im Bootstrap
0x8705	Fehler		Processor usage to high (>= 100%)	Prozessorauslastung zu hoch (>= 100%)
0x8706	Fehler		Channel in saturation	Kanal in Sättigung
0x8707	Fehler		Channel overload	Kanalüberlastung
0x8708	Fehler		Overloadtime was manipulated	Überlastzeit wurde manipuliert
0x8709	Fehler		Saturationtime was manipulated	Sättigungszeit wurde manipuliert
0x870A	Fehler		Channel range error	Messbereichsfehler des Kanals
0x870B	Fehler		no ADC clock	Kein ADC Takt vorhanden
0xFFFF	Information		Debug: 0x%X, 0x%X, 0x%X	Debug: 0x%X, 0x%X, 0x%X

8 Objektbeschreibung und Parametrierung

i EtherCAT XML Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff-Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

i Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)

Die Parametrierung des EtherCAT Gerätes wird über den CoE-Online Reiter [▶ 76] (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter [▶ 73] (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise [▶ 22]:

- StartUp-Liste führen für den Austauschfall
- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung
- „CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen

8.1 Restore-Objekt

Index 1011 Restore default parameters

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1011:0	Restore default parameters	Wiederherstellen der Defaulteinstellungen	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1011:01	SubIndex 001	Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf „0x64616F6C“ setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. Hinweis: manche FW-Ausgaben akzeptieren auch auf die Eingabe „0x6C6F6164“.	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})

8.2 Konfigurationsdaten

Index 80n0 IND Boolean Settings Ch.n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
80n0:0	IND Boolean Settings Ch.n+1	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x0B (11 _{dez})
80n0:05	<u>Sign inversion</u> [▶ 121]	0: Signal Invertierung deaktiviert (default) 1: Signal Invertierung aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
80n0:06	<u>Enable continuous digital input</u> [▶ 123]	Festlegung, ob eine erneute Aktivierung des Befehls erforderlich ist:	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
80n0:08	<u>Enable excitation</u> [▶ 108]	0: Erregerspannung deaktiviert (default) 1: Erregerspannung aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
80n0:0A	<u>Enable user calibration</u> [▶ 120]	0: Anwenderabgleich deaktiviert (default) 1: Anwenderabgleich aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
80n0:0B	<u>Enable lookup table</u> [▶ 121]	0: "lookup table" deaktiviert (default) 1: "lookup table" aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})

Index 80n1 IND Settings Ch.n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
80n1:0	IND Settings Ch.n+1	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x21 (33 _{dez})
80n1:12	<u>Connection type</u> [▶ 107]	Anschlussart, Auswahlmöglichkeiten. 4 _{dez} : 4-wire LVDT (default) 5 _{dez} : 5-wire LVDT 6 _{dez} : 6-wire LVDT 13 _{dez} : 3-wire Half Bridge 15 _{dez} : 5-wire Half Bridge	UINT16	RW	0x0004 (4 _{dez})
80n1:13	<u>Sensor impedance</u> [▶ 107]	Einstellung Sensorimpedanz: 0 _{dez} : High impedance / Marposh ® (default) 1 _{dez} : Mahr ® impedance 2 _{dez} : Tesa ® impedance	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80n1:14	<u>Excitation frequency</u> [▶ 108]	Einstellung der Erregerspannung 1000 _{dez} : 1 kHz 2000 _{dez} : 2 kHz 2500 _{dez} : 2,5 kHz 4000 _{dez} : 4 kHz 5000 _{dez} : 5 kHz (default) 7500 _{dez} : 7,5 kHz 10000 _{dez} : 10 kHz 12500 _{dez} : 12,5 kHz 13000 _{dez} : 13 kHz 15000 _{dez} : 15 kHz 19400 _{dez} : 19,4 kHz 20000 _{dez} : 20 kHz	UINT16	RW	0x1388 (5000 _{dez})
80n1:15	<u>Excitation voltage</u> [▶ 108]	Einstellung der Sensorversorgung 500 _{dez} : 0,5 V _{rms} (default) 1000 _{dez} : 1 V _{rms} 1500 _{dez} : 1,5 V _{rms} 2000 _{dez} : 2 V _{rms} 2500 _{dez} : 2,5 V _{rms} 3000 _{dez} : 3 V _{rms} 3500 _{dez} : 3,5 V _{rms} 4000 _{dez} : 4 V _{rms} 4500 _{dez} : 4,5 V _{rms} 5000 _{dez} : 5 V _{rms} 5500 _{dez} : 5,5 V _{rms} 6000 _{dez} : 6 V _{rms} 6500 _{dez} : 6,5 V _{rms} 7000 _{dez} : 7 V _{rms}	UINT16	RW	0x01F4 (500 _{dez})
80n1:16	<u>Sensitivity [mV/V/ mm]</u> [▶ 109]	Angabe der Empfindlichkeit des Sensors, Wert in mV/V/mm	REAL32	RW	0x42C80000 (100 _{float})
80n1:18	<u>Overall sensor range [±mm]</u> [▶ 109]	Maximaler Verfahrensweg des Sensors, symmetrische Angabe in ±mm	REAL32	RW	0x41200000 (10 _{float})
80n1:19	<u>Mech. Operating fre- quency</u> [▶ 119]	Auswahl der Filterfrequenz 20 _{dez} : 20 Hz 30 _{dez} : 30 Hz 40 _{dez} : 40 Hz 50 _{dez} : 50 Hz 60 _{dez} : 60 Hz (default) 80 _{dez} : 80 Hz 100 _{dez} : 100 Hz 200 _{dez} : 200 Hz	UINT16	RW	0x003C (60 _{dez})
80n1:1B	<u>Digital input latch po- larity</u> [▶ 123]	Pegel, bei dem der Positionswert auf einen vorgegebenen Wert gesetzt werden soll: 0 _{dez} : Eingang deaktiviert 10 _{dez} : Latch bei positiver Flanke (default) 11 _{dez} : Latch bei negativer Flanke	UINT16	RW	0x000A (10 _{dez})
80n1:1C	<u>User offset</u> [▶ 120]	Anwender Offset-Abgleich des Positionswertes, default: 0	REAL32	RW	0x00000000 (0 _{float})
80n1:1D	<u>User gain</u> [▶ 120]	Anwender Gain-Abgleich des Positionswertes, default: 1	REAL32	RW	0x3F800000 (1 _{float})
80n1:21	<u>Lookup table length</u> [▶ 121]	Anzahl der Wertepaare x/y der Stützstellentabelle (Lookup table)	UINT16	RW	0x000A (10 _{dez})

Index 80n5 IND Scaler Settings Ch.n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
80n5:0	IND Scaler Settings Ch.n+1	Stützstellentabelle [▶ 121] (Lookup table) mit 20 x/y Wertepaaren	UINT8	RO	0x28 (40 _{dez})
80n5:01	Scaler Value 1	Stützstellen- / Lookup x-Wert 1	INT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})
80n5:02	Scaler Value 2	Stützstellen- / Lookup y-Wert 1	INT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})
...					
80n5:27	Scaler Vaue 39	Stützstellen- / Lookup x-Wert 20	INT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})
80n5:28	Scaler Value 40	Stützstellen- / Lookup y-Wert 20	INT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})

8.3 Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)

Index 80nE IND Vendor tune Ch.n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
80nE:0	IND Vendor tune Ch.n+1	Herstellerspezifische Abgleichdaten	UINT8	RO	0x14 (20 _{dez})

Index 80nF IND Vendor data Ch.n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
80nF:0	IND Vendor data Ch.n+1	Herstellerspezifische Abgleichdaten	UINT8	RO	0x40 (64 _{dez})

8.4 Kommando-Objekt

Index FB00 Command

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
FB00:0	Command	Max. Subindex	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
FB00:01	Request	Über das Request-Objekt könne Kommandos an die Klemme abgesetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Kommandoingabe über den System Manager [▶ 124].	OCTET-STRING[2]	RW	{0}
		0x8010 Löschen des Offset-Wertes für beide Positionswerte			
		0x8011 Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal1			
		0x8012 Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal2			
FB00:02	Status	Status des aktuell ausgeführten Kommandos 0: Kommando fehlerfrei ausgeführt 255: Kommando wird ausgeführt	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
FB00:03	Response	Optionaler Rückgabewert des Kommandos	OCTET-STRING[4]	RO	{0}

8.5 Eingangsdaten

Index 60n0 IND Boolean Inputs Ch.n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60n0:0	IND Boolean Inputs Ch.n+1	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x0F (15 _{dez})
60n0:01	Underrange [▶ 122]	Messbereich unterschritten	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:02	Overrange [▶ 122]	Messbereich überschritten	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:03	Excitation error	Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n oder Überlast der Erregerquelle wurde detektiert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:04	Input error	Drahtbruch auf Sekundärseite oder Amplitudenfehler auf Kanal n wurde detektiert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:08	Digital input [▶ 123]	Status des digitalen Eingangs	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:0A	Latch extern valid [▶ 125]	Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt. Die Daten in Index 0x60n1:02 [▶ 144] "Latch value" entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss Index 0x70n0:03 [▶ 145] "Enable latch on digital input" erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:0B	Set position done [▶ 123]	0: ein neuer Positionswert kann in Index 0x60n1:01 [▶ 144] "Position" geschrieben werden 1: Es wurde ein Wert in Index 0x60n1:01 [▶ 144] "Position" gesetzt. Ein neuer Positionswert kann erst nach Rücksetzen von "Set position done" auf 0 erfolgen.	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:0D	Diag	Zeigt an, dass eine neue Meldung in der "Diag History" bereit steht	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:0E	TxPDO State	Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO 0: valid 1: invalid	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
60n0:0F	Input cycle counter	2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neues Prozessdatum bereit steht)	BIT2	RO	0x00 (0 _{dez})

Index 60n1 IND Inputs Ch. n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60n1:0	IND Inputs Ch.n+1	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
60n1:01	Position [▶ 123]	Positionswert	DINT	RO	0x00000000 (0 _{dez})
60n1:02	Latch value [▶ 125]	Latch-Wert	DINT	RO	0x00000000 (0 _{dez})

Index 60n2 IND Latch Timestamp Ch. n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60n2:0	IND Latch Timestamp Ch.n+1	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
60n2:01	Latch event Timestamp	Zeitstempel des gespeicherten Positionswertes über den digitalen Eingang	ULINT64	RO	0x00000000 (0 _{dez})

8.6 Ausgangsdaten

Index 70n0 IND Outputs Ch.n+1 (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
70n0:0	IND Outputs Ch.n+1	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
70n0:01	Set position [▶_123]	Aktivierung der Positionswertvorgabe	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
70n0:02	Set position on digital input [▶_123]	Aktiviert das Setzen des Positionswert über den digitalen Eingang	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
70n0:03	Enable latch on digital input [▶_125]	Aktiviert das Speichern des Positionswertes über den digitalen Eingang	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
70n0:11	Set position value [▶_123]	Vorgabe des Positionswertes	DINT	RO	0x00000000 (0 _{dez})

8.7 Informations-/Diagnosedaten (kanalspezifisch)

Index 90n0 IND Info data Ch. n (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
90n0:0	IND Info data Ch.n	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x19 (25 _{dez})
90n0:11	SetPositionOffset [▶_124]	Hier wird der Offset-Wert gespeichert, wenn eine Positionsvorgabe über 0x70n0:01 [▶_145] "Set position" oder 0x70n0:02 [▶_145] "Set position on digital input" durchgeführt wurde		RO	0x00 (0 _{dez})
90n0:19	Excitation current	Erregerstrom		RO	0x00 (0 _{dez})

Index F9000 Device Info data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F9000:0	Device Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x19 (25 _{dez})
F9000:19	Excitation current (Sum)	Summe des Erregerstroms für beide Kanäle	REAL32	RO	0,000000 (0,000000e+000)

8.8 Diagnosis History Daten

Index 10F3 Diagnosis History

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F3:0	Diagnosis History	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x15 (21 _{dez})
10F3:01	Maximum Messages	Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten Es können maximal 16 Nachrichten gespeichert werden.	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:02	Newest Messages	Subindex der neuesten Nachricht	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:03	Newest Acknowledged Messages	Subindex der letzten bestätigten Nachricht	UINT8	RW	0x00 (0 _{dez})
10F3:04	New Messages Available	Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:05	Flags	ungenutzt	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
10F3:06	Diagnosis Message 001	Nachricht 1	OCTET-STRING[20]	RO	{0}
...
10F3:15	Diagnosis Message 016	Nachricht 16	OCTET-STRING[20]	RO	{0}

8.9 Standardobjekte

Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.

Index 1000 Device type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1000:0	Device type	Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.	UINT32	RO	0x00001389 (5001 _{dez})

Index 1008 Device name

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1008:0	Device name	Geräte-Name des EtherCAT-Slave	STRING	RO	EL5072

Index 1009 Hardware version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1009:0	Hardware version	Hardware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	09

Index 100A Software version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
100A:0	Software version	Firmware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	10

Index 1018 Identity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1018:0	Identity	Informationen, um den Slave zu identifizieren	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1018:01	Vendor ID	Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x00000002 (2 _{dez})
1018:02	Product code	Produkt-Code des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x13D03052 (332410962 _{dez})
1018:03	Revision	Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklammernummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1018:04	Serial number	Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})

Index 10F0 Backup parameter handling

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F0:0	Backup parameter handling	Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
10F0:01	Checksum	Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	

Index 10F8 Actual Time Stamp

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F8	Actual Time Stamp	Aktueller Zeitstempel in ns	ULINT64	RO	

Index 1600 IND RxPDO-Map Outputs Ch.1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1600:0	IND RxPDO-Map Outputs Ch.1	PDO Mapping RxPDO 1	UINT8	RO	0x05 (5 _{dez})
1600:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x01 (Set position))	UINT32	RO	0x7000:01, 1
1600:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x02 (Set position on digital input))	UINT32	RO	0x7000:02, 1
1600:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x03 (Enable latch on digital input))	UINT32	RO	0x7000:03, 1
1600:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (29 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 29
1600:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set position value))	UINT32	RO	0x7000:11, 32

Index 1601 IND RxPDO-Map Outputs Ch.2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1601:0	IND RxPDO-Map Outputs Ch.2	PDO Mapping RxPDO 2	UINT8	RO	0x05 (5 _{dez})
1601:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x01 (Set position))	UINT32	RO	0x7010:01, 1
1601:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x02 (Set position on digital input))	UINT32	RO	0x7010:02, 1
1601:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x03 (Enable latch on digital input))	UINT32	RO	0x7010:03, 1
1601:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (29 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 29
1601:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x11 (Set position value))	UINT32	RO	0x7010:11, 32

Index 1A00 IND TxPDO-Map Status Ch.1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A00:0	IND TxPDO-Map Status Ch.1	PDO Mapping TxPDO 1	UINT8	RO	0x0F (15 _{dez})
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x03 (Excitation error))	UINT32	RO	0x6000:03, 1
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x04 (Input error))	UINT32	RO	0x6000:04, 1
1A00:05	SubIndex 005	5. Mapping entry (3 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 3
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x08 (Digital input))	UINT32	RO	0x6000:08, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. Mapping entry (1 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0A (Latch extern valid))	UINT32	RO	0x6000:0A, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0B (Set position done))	UINT32	RO	0x6000:0B, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. Mapping entry (1 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:0B	SubIndex 011	11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0D (Diag))	UINT32	RO	0x6000:0D, 1
1A00:0C	SubIndex 012	12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0E (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0E, 1
1A00:0D	SubIndex 013	13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0F (Input cycle counter))	UINT32	RO	0x6000:0F, 2
1A00:0E	SubIndex 014	14. PDO Mapping entry (object 0x6001 (IND Inputs Ch.1), entry 0x01 (Position))	UINT32	RO	0x6001:01, 32
1A00:0F	SubIndex 015	15. PDO Mapping entry (object 0x6001 (IND Inputs Ch.1), entry 0x0F (Latch value))	UINT32	RO	0x6001:02, 32

Index 1A01 IND TxPDO-Map Latch Timestamp Ch.1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A01:0	IND TxPDO-Map Latch Timestamp Ch.1	PDO Mapping TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6002 (IND Latch Timestamp Ch.1), entry 0x01 (Latch event Timestamp))	UINT32	RO	0x6002:01, 64

Index 1A02 IND TxPDO-Map Inputs Ch.2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A02:0	IND TxPDO-Map Status Ch.2	PDO Mapping TxPDO 3	UINT8	RO	0x0F (15 _{dez})
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x03 (Excitation error))	UINT32	RO	0x6010:03, 1
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x04 (Input error))	UINT32	RO	0x6010:04, 1
1A02:05	SubIndex 005	5. Mapping entry (3 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 3
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x08 (Digital input))	UINT32	RO	0x6010:08, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. Mapping entry (1 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x0A (Latch extern valid))	UINT32	RO	0x6010:0A, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x0B (Set position done))	UINT32	RO	0x6010:0B, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. Mapping entry (1 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:0B	SubIndex 011	11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), 0x0D (Diag))	UINT32	RO	0x6010:0D, 1
1A02:0C	SubIndex 012	12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x0E (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0E, 1
1A02:0D	SubIndex 013	13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x0F (Input cycle counter))	UINT32	RO	0x6010:0F, 2
1A02:0E	SubIndex 014	14. PDO Mapping entry (object 0x6011 (IND Inputs Ch.2), entry 0x01 (Position))	UINT32	RO	0x6011:01, 32
1A02:0F	SubIndex 015	15. PDO Mapping entry (object 0x6011 (IND Inputs Ch.2), entry 0x0F (Latch value))	UINT32	RO	0x6011:02, 32

Index 1A03 IND TxPDO-Map Latch Timestamp Ch.2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A03:0	IND TxPDO-Map Latch Timestamp Ch.2	PDO Mapping TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6012 (IND Latch Timestamp Ch.2), entry 0x01 (Latch event Timestamp))	UINT32	RO	0x6012:01, 64

Index 1C00 Sync manager type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C00:0	Sync manager type	Benutzung der Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1C00:01	SubIndex 001	Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})

Index 1C12 RxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C12:0	RxPDO assign	PDO Assign Outputs	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
1C12:01	SubIndex 001	1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1600 (5632 _{dez})
1C12:02	SubIndex 002	2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1601 (5633 _{dez})

Index 1C13 TxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C13:0	TxPDO assign	PDO Assign Inputs	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
1C13:01	SubIndex 001	1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 _{dez})
1C13:02	SubIndex 002	2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A01 (6657 _{dez})

Index 1C32 SM output parameter

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C32:0	SM output parameter	Synchronisierungsparameter der Outputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C32:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: <ul style="list-style-type: none"> • 0: Free Run • 1: Synchron with SM 2 Event • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})
1C32:02	Cycle time	Zykluszeit (in ns): <ul style="list-style-type: none"> • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time 	UINT32	RW	0x000F4240 (1000000 _{dez})
1C32:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C32:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: <ul style="list-style-type: none"> • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode) • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08) 	UINT16	RO	0x0003 (3 _{dez})
1C32:05	Minimum cycle time	Minimale Zykluszeit (in ns)	UINT32	RO	0x000186A0 (100000 _{dez})
1C32:06	Calc and copy time	Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C32:07	Minimum delay time	Min. Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C32:08	Get Cycle Time	Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden. <ul style="list-style-type: none"> • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet <p>Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09 [▶ 149], 0x1C33:03 [▶ 150], 0x1C33:06 [▶ 149], 0x1C33:09 [▶ 150] werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt</p>	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C32:09	Maximum delay time	Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C32:0B	SM event missed counter	Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:0C	Cycle exceeded counter	Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:0D	Shift too short counter	Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:14	Frame repeat time		UDINT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})
1C32:20	Sync error	Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})

Index 1C33 SM input parameter

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C33:0	SM input parameter	Synchronisierungsparameter der Inputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C33:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: <ul style="list-style-type: none"> 0: Free Run 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden) 2: DC - Synchron with SYNC0 Event 3: DC - Synchron with SYNC1 Event 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) 	UINT16	RW	0x0022 (34 _{dez})
1C33:02	Cycle time	Zykluszeit (in ns): <ul style="list-style-type: none"> Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time	UINT32	RW	0x000F4240 (1000000 _{dez})
1C33:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: <ul style="list-style-type: none"> Bit 0: Free Run wird unterstützt Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 [▶ 149] oder 0x1C33:08 [▶ 150]) 	UINT16	RO	0x0003 (3 _{dez})
1C33:05	Minimum cycle time	Minimale Zykluszeit (in ns)	UINT32	RO	0x000186A0 (100000 _{dez})
1C33:06	Calc and copy time	Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:07	Minimum delay time	Min. Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:08	Get Cycle time	Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden. <ul style="list-style-type: none"> 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Die Entries 0x1C32:03 [▶ 149], 0x1C32:05 [▶ 149], 0x1C32:06 [▶ 149], 0x1C32:09 [▶ 149], 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C33:09	Maximum delay time	Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:0B	SM event missed counter	Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0C	Cycle exceeded counter	Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0D	Shift too short counter	Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:14	Frame repeat time	/	UDINT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:20	Sync error	Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})

Index F000 Modular device profile

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F000:0	Modular device profile	Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
F000:01	Module index distance	Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle	UINT16	RO	0x0010 (16 _{dez})
F000:02	Maximum number of modules	Anzahl der Kanäle	UINT16	RO	0x0002 (2 _{dez})

Index F008 Code word

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F008:0	Code word	reserviert	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})

Index F009 Password protection

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F009:0	Password protection ▶ 120	Passwortschutz user calibration	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})

9 Anhang

9.1 Firmware Kompatibilität

Beckhoff EtherCAT Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.

Anmerkung

- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich!

Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite [► 152]. Wird ein Gerät in den BOOTSTRAP-Mode zum Firmware-Update versetzt, prüft es u. U. beim Download nicht, ob die neue Firmware geeignet ist. Dadurch kann es zur Beschädigung des Gerätes kommen! Vergewissern Sie sich daher immer, ob die Firmware für den Hardware-Stand des Gerätes geeignet ist!

EL5072

Hardware (HW)	Firmware	Revision-Nr.	Release-Datum
04*	01	EL5072-0000-0016	2021/01
	02	EL5072-0000-0017	2021/10
	03*	EL5072-0000-0018	2022/03

*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.

9.2 Firmware Update EL/ES/ELM/EM/EPxxxx

Dieses Kapitel beschreibt das Geräte-Update für Beckhoff EtherCAT Slaves der Serien EL/ES, ELM, EM, EK und EP. Ein FW-Update sollte nur nach Rücksprache mit dem Beckhoff Support durchgeführt werden.

HINWEIS

Nur TwinCAT 3 Software verwenden!

Ein Firmware-Update von Beckhoff IO Geräten ist ausschließlich mit einer TwinCAT3-Installation durchzuführen. Es empfiehlt sich ein möglichst aktuelles Build, kostenlos zum Download verfügbar auf der Beckhoff-Website <https://www.beckhoff.com/de-de/>.

Zum Firmware-Update kann TwinCAT im sog. FreeRun-Modus betrieben werden, eine kostenpflichtige Lizenz ist dazu nicht nötig.

Das für das Update vorgesehene Gerät kann in der Regel am Einbauort verbleiben; TwinCAT ist jedoch im FreeRun zu betreiben. Zudem ist auf eine störungsfreie EtherCAT Kommunikation zu achten (keine „LostFrames“ etc.).

Andere EtherCAT-Master-Software wie z.B. der EtherCAT-Konfigurator sind nicht zu verwenden, da sie unter Umständen nicht die komplexen Zusammenhänge beim Update von Firmware, EEPROM und ggf. weiteren Gerätebestandteilen unterstützen.

Speicherorte

In einem EtherCAT-Slave werden an bis zu drei Orten Daten für den Betrieb vorgehalten:

- Je nach Funktionsumfang und Performance besitzen EtherCAT Slaves einen oder mehrere lokale Controller zur Verarbeitung von IO-Daten. Das darauf laufende Programm ist die sog. **Firmware** im Format *.efw.
- In bestimmten EtherCAT Slaves kann auch die EtherCAT Kommunikation in diesen Controller integriert sein. Dann ist der Controller meist ein so genannter **FPGA**-Chip mit der *.rbf-Firmware.
- Darüber hinaus besitzt jeder EtherCAT Slave einen Speicherchip, um seine eigene Gerätebeschreibung (ESI; EtherCAT Slave Information) zu speichern, in einem sog. **ESI-EEPROM**. Beim Einschalten wird diese Beschreibung geladen und u. a. die EtherCAT Kommunikation entsprechend eingerichtet. Die Gerätebeschreibung kann von der Beckhoff Website (<http://www.beckhoff.de>) im Downloadbereich heruntergeladen werden. Dort sind alle ESI-Dateien als Zip-Datei zugänglich.

Kundenseitig zugänglich sind diese Daten nur über den Feldbus EtherCAT und seine Kommunikationsmechanismen. Beim Update oder Auslesen dieser Daten ist insbesondere die azyklische Mailbox-Kommunikation oder der Registerzugriff auf den ESC in Benutzung.

Der TwinCAT Systemmanager bietet Mechanismen, um alle drei Teile mit neuen Daten programmieren zu können, wenn der Slave dafür vorgesehen ist. Es findet üblicherweise keine Kontrolle durch den Slave statt, ob die neuen Daten für ihn geeignet sind, ggf. ist ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich.

Vereinfachtes Update per Bundle-Firmware

Bequemer ist der Update per sog. **Bundle-Firmware**: hier sind die Controller-Firmware und die ESI-Beschreibung in einer *.efw-Datei zusammengefasst, beim Update wird in der Klemme sowohl die Firmware, als auch die ESI verändert. Dazu ist erforderlich

- dass die Firmware in dem gepackten Format vorliegt: erkenntlich an dem Dateinamen der auch die Revisionsnummer enthält, z. B. ELxxxx-xxxx_REV0016_SW01.efw
- dass im Download-Dialog das Passwort=1 angegeben wird. Bei Passwort=0 (default Einstellung) wird nur das Firmware-Update durchgeführt, ohne ESI-Update.
- dass das Gerät diese Funktion unterstützt. Die Funktion kann in der Regel nicht nachgerüstet werden, sie wird Bestandteil vieler Neuentwicklungen ab Baujahr 2016.

Nach dem Update sollte eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden

- ESI/Revision: z. B. durch einen Online-Scan im TwinCAT ConfigMode/FreeRun – dadurch wird die Revision bequem ermittelt
- Firmware: z. B. durch einen Blick ins Online-CoE des Gerätes

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich!

- ✓ Beim Herunterladen von neuen Gerätedateien ist zu beachten
 - a) Das Herunterladen der Firmware auf ein EtherCAT-Gerät darf nicht unterbrochen werden.
 - b) Eine einwandfreie EtherCAT-Kommunikation muss sichergestellt sein, CRC-Fehler oder LostFrames dürfen nicht auftreten.
 - c) Die Spannungsversorgung muss ausreichend dimensioniert, die Pegel entsprechend der Vorgabe sein.
 - ⇒ Bei Störungen während des Updatevorgangs kann das EtherCAT-Gerät ggf. nur vom Hersteller wieder in Betrieb genommen werden!

9.2.1 Gerätebeschreibung ESI-File/XML

HINWEIS

ACHTUNG bei Update der ESI-Beschreibung/EEPROM

Manche Slaves haben Abgleich- und Konfigurationsdaten aus der Produktion im EEPROM abgelegt. Diese werden bei einem Update unwiederbringlich überschrieben.

Die Gerätebeschreibung ESI wird auf dem Slave lokal gespeichert und beim Start geladen. Jede Gerätebeschreibung hat eine eindeutige Kennung aus Slave-Name (9-stellig) und Revision-Nummer (4-stellig). Jeder im System Manager konfigurierte Slave zeigt seine Kennung im EtherCAT-Reiter:




Abb. 113: Geräteerkennung aus Name EL3204-0000 und Revision -0016

Die konfigurierte Kennung muss kompatibel sein mit der tatsächlich als Hardware eingesetzten Gerätebeschreibung, d. h. der Beschreibung die der Slave (hier: EL3204) beim Start geladen hat. Üblicherweise muss dazu die konfigurierte Revision gleich oder niedriger der tatsächlich im Klemmenverbund befindlichen sein.

Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der [EtherCAT System-Dokumentation](#).

● Update von XML/ESI-Beschreibung

I Die Geräteversion steht in engem Zusammenhang mit der verwendeten Firmware bzw. Hardware. Nicht kompatible Kombinationen führen mindestens zu Fehlfunktionen oder sogar zur endgültigen Außerbetriebsetzung des Gerätes. Ein entsprechendes Update sollte nur in Rücksprache mit dem Beckhoff Support ausgeführt werden.

Anzeige der Slave-Kennung ESI

Der einfachste Weg die Übereinstimmung von konfigurierter und tatsächlicher Gerätebeschreibung festzustellen, ist im TwinCAT-Modus Config/FreeRun das Scannen der EtherCAT-Boxen auszuführen:




Abb. 114: Rechtsklick auf das EtherCAT Gerät bewirkt das Scannen des unterlagerten Feldes

Wenn das gefundene Feld mit dem konfigurierten übereinstimmt, erscheint



Abb. 115: Konfiguration identisch

ansonsten erscheint ein Änderungsdialog, um die realen Angaben in die Konfiguration zu übernehmen.




Abb. 116: Änderungsdialog

In diesem Beispiel in Abb. *Änderungsdialog*, wurde eine EL3201-0000-**0017** vorgefunden, während eine EL3201-0000-**0016** konfiguriert wurde. In diesem Fall bietet es sich an, mit dem *Copy Before*-Button die Konfiguration anzupassen. Die Checkbox *Extended Information* muss gesetzt werden, um die Revision angezeigt zu bekommen.

Änderung der Slave-Kennung ESI

Die ESI/EEPROM-Kennung kann unter TwinCAT wie folgt aktualisiert werden:

- Es muss eine einwandfreie EtherCAT-Kommunikation zum Slave hergestellt werden
- Der State des Slave ist unerheblich
- Rechtsklick auf den Slave in der Online-Anzeige führt zum Dialog *EEPROM Update*, Abb. *EEPROM Update*




Abb. 117: EEPROM Update

Im folgenden Dialog wird die neue ESI-Beschreibung ausgewählt, s. Abb. *Auswahl des neuen ESI*. Die CheckBox *Show Hidden Devices* zeigt auch ältere, normalerweise ausgeblendete Ausgaben eines Slave.




Abb. 118: Auswahl des neuen ESI

Ein Laufbalken im System Manager zeigt den Fortschritt - erst erfolgt das Schreiben, dann das Verifying.

● Änderung erst nach Neustart wirksam

i Die meisten EtherCAT-Geräte lesen eine geänderte ESI-Beschreibung umgehend bzw. nach dem Aufstarten aus dem INIT ein. Einige Kommunikationseinstellungen wie z. B. Distributed Clocks werden jedoch erst bei PowerOn gelesen. Deshalb ist ein kurzes Abschalten des EtherCAT Slave nötig, damit die Änderung wirksam wird.

9.2.2 Erläuterungen zur Firmware

Versionsbestimmung der Firmware

Versionsbestimmung mit dem System-Manager

Der TwinCAT System-Manager zeigt die Version der Controller-Firmware an, wenn der Slave online für den Master zugänglich ist. Klicken Sie hierzu auf die E-Bus-Klemme deren Controller-Firmware Sie überprüfen möchten (im Beispiel Klemme 2 (EL3204) und wählen Sie den Karteireiter *CoE-Online* (CAN over EtherCAT).

i CoE-Online und Offline-CoE

Es existieren zwei CoE-Verzeichnisse:

- **online**: es wird im EtherCAT Slave vom Controller angeboten, wenn der EtherCAT Slave dies unterstützt. Dieses CoE-Verzeichnis kann nur bei angeschlossenem und betriebsbereitem Slave angezeigt werden.
- **offline**: in der EtherCAT Slave Information ESI/XML kann der Default-Inhalt des CoE enthalten sein. Dieses CoE-Verzeichnis kann nur angezeigt werden, wenn es in der ESI (z. B. „Beckhoff EL5xxx.xml“) enthalten ist.

Die Umschaltung zwischen beiden Ansichten kann über den Button *Advanced* vorgenommen werden.

In Abb. *Anzeige FW-Stand EL3204* wird der FW-Stand der markierten EL3204 in CoE-Eintrag 0x100A mit 03 angezeigt.




Abb. 119: Anzeige FW-Stand EL3204

TwinCAT 2.11 zeigt in (A) an, dass aktuell das Online-CoE-Verzeichnis angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, kann durch die erweiterten Einstellungen (B) durch *Online* und Doppelklick auf *All Objects* das Online-Verzeichnis geladen werden.

9.2.3 Update Controller-Firmware *.efw

i CoE-Verzeichnis

Das Online-CoE-Verzeichnis wird vom Controller verwaltet und in einem eigenen EEPROM gespeichert. Es wird durch ein FW-Update im allgemeinen nicht verändert.

Um die Controller-Firmware eines Slave zu aktualisieren, wechseln Sie zum Karteireiter *Online*, s. Abb. *Firmware Update*.






Abb. 120: Firmware Update

Es ist folgender Ablauf einzuhalten, wenn keine anderen Angaben z. B. durch den Beckhoff Support vorliegen. Gültig für TwinCAT 2 und 3 als EtherCAT Master.

- TwinCAT System in ConfigMode/FreeRun mit Zykluszeit ≥ 1 ms schalten (default sind im ConfigMode 4 ms). Ein FW-Update während Echtzeitbetrieb ist nicht zu empfehlen.




- EtherCAT Master in PreOP schalten



- Slave in INIT schalten (A)
- Slave in BOOTSTRAP schalten

- Kontrolle des aktuellen Status (B, C)
- Download der neuen *efw-Datei, abwarten bis beendet. Ein Passwort wird in der Regel nicht benötigt.



- Nach Beendigung des Download in INIT schalten, dann in PreOP
- Slave kurz stromlos schalten (nicht unter Spannung ziehen!)
- Im CoE 0x100A kontrollieren ob der FW-Stand korrekt übernommen wurde.

9.2.4 FPGA-Firmware *.rbf

Falls ein FPGA-Chip die EtherCAT-Kommunikation übernimmt, kann ggf. mit einer *.rbf-Datei ein Update durchgeführt werden.

- Controller-Firmware für die Aufbereitung der E/A-Signale
- FPGA-Firmware für die EtherCAT-Kommunikation (nur für Klemmen mit FPGA)

Die in der Seriennummer der Klemme enthaltene Firmware-Versionsnummer beinhaltet beide Firmware-Teile. Wenn auch nur eine dieser Firmware-Komponenten verändert wird, dann wird diese Versionsnummer fortgeschrieben.

Versionsbestimmung mit dem System-Manager

Der TwinCAT System-Manager zeigt die Version der FPGA-Firmware an. Klicken Sie hierzu auf die Ethernet-Karte Ihres EtherCAT-Stranges (im Beispiel Gerät 2) und wählen Sie den Karteireiter *Online*.

Die Spalte *Reg:0002* zeigt die Firmware-Version der einzelnen EtherCAT-Geräte in hexadezimaler und dezimaler Darstellung an.





Abb. 121: Versionsbestimmung FPGA-Firmware

Falls die Spalte *Reg:0002* nicht angezeigt wird, klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenkopf und wählen im erscheinenden Kontextmenü, den Menüpunkt *Properties*.

Abb. 122: Kontextmenu *Eigenschaften (Properties)*

In dem folgenden Dialog *Advanced Settings* können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen. Markieren Sie dort unter *Diagnose/Online Anzeige* das Kontrollkästchen vor *'0002 ETxxxx Build'* um die Anzeige der FPGA-Firmware-Version zu aktivieren.




Abb. 123: Dialog *Advanced settings*

Update

Für das Update der FPGA-Firmware

- eines EtherCAT-Kopplers, muss auf diesem Koppler mindestens die FPGA-Firmware-Version 11 vorhanden sein.
- einer E-Bus-Klemme, muss auf dieser Klemme mindestens die FPGA-Firmware-Version 10 vorhanden sein.


Ältere Firmware-Stände können nur vom Hersteller aktualisiert werden!

Update eines EtherCAT-Geräts


Es ist folgender Ablauf einzuhalten, wenn keine anderen Angaben z. B. durch den Beckhoff Support vorliegen:

- TwinCAT System in ConfigMode/FreeRun mit Zykluszeit ≥ 1 ms schalten (default sind im ConfigMode 4 ms). Ein FW-Update während Echtzeitbetrieb ist nicht zu empfehlen.


- Wählen Sie im TwinCAT System-Manager die Klemme an, deren FPGA-Firmware Sie aktualisieren möchten (im Beispiel: Klemme 5: EL5001) und klicken Sie auf dem Karteireiter *EtherCAT* auf die Schaltfläche *Weitere Einstellungen*:



- Im folgenden Dialog *Advanced Settings* klicken Sie im Menüpunkt *ESC-Zugriff/E²PROM/FPGA* auf die Schaltfläche *Schreibe FPGA*:



- Wählen Sie die Datei (*.rbf) mit der neuen FPGA-Firmware aus und übertragen Sie diese zum EtherCAT-Gerät:



- Abwarten bis zum Ende des Downloads
- Slave kurz stromlos schalten (nicht unter Spannung ziehen!). Um die neue FPGA-Firmware zu aktivieren ist ein Neustart (Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung) des EtherCAT-Geräts erforderlich
- Kontrolle des neuen FPGA-Standes

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich!

Das Herunterladen der Firmware auf ein EtherCAT-Gerät dürfen Sie auf keinen Fall unterbrechen! Wenn Sie diesen Vorgang abbrechen, dabei die Versorgungsspannung ausschalten oder die Ethernet-Verbindung unterbrechen, kann das EtherCAT-Gerät nur vom Hersteller wieder in Betrieb genommen werden!

9.2.5 Gleichzeitiges Update mehrerer EtherCAT-Geräte

Die Firmware von mehreren Geräten kann gleichzeitig aktualisiert werden, ebenso wie die ESI-Beschreibung. Voraussetzung hierfür ist, dass für diese Geräte die gleiche Firmware-Datei/ESI gilt.




Abb. 124: Mehrfache Selektion und FW-Update

Wählen Sie dazu die betreffenden Slaves aus und führen Sie das Firmware-Update im BOOTSTRAP Modus wie o. a. aus.

9.3 Wiederherstellen des Auslieferungszustandes

Um den Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) der Backup-Objekte bei den ELxxxx-Klemmen wiederherzustellen, kann im TwinCAT System Manger (Config-Modus) das CoE-Objekt *Restore default parameters*, Subindex 001 angewählt werden (s. Abb. *Auswahl des PDO, Restore default parameters*)

The screenshot shows the 'CoE - Online' tab in the TwinCAT System Manager. A table lists various PDO objects. The object '1011:01 SubIndex 001' is selected, and a red arrow points to it. Below the table is a detailed view of the selected object's properties.

Index	Name	Flags	Wert
1000	Device type	RO	0x00001389 (5001)
1008	Device name	RO	EL5101
1009	Hardware version	RO	09
100A	Software version	RO	10
1011:0	Restore default parameters	RO	> 1 <
1011:01	SubIndex 001	R/W	0x00000000 (0)
1018:0	Identity	RO	> 4 <

Name	Typ	Größe	>Adre...	Ein/Aus	User ID	Verknüpft mit
Status	USINT	1.0	26.0	Eingang	0	
Value	UINT	2.0	27.0	Eingang	0	
Latch	UINT	2.0	29.0	Eingang	0	
WcState	BOOL	0.1	1522.0	Eingang	0	
State	UINT	2.0	1550.0	Eingang	0	
AdsAddr	AMSADDRESS	8.0	1552.0	Eingang	0	
netId	ARRAY [n]...	6.0	1552.0	Eingang	0	

Abb. 125: Auswahl des PDO *Restore default parameters*

Durch Doppelklick auf *SubIndex 001* gelangen Sie in den Set Value -Dialog. Tragen Sie im Feld *Dec* den Wert **1684107116** oder alternativ im Feld *Hex* den Wert **0x64616F6C** ein und bestätigen Sie mit OK (Abb. *Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog*).

Alle Backup-Objekte werden so in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

The 'Set Value Dialog' window is shown with the following fields and values:

- Dec: 1684107116
- Hex: 0x64616F6C
- Float: 1684107116
- Bool: 0
- Binär: 6C 6F 61 64
- Bitgröße: 32 (selected)

The 'OK' button is highlighted with a red arrow.

Abb. 126: Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog

● Alternativer Restore-Wert

I Bei einigen Klemmen älterer Bauart lassen sich die Backup-Objekte mit einem alternativen Restore-Wert umstellen: Dezimalwert: 1819238756, Hexadezimalwert: 0x6C6F6164. Eine falsche Eingabe des Restore-Wertes zeigt keine Wirkung!

9.4 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den lokalen Support und Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <https://www.beckhoff.de>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49(0)5246 963 157
Fax: +49(0)5246 963 9157
E-Mail: support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline: +49(0)5246 963 460
Fax: +49(0)5246 963 479
E-Mail: service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

Telefon: +49(0)5246 963 0
Fax: +49(0)5246 963 198
E-Mail: info@beckhoff.com
Internet: <https://www.beckhoff.de>

Mehr Informationen:
beckhoff.de/EL5072/

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.de
www.beckhoff.de

